



Air-Conditioners

PUMY-L36/48/60NKMU

PUMY-HL36/42/48/60NKMU



INSTALLATION MANUAL

For safe and correct use, please read this installation manual thoroughly before installing the air-conditioner unit.

FOR INSTALLER

MANUEL D'INSTALLATION

Veuillez lire le manuel d'installation en entier avant d'installer ce climatiseur pour éviter tout accident et vous assurer d'une utilisation correcte.

POUR L'INSTALLATEUR

MANUAL DE INSTALACIÓN

Para un uso seguro y correcto, lea detalladamente este manual de instalación antes de montar la unidad de aire acondicionado.

PARA EL INSTALADOR

English

Français


Español

Contents

1. Confirmation of parts attached.....	1	6. Drainage piping work.....	16
2. Safety precautions.....	1	7. Electrical work.....	16
3. Installation location.....	4	8. Test run.....	23
4. Installing the outdoor unit.....	9	9. Special Functions.....	24
5. Installing refrigerant piping.....	9		

1. Confirmation of parts attached

In addition to this manual, the following part is supplied with the outdoor unit. It is used for grounding the S terminal of transmission terminal block TB7.
For details, refer to "7. Electrical work".



Ground wire

2. Safety precautions

2-1. Precautions

Before installing the unit, make sure you read all the "Safety precautions".

Please report to or take consent by the supply authority before connecting the unit to the system.

After installation work has been completed, explain this "Safety precautions" and how to maintain the unit to the customer according to the operation manual. Then, perform a test run to ensure normal operation. Both the installation manual and the operation manual must be given to the user for keeping. These manuals must be passed on to subsequent users.

⚠ Warning:

Describes precautions that must be observed to prevent danger of injury or death to the user.

⚠ Caution:

Describes precautions that must be observed to prevent damage to the unit.



Indicates a part which must be grounded.

■ Meanings of symbols displayed on indoor/outdoor units

	Warning (Risk of fire) This unit uses a flammable refrigerant. If refrigerant leaks and comes in contact with fire or heating part, it will create harmful gas and there is risk of fire.
	Read the operating instructions carefully before operation.
	Service personnel are required to carefully read the operating instructions and installation manual before operation.
	Further information is available in the operating instructions, installation manual, and the like.

⚠ Warning:

- Carefully read the labels affixed to the main unit.
- The unit must not be installed by the user. Ask a dealer or an authorized technician to install the unit. If the unit is installed incorrectly, water leakage, electric shock, or fire may result.
- For installation work, follow the instructions in the installation manual and use tools and pipe components specifically made for use with R454B refrigerant.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- R454B refrigerant in the HFC system is pressurized 1.6 times the pressure of usual refrigerants. If pipe components not designed for R454B refrigerant are used and the unit is not installed correctly, the pipes may burst and cause damage or injuries. In addition, water leakage, electric shock, or fire may result.
- When installing the unit, use appropriate protective equipment and tools for safety. Failure to do so could cause injuries.
- The unit must be installed according to the instructions in order to minimize the risk of damage from earthquakes, typhoons, or strong winds. An incorrectly installed unit may fall down and cause damage or injuries.
- The unit must be securely installed on a structure that can sustain its weight. If the unit is mounted on an unstable structure, it may fall down and cause damage or injuries.
- If the air conditioner is installed in a small room, measures must be taken to prevent the refrigerant concentration in the room from exceeding the safety limit in the event of refrigerant leakage. Consult a dealer regarding the appropriate measures to prevent the allowable concentration from being exceeded. Should the refrigerant leak and cause the concentration limit to be exceeded, hazards due to lack of oxygen in the room may result.
- Ventilate the room if refrigerant leaks during operation. If refrigerant comes into contact with a flame, poisonous gases will be released.
- All electrical work must be performed by a qualified technician according to local regulations and the instructions given in this manual. The units must be powered by dedicated power supply wire, and the correct voltage and circuit breakers must be used. Power supply wire with insufficient capacity or incorrect electrical work may result in electric shock or fire.
- Be sure to connect the power supply cables and the connecting wires for the indoor units, outdoor units, and branch boxes directly to the units (no intermediate connections). Intermediate connections can lead to communication errors if water enters the cords or wires and causes insufficient insulation to ground or a poor electrical contact at the intermediate connection point.
- Use C1220 copper phosphorus, for copper and copper alloy seamless pipes, to connect the refrigerant pipes. If the pipes are not connected correctly, the unit will not be properly grounded and electric shock may result.
- Use only specified cables for wiring. The wiring connections must be made securely with no tension applied on the terminal connections. Also, never splice the cables for wiring (unless otherwise indicated in this document). Failure to observe these instructions may result in overheating or a fire.
- The terminal block cover panel of the outdoor unit must be firmly attached. If the cover panel is mounted incorrectly and dust and moisture enter the unit, electric shock or fire may result.
- When installing, relocating, or servicing the outdoor unit, use only the specified refrigerant (R454B) to charge the refrigerant circuit. Do not mix it with any other refrigerant and do not allow air to remain in the circuit. If air is mixed with the refrigerant, then it can be the cause of abnormal high pressure in the refrigerant circuit, and may result in an explosion and other hazards. The use of any refrigerant other than that specified for the system will cause mechanical failure or system malfunction or unit breakdown. In the worst case, this could lead to a serious impediment to securing product safety.
- Do not perform pump down work when there is a gas leak. The intake of air or other gases causes abnormally high pressure in the refrigeration cycle, which may cause explosion or injury.
- Use only authorized accessories and ask a dealer or an authorized technician to install them. If accessories are incorrectly installed, water leakage, electric shock, or

fire may result.

- Do not alter the unit. Consult a dealer for repairs. If alterations or repairs are not performed correctly, water leakage, electric shock, or fire may result.
- The user should never attempt to repair the unit or transfer it to another location. If the unit is installed incorrectly, water leakage, electric shock, or fire may result. If the air conditioner must be repaired or moved, ask a dealer or an authorized technician.
- After installation has been completed, check for refrigerant leaks. If refrigerant leaks into the room and comes into contact with the flame of a heater or portable cooking range, poisonous gases will be released.
- When opening or closing the valve below freezing temperatures, refrigerant may spurt out from the gap between the valve stem and the valve body, resulting in injuries.
- Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer.
- The appliance should not be stored in a room with continuously operating ignition sources. (for example: open flames, an operating gas appliance, or an operating electric heater).
- Do not pierce or burn.
- Be aware that refrigerants may not contain an odor.
- Refrigerant piping shall be protected from physical damage.
- Field installed piping should be kept to a minimum.
- Compliance with national gas regulations shall be observed.
- All field joints shall be accessible for inspection prior to being covered or enclosed.
- Keep any required ventilation openings clear of obstruction.
- Alloys used indoors to join refrigerant containing connections shall have a melting point (liquidus temperature) greater than 427 °C.
- When performing brazing work, be sure to ventilate the room sufficiently. Make sure that there are no hazardous or flammable materials nearby. When performing the work in a closed room, small room, or similar location, make sure that there are no refrigerant leaks before performing the work. If refrigerant leaks and accumulates, it may ignite and poisonous gases may be released.
- If refrigerant gas leaks during installation work or operation, ventilate the room. If refrigerant leaks into the room and comes into contact with the flame of a heater or portable cooking range, it may ignite or poisonous gases will be released.
- The appliance shall be stored in a well-ventilated area where the room size corresponds to the room area as specified for operation.
- Keep gas-burning appliances, electric heaters, and other fire sources (ignition sources) away from the location where installation, repair, and other air conditioner work will be performed. If refrigerant comes into contact with a flame, poisonous gases may be released.
- Do not smoke during work and transportation.
- When installing or removing the air conditioner, carry the refrigerant leak detector.
- For safety purposes, be sure to always keep the power on, except during maintenance.
- Refrigerant pipes must be protected against external force.

2-2. Before installation

⚠ Caution:

- Do not use the unit in an unusual environment. If the air conditioner is installed in areas exposed to steam, volatile oil (including machine oil), sulfuric gas, or high salt content such as the seaside, or areas where the unit will be covered by snow, the performance can be significantly reduced and the internal parts can be damaged.
- Do not install the unit where combustible gases may leak, be produced, flow, or accumulate. If combustible gas accumulates around the unit, fire or explosion may result.
- The outdoor unit produces condensation during the heating operation. Make sure to provide drainage around the outdoor unit if such condensation is likely to cause damage.
- When installing the unit in a hospital or communications office, be prepared for noise and electronic interference. Inverters, home appliances, high frequency medical equipment, and radio communications equipment can cause the air conditioner to malfunction or breakdown. The air conditioner may also affect medical equipment, disturbing medical care, and communications equipment, harming the screen display quality.
- Follow the instructions below to prevent abrasive components contained in sandpaper and cutting tools from entering the refrigerant circuit because those components can cause failures of the compressor and valves.
 - To deburr pipes, use a reamer or other deburring tools, not sandpaper.
 - To cut pipes, use a pipe cutter, not a grinder or other tools that use abrasive materials.
 - When cutting or deburring pipes, do not allow cutting chips or other foreign matters to enter the pipes.
 - If cutting chips or other foreign matters enter pipes, wipe the inside of the pipes to remove them off.

2-3. Before installation (Relocation)

⚠ Caution:

- Be extremely careful when transporting the units. Two or more persons are needed to handle the unit, as it weighs 44 lbs [20 kg] or more. Do not grasp the packaging bands. Wear protective gloves to remove the unit from the packaging and to move it, as you can injure your hands on the fins or the edge of other parts.
- Be sure to safely dispose of the packaging materials. Packaging materials, such as nails and other metal or wooden parts may cause stabs or other injuries.
- The base and attachments of the outdoor unit must be periodically checked for looseness, cracks or other damage. If such defects are left uncorrected, the unit may fall down and cause damage or injuries.
- Do not clean the air conditioner unit with water. Electric shock may result.
- Tighten all flare nuts to specification using a torque wrench. If they are tightened too much, they can break after an extended period and refrigerant can leak out.

2-4. Before electrical work

⚠ Caution:

- Be sure to install circuit breakers. If it is not installed, electric shock may result.
- Please follow applicable federal/state/local codes to prevent potential leakage/electric shock, or install a ground fault circuit interrupter for the prevention of leakage and electric shock.
- For the power supply wire, use standard cables of sufficient capacity. Otherwise, a short circuit, overheating, or fire may result.
- When installing the power supply wire, do not apply tension to the cables. If the connections are loosened, the cables can snap or break and overheating or fire may result.
- Be sure to ground the unit. Do not connect the ground wire to gas or water pipes, lightning rods, or telephone grounding lines. If the unit is not properly grounded, electric shock may result.
- Use circuit breakers (ground fault circuit interrupter, isolating switch (+B fuse), and molded case circuit breaker) with the specified capacity. If the circuit breaker capacity is larger than the specified capacity, breakdown or fire may result.

2-5. Before starting the test run

⚠ Caution:

- Turn on the main power switch more than 12 hours before starting operation. Starting operation just after turning on the power switch can severely damage the internal parts. Keep the main power switch turned on during the operation season.
- Before starting operation, check that all panels, guards and other protective parts are correctly installed. Rotating, hot, or high voltage parts can cause injuries.
- Do not touch any switch with wet hands. Electric shock may result.
- Do not touch the refrigerant pipes with bare hands during operation. The refrigerant pipes are hot or cold depending on the condition of the flowing refrigerant. If you touch the pipes, burns or frostbite may result.
- After stopping operation, be sure to wait at least 5 minutes before turning off the main power switch. Otherwise, water leakage or breakdown may result.

2-6. Using R454B refrigerant air conditioners

⚠ Caution:

- Use C1220 copper phosphorus, for copper and copper alloy seamless pipes, to connect the refrigerant pipes. Make sure the insides of the pipes are clean and do not

contain any harmful contaminants such as sulfuric compounds, oxidants, debris, or dust. Use pipes with the specified thickness. (Refer to the table "Pipe length and thickness" in "5-1. Precautions for devices that use R454B refrigerant".) Note the following when using existing pipes.

- Replace the existing flare nuts and flare the flared sections again.
- Do not use thin pipes. (Refer to the table "Pipe length and thickness" in "5-1. Precautions for devices that use R454B refrigerant".)
- Store the pipes to be used during installation indoors and keep both ends of the pipes sealed until just before brazing. (Leave elbow joints, etc. in their packaging.) If dust, debris, or moisture enters the refrigerant circuit, oil deterioration or compressor breakdown may result.
- Use ester oil, ether oil, or alkylbenzene oil (small amount) as the refrigeration oil applied to the flared sections. If mineral oil is mixed in the refrigeration oil, oil deterioration may result.
- Do not use refrigerant other than R454B refrigerant. If another refrigerant is used, the chlorine will cause the oil to deteriorate.
- Use the following tools specifically designed for use with R454B refrigerant. The following tools are necessary to use R454B refrigerant. Contact your nearest dealer for any questions.

Tools (for R454B)


- Gauge manifold
- Flaring tool
- Charge hose
- Size adjustment gauge
- Gas leak detector
- Vacuum pump adapter
- Torque wrench
- Electronic refrigerant charging scale
- Be sure to use the correct tools. If dust, debris, or moisture enters the refrigerant circuit, refrigeration oil deterioration may result.
- Do not use a charging cylinder. If a charging cylinder is used, the composition of the refrigerant will change and the efficiency will be lowered.
- Cabling
Check that cabling will not be subject to wear, corrosion, excessive pressure, vibration, sharp edges or any other adverse environmental effects. The check shall also take into account the effects of aging or continual vibration from sources such as compressors or fans.
- Detection of flammable refrigerants
Under no circumstances shall potential sources of ignition be used in the searching for or detection of refrigerant leaks. A halide torch (or any other detector using a naked flame) shall not be used.
The following leak detection methods are deemed acceptable for all refrigerant systems.
Electronic leak detectors may be used to detect refrigerant leaks but, in the case of FLAMMABLE REFRIGERANTS, the sensitivity may not be adequate, or may need re-calibration. (Detection equipment shall be calibrated in a refrigerant-free area.)
Ensure that the detector is not a potential source of ignition and is suitable for the refrigerant used.
Leak detection equipment shall be set at a percentage of the LFL of the refrigerant and shall be calibrated to the refrigerant employed, and the appropriate percentage of gas (25 % maximum) is confirmed.
Leak detection fluids are also suitable for use with most refrigerants but the use of detergents containing chlorine shall be avoided as the chlorine may react with the refrigerant and corrode the copper pipe-work.
If a leak is suspected, all naked flames shall be removed/extinguished.
If a leakage of refrigerant is found which requires brazing, all of the refrigerant shall be recovered from the system, or isolated (by means of shut off valves) in a part of the system remote from the leak.
- Removal and evacuation
When breaking into the refrigerant circuit to make repairs - or for any other purpose -conventional procedures shall be used. However, for flammable refrigerants it is important that best practice be followed, since flammability is a consideration.
The following procedure shall be adhered to:
 - safely remove refrigerant following local and national regulations;
 - evacuate;
 - purge the circuit with inert gas;
 - evacuate;
 - continuously flush or purge with inert gas when using flame to open circuit; and
 - open the circuit.The refrigerant charge shall be recovered into the correct recovery cylinders if venting is not allowed by local and national codes.
For appliances containing flammable refrigerants, the system shall be purged with oxygen-free nitrogen to render the appliance safe for flammable refrigerants. This process might need to be repeated several times.
Compressed air or oxygen shall not be used for purging refrigerant systems.
For appliances containing flammable refrigerants, refrigerants purging shall be achieved by breaking the vacuum in the system with oxygen-free nitrogen and continuing to fill until the working pressure is achieved, then venting to atmosphere, and finally pulling down to a vacuum.
This process shall be repeated until no refrigerant is within the system. When the final oxygen-free nitrogen charge is used, the system shall be vented down to atmospheric pressure to enable work to take place.
The outlet for the vacuum pump shall not be close to any potential ignition sources, and ventilation shall be available.
- Charging procedures
In addition to conventional charging procedures, the following requirements shall be followed.
 - Ensure that contamination of different refrigerants does not occur when using charging equipment. Hoses or lines shall be as short as possible to minimize the amount of refrigerant contained in them.
 - Cylinders shall be kept in an appropriate position according to the instructions.
 - Ensure that the REFRIGERATING SYSTEM is earthed prior to charging the system with refrigerant.
 - Label the system when charging is complete (if not already).
 - Extreme care shall be taken not to overfill the REFRIGERATING SYSTEM.Prior to recharging the system, it shall be pressure-tested with the appropriate purging gas. The system shall be leak-tested on completion of charging but prior to commissioning. A follow up leak test shall be carried out prior to leaving the site.
- Recovery
When removing refrigerant from a system, either for servicing or decommissioning, it is recommended good practice that all refrigerants are removed safely.
When transferring refrigerant into cylinders, ensure that only appropriate refrigerant recovery cylinders are employed. Ensure that the correct number of cylinders for holding the total system charge is available.
All cylinders to be used are designated for the recovered refrigerant and labelled for that refrigerant (i.e., special cylinders for the recovery of refrigerant). Cylinders shall be complete with pressure-relief valve and associated shut-off valves in good working order.
Empty recovery cylinders are evacuated and, if possible, cooled before recovery occurs.
The recovery equipment shall be in good working order with a set of instructions concerning the equipment that is at hand and shall be suitable for the recovery of the flammable refrigerant.
If in doubt, the manufacturer should be consulted. In addition, a set of calibrated weighing scales shall be available and in good working order. Hoses shall be complete with leak-free disconnect couplings and in good condition.
The recovered refrigerant shall be processed according to local legislation in the correct recovery cylinder, and the relevant waste transfer note arranged. Do not mix refrigerants in recovery units and especially not in cylinders.
If compressors or compressor oils are to be removed, ensure that they have been evacuated to an acceptable level to make certain that FLAMMABLE REFRIGERANT does not remain within the lubricant.
The compressor body shall not be heated by an open flame or other ignition sources to accelerate this process. When oil is drained from a system, it shall be carried out safely.

3. Installation location

3-1. Choosing the outdoor unit installation location

- Avoid locations exposed to direct sunlight or other sources of heat.
- Select a location from which noise emitted by the unit will not inconvenience neighbors.
- Select a location permitting easy wiring and pipe access to the power source and indoor unit.
- Avoid locations where combustible gases may leak, be produced, flow, or accumulate.
- Note that water may drain from the unit during operation.
- Select a level location that can bear the weight and vibration of the unit.
- Avoid locations where the unit can be covered by snow. In areas where heavy snow fall is anticipated, special precautions such as raising the installation location or installing a hood on the air intake must be taken to prevent the snow from blocking the air intake or blowing directly against it. This can reduce the airflow and a malfunction may result.
- Avoid locations exposed to oil, steam, or sulfuric gas.
- Use the transportation handles of the outdoor unit to transport the unit. If the unit is carried from the bottom, hands or fingers may be pinched.

3-2. Outline dimensions (Outdoor unit)



3-3. Constraints on indoor unit installation

You should note that the indoor units that can be connected to this outdoor unit have the following constraints.

- Indoor units with model numbers 04-72 can be connected.
- When using a branch box, indoor units with model numbers 06-36 can be connected.
- Refer to the tables below to decide possible rooms and indoor unit combinations.
- Combinations in which the total capacity of indoor units exceeds the capacity of the outdoor unit will reduce the cooling capacity of each indoor unit below their rated cooling capacity. Therefore, select the indoor units so that the total capacity does not exceed the capacity of the outdoor unit as much as possible.
- Mixed systems of indoor units with the City Multi/M, P, S series are prohibited.

Verification

- The rated capacity should be determined by observing the tables of "City Multi indoor units" and "M, P, S series indoor units" shown below.
- See also the table of "Number of connectable indoor units".
- Make sure that the total rated capacity will stay in the range of 50–130% of the outdoor unit capacity.
 - PUMY-L/HL36: 18 – 46 (37) kBtu/h⁻¹
 - PUMY-L/HL42: 21 – 54 (44) kBtu/h⁻¹
 - PUMY-L/HL48: 24 – 62 (50) kBtu/h⁻¹
 - PUMY-L/HL60: 30 – 78 (63) kBtu/h⁻¹

City Multi indoor units (L-FY series)

Indoor unit type	L04	L05	L06	L08	L12	L15	L18	L24	L30	L36	L48	L54	L72
Rated capacity (Cooling) (kBtu/h)	4	5	6	8	12	15	18	24	30	36	48	54	72

M, P, S series indoor units

Model No.	06	09	12	15	18	24	30	36
Rated capacity (Cooling) (kBtu/h)	6	9	12	15	18	24	30	36

Maximum number of connectable indoor units

Models	Maximum number of connectable City Multi indoor units	Maximum number of connectable M, S, P series indoor units (via branch box)
L/HL36	11	4 (3) ^{2,3,4}
HL42	12	5 (4) ^{2,3,4}
L/HL48	12	8 (6) ^{2,3,4}
L/HL60	12	8 (6) ^{2,3,5}

1. The number enclosed in the parenthesis is the total rated capacity of indoor units when 1 or more MFZ-KX09, PLA-AE12, or PLFY-EL12/18 are connected. Make sure that the total rated capacity will stay in the range of 50–105% of the outdoor unit capacity.
2. The number enclosed in the parenthesis is the maximum number of units that can be connected when 1 or more PLA-AE·NL or PAA-A·A units is connected.
3. When connecting SVZ-series unit(s), set additional constraints for each branch box as follows:
 - When connecting 2 SVZ-series units: Any indoor units other than SVZ-series cannot be connected.
 - When connecting 1 SVZ-series unit: The total rated capacity (cooling) should be 100% or below including the SVZ-series unit (only L60).
Only 1 SEZ or 1 PEAD can be included in the connection.
 - When connecting 3 or more SVZ-series units: Consult a dealer.
4. Maximum of 3 SEZ/PEAD-series units can be connected to a branch box.
5. Maximum of 2 SEZ/PEAD-series units can be connected to a branch box.
When connecting 1 or more SEZ/PEAD-series units, the total rated capacity (cooling) including the SEZ/PEAD-series units shall be 100% or below.

Lineup of connectable indoor units

Any indoor units not listed in the table below cannot be connected.

		Connectable indoor units (City Multi)															
Model type		Model name		04	05	06	08	12	15	18	24	27	30	36	48	54	72
Wall mounted		PKFY-L	NKMU								●		●				
			NLMU	●		●	●	●	●	●							
Ceiling concealed	Low ESP	PEFY-L	NMSU			●	●	●	●	●	●						
	Mid ESP	PEFY-L	NMAU			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ceiling suspended		PCFY-L	NKMU						●		●		●	●			

		Connectable indoor units (City Multi)													
Model type	Model name	04	05	06	08	12	15	18	24	27	30	36	48	54	72
Ceiling cassette	4-way flow	PLFY-EL	NEMU			•	•	•	•		•	•	•		
	2 by 2	PLFY-L	NFMU	•		•	•	•							
Multi-position	PV FY-L	NAMU			•	•		•	•		•	•	•	•	



		Connectable indoor units (M, P, S series)							
Model type	Model name	06	09	12	15	18	24	30	36
Wall-mounted	Deluxe	MSZ-FX·NL	•	•	•	•	•		
	Standard	MSZ-GX·NL	•	•	•	•	•		
Ceiling concealed	Low static pressure	SEZ-AD·NL		•	•	•			
	Middle static pressure	PEAD-AA·NL		•	•	•	•	•	•
Ceiling cassette	4-way flow	PLA-AE·NL			•		•	•	•
	2 by 2	SLZ-AF·NL		•	•	•			
	1-way flow	MLZ-KX·NL	•	•	•		•		
Floor standing	MFZ-KX·NL		•	•	•	•			
Standard multi-position air handler	SVZ-AP·NL			•		•	•	•	•
A-Coil	PAA-AA/BA/CA·NL					•	•	•	•

3-4. Ventilation and service space


■ Windy location installation

When installing the outdoor unit on a rooftop or other location unprotected from the wind, situate the air outlet of the unit so that it is not directly exposed to strong winds. Strong wind entering the air outlet may impede the normal airflow and a malfunction may result. The following shows 3 examples of precautions against strong winds.

1. Face the air outlet towards the nearest available wall about 20" (500 mm) away from the wall.
2. Install an optional air guide if the unit is installed in a location where strong winds from a typhoon, etc. may directly enter the air outlet.



3. Position the unit so that the air outlet blows perpendicularly to the seasonal wind direction, if possible.




■ When there are obstacles around the unit

- The dimensions given along the arrows in the figures below are required to guarantee the air conditioner's performance. Install the unit in a place as wide as possible for later service or repairs.
- Minimum dimensions are given in the figures below. When there is an obstacle above the unit, maximum dimensions are also given.
- Refer to the figures for each case.


in. [mm]

When installing a single outdoor unit


a. Obstacles at rear



b. Obstacles at rear and above




c. Obstacles at rear and sides




d. Obstacles at front

- When using optional air outlet guides, the clearance is 20 in. [500 mm] or more.




e. Obstacles at front and rear

- When using optional air outlet guides, the clearance is 20 in. [500 mm] or more.



f. Obstacles at rear, sides, and above


- Do not install optional air outlet guides for upward airflow.



When installing multiple outdoor units


Leave a space of 1" (25 mm) or more between the units.

g. Obstacles at rear




h. Obstacles at rear and above

- 4 or more units must not be installed side by side.
- Do not install the optional air outlet guides for upward airflow.




i. Obstacles at front

- When using optional air outlet guides, the clearance is 40" (1000 mm) or more.




j. Obstacles at front and rear

- When using optional air outlet guides, the clearance is 40 in. [1000 mm] or more.




k. Single parallel arrangement

- When using optional air outlet guides installed for upward airflow, the clearance is 40 in. [1000 mm] or more.




l. Multiple parallel arrangement

- When using optional air outlet guides installed for upward airflow, the clearance is 60 in. [1500 mm] or more.



m. Stacked arrangement

- Maximum of 2 units can be stacked.
- 3 or more stacked units must not be installed side by side.




3-5. Minimum installation area


■ Precautions for the indoor unit installation location

- Read the installation manual of each indoor unit because there are restrictions on installation height depending on the model.
- Observe the refrigerant amount in the table below for the floor area where the indoor unit is installed.
- When using ducted systems for one or more rooms, first determine the system's refrigerant amount, and then refer to the installation manual of the indoor unit to check each room's restriction for minimum area.

PUMY-L36/48NKMU



PUMY-L60NKMU, PUMY-HL36/42/48/60NKMU




Minimum installation area and refrigerant amount

M _{max} -1							
PUMY-L36/48NKMU				PUMY-L60NKMU PUMY-HL36/42/48/60NKMU			
A _{min} *1		M _{max}		A _{min} *1		M _{max}	
[m ²]	[ft ²]	[kg]	[lbs, oz]	[m ²]	[ft ²]	[kg]	[lbs, oz]
9	97	9.2	20 4	9	97	12.5	27 8
10	108	10.6	23 5	10	108	14.3	31 8
11	118	11.9	26 3	11	118	14.4	31 11
12	129	13.2	29 1	12	129	14.4	31 11
13	140	14.4	31 11	13	140	14.4	31 11
14	151	14.4	31 11	14	151	14.4	31 11
15	161	14.4	31 11	15	161	14.4	31 11
16	172	14.4	31 11	16	172	14.4	31 11
17	183	14.4	31 11	17	183	14.4	31 11
18	194	14.4	31 11	18	194	14.4	31 11
19	205	14.4	31 11	19	205	14.4	31 11
20	215	14.4	31 11	20	215	14.4	31 11

*1. The installation restrictions are determined based on refrigerant leak amount because shut-off valves are mounted on the outdoor unit. Calculate M_{max} based on the minimum installation area.

When installing indoor units in the lowest floor of the basement

PUMY-L36/48/60NKMU, PUMY-HL36/42/48/60NKMU




- *2. When installing an indoor unit in the lowest floor of the basement, make sure refrigerant does not accumulate. Calculate M_{max} based on the total area of the lowest floor of the basement.

M_{max-2} (When installing indoor units in the lowest floor of the basement)			
PUMY-L36/48/60NKMU PUMY-HL36/42/48/60NKMU			
$TA^{1/2}$		M_{max}	
[m ²]	[ft ²]	[kg]	[lbs, oz]
9	97	2.9	6 6
10	108	3.2	7 0
11	118	3.5	7 11
12	129	3.9	8 9
13	140	4.2	9 4
14	151	4.5	9 14
15	161	4.8	10 9
20	215	6.5	14 5
25	269	8.1	17 13
30	323	9.7	21 6
35	377	11.3	24 14
40	431	13.0	28 10
45	484	14.4	31 11
50	538	14.4	31 11
55	592	14.4	31 11
60	646	14.4	31 11

When disabling the refrigerant sensor of the indoor unit

PUMY-L36/48/60NKMU, PUMY-HL36/42/48/60NKMU



- *3. Refrigerant sensors can be disabled in some indoor units. Calculate M_{max} based on the installation area of the room where refrigerant sensor is to be disabled.

M_{max-3} (When disabling the refrigerant sensor of the indoor unit)			
PUMY-L36/48/60NKMU PUMY-HL36/42/48/60NKMU			
$A^{1/3}$		M_{max}	
[m ²]	[ft ²]	[kg]	[lbs, oz]
9	97	2.4	5 4
10	108	2.7	5 15
11	118	2.9	6 6
12	129	3.2	7 0
13	140	3.5	7 11
14	151	3.7	8 2
15	161	4.0	8 13
20	215	5.4	11 14
25	269	6.7	14 12
30	323	8.1	17 13
35	377	9.4	20 11
40	431	10.8	23 12
45	484	12.1	26 10
50	538	13.5	29 12
55	592	14.4	31 11
60	646	14.4	31 11

3-6. Precautions for R454B system


The air conditioner uses R454B, a mildly flammable refrigerant. This system is supported by the safety standard complying with the Enhanced Tightness Refrigerant System of UL60335-2-40. Install the unit according to the following requirements so that the system can satisfy the standards.

- For piping connection, use a mechanical joint (brazing and flare connection, etc.) complying with the latest version of ISO14903. Ensure that the piping installed in a room is securely protected from damage due to an external force.
- Be sure to install an indoor unit in a room where the conditions indicated in "3-5. Minimum installation area" are satisfied.
- When the power sources of the outdoor unit, indoor unit, and branch box are different, power the outdoor unit last.
- LEAK DETECTION SYSTEM installed. Unit must be powered except for service.
- Put the attached label on breaker, and explain it to customers. When the wiring circuit breaker or isolating switch is OFF, a leak detection system is not working because electricity is not supplied.
- A refrigerant sensor is required for this system. When it detects a refrigerant leak or abnormality, the system closes the shut-off valves and performs refrigerant recovery.
- Turn on the DIP switch 6-6 after a test run. This enables the system to perform refrigerant recovery even if communication fails.
- The indoor unit is equipped with a refrigerant sensor. Remove the refrigerant sensor to simulate the indoor unit operating in the refrigerant recovery mode (mitigation action). When the refrigerant recovery operation is successfully completed, the fan of the outdoor unit stops. The indoor unit operates in refrigerant recovery mode for a maximum of 10 minutes.
- Take appropriate measures when servicing the air conditioner. Otherwise, the air conditioner may not operate again after refrigerant recovery.
- The sensor must be replaced after it detects a refrigerant leak. Refer to the installation manual of the indoor unit.
- Refrigerant sensors can be disabled in some indoor units when M_{max-3} (see "3-5. Minimum installation area") is satisfied. Refer to the installation manual of the indoor unit for details of disabling the refrigerant sensor.
- Pay special attention to the installation locations, such as a basement, etc. where refrigeration gas can accumulate, since refrigerant is heavier than the air. When installing an indoor unit in the lowest floor of the basement, M_{max-2} (see "3-5. Minimum installation area") shall be satisfied.
- For some indoor units, an alarm will go off when a refrigerant leak is detected. Additionally, an alarm is available by installing the optional MA remote controller with alarm or the optional alarm kit. For details, refer to the manual of each optional part.
- To avoid the risk of fire, when the wall mounted indoor unit is connected, flare connections shall be installed in the indoor unit or outdoor unit.

3-7. Calculation of the minimum installation area


The maximum allowable refrigerant amount is calculated based on the floor area of each room where the system is connected so that the system can satisfy the safety standards. Refer to "3-5. Minimum installation area" to calculate the maximum allowable refrigerant amount for the smallest room where the indoor unit is to be installed. Follow the flowchart below.

Check the installation area 1



*1. Move on to the flowchart on the right when you want to disable a refrigerant sensor in any room.

Check the installation area 2 (When disabling the refrigerant sensor)




*2. Note that the refrigerant sensor cannot be disabled in some indoor unit.

4. Installing the outdoor unit

Be sure to install the unit in a sturdy and level surface to prevent rattling noises during operation. (See the figures below.)

in. [mm]



- *1. The dimension of the foundation should be as long as possible.
- *2. The foundation must be deeply set in the ground.
- *3. Make sure that the length between the bottom surface of the base and the top of the foundation bolt is within 1-3/16 in. [30 mm]. Secure the base of the unit firmly with 4-M10 foundation bolts in a sturdy location.

Foundation specifications

Foundation bolt	M10 (3/8 in.)
Thickness of concrete	4-23/32 in. [120 mm]
Length of bolt	2-3/4 in. [70 mm]
Weight-bearing capacity	705 lbs [320 kg]

Installing the outdoor unit

- Do not block the vent. If the vent is blocked, operation will be hindered and breakdown may result.
- In addition to the unit base, use the installation holes on the back of the unit to attach wires, etc., if necessary to install the unit. Use self-tapping screws (ø13/16 × 19/32 in. [ø5 × 15 mm] or less) and install on site.

⚠ Warning:

- The unit must be securely installed on a structure that can sustain its weight. If the unit is mounted on an unstable structure, it may fall down and cause damage or injuries.
- The unit must be installed according to the instructions in order to minimize the risk of damage from earthquakes, typhoons, or strong winds. An incorrectly installed unit may fall down and cause damage or injuries.

⚠ Caution:

- Install the unit on a rigid structure to prevent excessive operation sound or vibration.

5. Installing refrigerant piping

5-1. Precautions for devices that use R454B refrigerant

- Carefully read "2.2 Before installation" to "2.6 Using R454B refrigerant air conditioners" for installing air conditioners with R454B refrigerant.
- Use ester oil, ether oil, or alkylbenzene oil (small amount) as the refrigeration oil applied to the flared sections.
- Use C1220 copper phosphorus, for copper and copper alloy seamless pipes, to connect the refrigerant pipes. Use refrigerant pipes with the thicknesses specified in the table "Pipe length and thickness" below. Make sure the inside of the pipes are clean and do not contain any harmful contaminants such as sulfuric compounds, oxidants, debris, or dust.

⚠ Warning:


When installing, relocating, or servicing the outdoor unit, use only the specified refrigerant (R454B) to charge the refrigerant circuit. Do not mix it with any other refrigerant and do not allow air to remain in the circuit. If the air is mixed with the refrigerant, it can cause abnormal high pressure in the refrigerant circuit, and may result in an explosion and other hazards. The use of any refrigerant that is not specified for the system will cause mechanical failure, system malfunction, or unit breakdown. In the worst case, this could lead to a serious impediment to securing product safety.

Pipe length and thickness

Pipe length	Thickness
1/4 in. [ø6.35 mm], 3/8 in. [ø9.52 mm], 1/2 in. [ø12.7 mm]	1/32 in. [0.8 mm]
ø5/8 in. [ø15.88 mm], 3/4 in. [ø19.05 mm]	5/128 in. [1.0 mm]

Note:

- Do not use pipes thinner than those specified above.
- The thicknesses listed in the table above are based on Japanese standards. Use pipes with a maximum working pressure of 601 psig [4.15 MPa] or higher according to local standards.
- Red labels on the valves and the charge plugs indicate that flammable refrigerant is used. If you removed them for piping work, be sure to return them to their original positions after the work is completed.



en

5-2. Selecting pipe size

Piping preparation

Specifications of commercially available pipes

Outside diameter	Insulation thickness	Insulation material
1/4 [ø6.35]	5/16 [8]	Heat resisting foam plastic 0.045 specific gravity
3/8 [ø9.52]	5/16 [8]	
1/2 [ø12.7]	5/16 [8]	
5/8 [ø15.88]	5/16 [8]	
3/4 [ø19.05]	5/16 [8]	

Conversion table

Nominal	Outside diameter
1/4 F	1/4 [ø6.35]
3/8 F	3/8 [ø9.52]
1/2 F	1/2 [ø12.7]
5/8 F	5/8 [ø15.88]
3/4 F	3/4 [ø19.05]

⚠ Caution:

Be sure to use the insulation appropriate for the thickness. Excessive thickness may cause incorrect installation of the indoor unit and a lack of thickness, which may cause dew dripage.

⚠ Warning:

When pumping down the refrigerant, stop the compressor before disconnecting the refrigerant pipes. The compressor may burst and cause injury if any foreign substance, such as air, enters the system.

Pipe size

Pipe size between the outdoor unit and the first branch joint/header/box or between the branch joint and branch header/box

Model	Liquid pipe	Gas pipe
L36/48, HL36/42/48	3/8 [ø9.52]	5/8 [ø15.88]
L60/HL60		3/4 [ø19.05] (5/8 [ø15.88*])

* Only for pipes between the branch joint and each branch box when 2 branch boxes are connected to L60 and the total capacity of indoor units is 53 kBTU/h or less.

Pipe size between the indoor unit to the branch joint/header/box

Indoor unit series	Model number	Liquid pipe	Gas pipe
City Multi	04, 05, 06, 08, 12, 15, 18	1/4 [ø6.35]	1/2 [ø12.7]
	24, 27, 30, 36, 48, 54	3/8 [ø9.52]	5/8 [ø15.88]
	72	3/8 [ø9.52]	3/4 [ø19.05]
M or S series	06, 09, 12	1/4 [ø6.35]	3/8 [ø9.52]
	15, 18	1/4 [ø6.35]	1/2 [ø12.7]
	24, 30, 36	3/8 [ø9.52]	5/8 [ø15.88]
P series	09	1/4 [ø6.35]	3/8 [ø9.52]
	12, 15, 18	1/4 [ø6.35]	1/2 [ø12.7]
	24, 30, 36	3/8 [ø9.52]	5/8 [ø15.88]


Note:

- When both of the following items are satisfied, the gas pipe size shall be increased by one size.
 - All connected indoor units are A-COIL type (PAA).
 - Total piping length is 32 ft [10 m] or shorter.


Valve size of branch box

Pipe	To indoor unit					To outdoor unit
	A	B	C	D	E	
Liquid pipe	1/4 [ø6.35]	1/4 [ø6.35]	1/4 [ø6.35]	1/4 [ø6.35]	1/4 [ø6.35]	3/8 [ø9.52]
Gas pipe	3/8 [ø9.52]	3/8 [ø9.52]	3/8 [ø9.52]	3/8 [ø9.52]	1/2 [ø12.7]	5/8 [ø15.88]


3-branch model



5-branch model



Different-diameter joint (optional part)



Model name	Connected pipes diameter	Diameter A	Diameter B
PAC-SJ88RJ-E	3/8 [ø9.52] → 1/2 [ø12.7]	3/8 [ø9.52]	1/2 [ø12.7]
PAC-SK88RJ-E	1/2 [ø12.7] → 3/8 [ø9.52]	1/2 [ø12.7]	3/8 [ø9.52]
PAC-SK89RJ-E	1/2 [ø12.7] → 5/8 [ø15.88]	1/2 [ø12.7]	5/8 [ø15.88]
PAC-SJ87RJ-E	1/4 [ø6.35] → 3/8 [ø9.52]	1/4 [ø6.35]	3/8 [ø9.52]
PAC-SK90RJ-E	3/8 [ø9.52] → 5/8 [ø15.88]	3/8 [ø9.52]	5/8 [ø15.88]
PAC-SK87RJ-E	5/8 [ø15.88] → 3/4 [ø19.05]	5/8 [ø15.88]	3/4 [ø19.05]


Branch joint/header

Type	Model name	Connection method
2-branch joint	MSDD-50AR2-E*	flare
	MSDD-50BR-E*	brazing
2-branch joint	CMY-Y62-G-E	-
4-branch header	CMY-Y64-G-E	-
8-branch header	CMY-Y68-G-E	-

* For installation procedure, refer to the installation manuals of MSDD-50AR2-E and MSDD-50BR-E.

Accessories of the outdoor unit

The parts shown below are included (only for PUMY-L36/48NKMU). Use them for on-site piping.



- a. Muffler×1
b. Joint pipe-L.....×1


5-3. Pipe length and height difference

Note:

- For the pipe size of the sections indicated by capital letters (A, B, C, ...) and small letters (a, b, c, ...) in the figures below, see "Pipe size" in "5-2 Selecting pipe size".
- If the pipe size of the indoor unit is different, use a different-diameter joint. Connect the joint directly to the branch box side. See "Branch joint/header" in "5-2 Selecting pipe size".
- Use an optional branch piping kit as a branch joint/header. See "Branch joint/header" in "5-2 Selecting pipe size".
- The lineup of a connectable indoor unit depends on a district/areas/country.

Connection without a branch box


■ Connection with branch joints



		L36/48NKMU	HL36/42/48/60NKMU L60NKMU
Permissible length	Total piping length (A+B+C+D+a+b+c+d+e)	≤ 787 ft [240 m]	≤ 492 ft [150 m]
	L (A+B+C+D+e)	≤ 262 ft [80 m]	≤ 262 ft [80 m]
	l (B+C+D+e)	≤ 98 ft [30 m]	
Permissible height difference	H	When the outdoor unit is set higher than the indoor units ≤ 164 ft [50 m]	
		When the outdoor unit is set lower than the indoor units ≤ 131 ft [40 m] (98 ft [30 m]*)	≤ 131 ft [40 m]
	h	≤ 49 ft [15 m]	

*When PKFY-L04/06/08/12NLMU is included.


■ Connection with a branch header



		L36/48NKMU	HL36/42/48/60NKMU L60NKMU
Permissible length	Total piping length (A+a+b+c+d+e+f)	≤ 787 ft [240 m]	≤ 492 ft [150 m]
	L (A+f)	≤ 262 ft [80 m]	≤ 262 ft [80 m]
	l (f)	≤ 98 ft [30 m]	
Permissible height difference	H	When the outdoor unit is set higher than the indoor units ≤ 164 ft [50 m]	
		When the outdoor unit is set lower than the indoor units ≤ 131 ft [40 m] (98 ft [30 m]*)	≤ 131 ft [40 m]
	h	≤ 49 ft [15 m]	

*When PKFY-L04/06/08/12NLMU is included.

■ Connection with both a branch header and branch joints



- i. Outdoor unit
 ii. First branch joint
 iii. Branch joint
 iv. Indoor unit
 v. Branch header
 vi. Blind caps
 L: Farthest piping length
 l : Farthest piping length after first branch joint
 H: Height difference between outdoor unit and indoor unit
 h: Height difference between indoor units

Permissible length			L36/48NKMU	HL36/42/48/60NKMU L60NKMU
Permissible length	Total piping length (A+B+C+a+b+c+d+e)		≤ 787 ft [240 m]	≤ 492 ft [150 m]
	L (A+B+b)		≤ 262 ft [80 m]	≤ 262 ft [80 m]
	l (B+b)		≤ 98 ft [30 m]	
Permissible height difference	H	When the outdoor unit is set higher than the indoor units	≤ 164 ft [50 m]	
		When the outdoor unit is set lower than the indoor units	≤ 131 ft [40 m] (98 ft [30 m]*)	≤ 131 ft [40 m]
	h		≤ 49 ft [15 m]	


*When PKFY-L04/06/08/12NLMU is included.

Note:

- Pipes cannot be branched after the header joint.

Connection with branch box

- This unit has flared connections on each indoor unit and branch box and outdoor unit sides.
- Remove the valve cover of the outdoor unit, then connect the pipe.
- Refrigerant pipes are used to connect the branch boxes and the outdoor unit.



- i. Outdoor unit
 ii. First branch joint
 iii. Branch box
 iv. Indoor unit
 L: Farthest piping length
 l : Farthest piping length after branch box
 H1: Height difference between outdoor unit and indoor unit
 H2: Height difference between outdoor unit and branch box
 h1: Height difference between branch box and indoor unit
 h2: Height difference between branch boxes
 h3: Height difference between indoor units

Permissible length			L36/48/60, HL36/42/48/60
Permissible length	Total piping length (A+B+C+a+b+c+d+e+f+g+h)		≤ 492 ft [150 m]
	L^1 (A+C+h)		≤ 262 ft [80 m]
	Total piping length between the outdoor unit and branch boxes (A+B+C)		≤ 180 ft [55m]
	Piping length between first branch joint and farthest branch box (C)		≤ 98 ft [30 m]
	l (h)		≤ 82 ft [25 m]
	Total piping length between branch boxes and indoor units (a+b+c+d+e+f+g+h)		≤ 312 ft [95 m]
Permissible height difference	H1	When the outdoor unit is set higher than indoor units	≤ 164 ft [50 m]
		When the outdoor unit is set lower than indoor units	≤ 131 ft [40 m]
	H2	When the outdoor unit is set higher than branch box	≤ 164 ft [50m]
		When the outdoor unit is set lower than branch box	≤ 131ft [40m]
	$h1+h2$		≤ 49 ft [15 m]
	$h2$		≤ 49 ft [15 m]
Number of bends	$h3$		≤ 39 ft [12 m]
	A+B+a , A+B+b , A+B+c , A+B+d , A+B+e , A+C+f , A+C+g , A+C+h		≤ 15

*1. The piping specification table does not provide a minimum piping length. However, when an indoor unit is connected with piping less than 16 ft [5 m], it could produce intermittent noise during normal system operation in very quiet environments. Please be aware of this important information when installing and locating an indoor unit in such environments.


5-4. Procedures for installing refrigerant piping

⚠ Warning:

When installing the unit, securely connect the refrigerant pipes before starting the compressor.

1. Removing panels

Remove the service panel (3 screws), the front piping cover (2 screws), and the rear piping cover (4 screws).



2. Connecting pipes

Note:


- When bending the pipes, be careful not to break them. Bend radius shall be 4 to 6 in. (100 to 150 mm).
- Make sure that the pipes do not contact the compressor. Otherwise, abnormal noise or vibration may result.
- For PUMY-L36/48NKMU
 - Make sure that the valves are closed before connecting the muffler and the extended pipe.
 - When extending the pipe downward, connect the muffler and the extended pipe.
 - When extending the pipe forward, sideward, or backward, connect the muffler, the joint pipe-L (make it point to the extending direction), and then the extended pipe.
- For PUMY-HL36/42/48/60NKMU and PUMY-L60NKMU
 - Make sure that the valves are closed before connecting the extended pipe.

⚠ Caution:



Be sure to connect the muffler for PUMY-L36/48NKMU, otherwise abnormal vibration or noise may occur.

- Always start connecting pipes from the indoor unit.
 - Use the flare nuts shown in the table below.
 - Flare nuts must be tightened with a torque wrench. Use 2 wrenches to tighten piping connections as shown in the figure below.

Outside dimension of copper pipe	Outside dimension of flare nut	Tightening torque ft-lbs [N·m*]
1/4 [ø6.35]	17 (43/64)	10 - 13 [14 - 18]
1/4 [ø6.35]	22 (7/8)	25 - 30 [34 - 42]
3/8 [ø9.52]	22 (7/8)	25 - 30 [34 - 42]
3/8 [ø9.52]	26 (1-3/64)	35 - 44 [49 - 61]
1/2 [ø12.7]	26 (1-3/64)	35 - 44 [49 - 61]
1/2 [ø12.7]	29 (1-9/64)	49 - 59 [68 - 82]
5/8 [ø15.88]	29 (1-9/64)	49 - 59 [68 - 82]
5/8 [ø15.88]	36 (1-27/64)	71 - 87 [100 - 120]
3/4 [ø19.05]	36 (1-27/64)	71 - 87 [100 - 120]



- Flare the liquid and gas pipes and apply a thin layer of refrigeration oil (on site). Be sure to apply refrigerant oil to the flare and joint seating surface before tightening a flare nut.
 - When using an usual flaring tool, refer to the figures and table below.
 - To ensure the dimension A, you can use a size adjustment gauge.



Outside dimension of copper pipe	Dimension A		Dimensions øB
	Flaring tool for R32/R410A/R454B (Clutch type)	Flaring tool for R22/R407C (Clutch type)	
1/4 [ø6.35]	0 - 1/64 [0 - 0.5]	3/64 - 1/16 [1.0 - 1.5]	5/16 - 3/8 [8.7 - 9.1]
3/8 [ø9.52]			1/2 - 33/64 [12.8 - 13.2]
1/2 [ø12.7]			41/64 - 21/32 [16.2 - 16.6]
5/8 [ø15.88]			49/64 - 25/32 [19.3 - 19.7]
3/4 [ø19.05]			15/16 - 61/64 [23.6 - 24.0]

- For connection, first align the center, then tighten the first 3 to 4 turns of flare nut by hand.



3. Nitrogen pressure test method for refrigerant pipes

After connecting the refrigerant pipes, check the connected pipes and the indoor unit for gas leaks. Use leak detector or soapy water.



- Connect the testing tools.
 - Make sure both of the 2 valves are closed. See the figure below for the valves.
 - Add pressure to the refrigerant circuit through the service port of the liquid stop valve and the gas valve.
- Add pressure little by little. Do not add pressure to the specified pressure all at once.
 - Pressurize to 73 psig [0.5 MPa, 5.1 kgf/cm²G], wait 5 minutes, and make sure the pressure does not decrease.
 - Pressurize to 218 psig [1.5 MPa, 15.3 kgf/cm²G], wait 5 minutes, and make sure the pressure does not decrease.
 - Pressurize to 601 psig [4.15 MPa, 42.3 kgf/cm²G] and measure the surrounding temperature and refrigerant pressure.
- If the specified pressure holds for about 1 day and does not decrease, the pipes have passed the test and there are no leaks.
 - If the surrounding temperature changes by 1.8°F [1°C], the pressure will change by about 1.5 psig [0.01 MPa, 0.1 kgf/cm²G]. Make the necessary corrections.
- If the pressure decreases in steps 2 or 3, there is a gas leak. Find the point where the gas leaks.

Note:

- Field-made refrigerant joints indoors shall be tightness tested. The method shall have a sensitivity of 5 grams per year of refrigerant or better under a pressure of at least 0.25 times the MAXIMUM ALLOWABLE PRESSURE. No leak shall be detected.

PUMY-L36/48NKMU**Stop valve at liquid side****Ball valve at gas side**

*Use 2 wrenches to tighten piping connections.

PUMY-L60NKMU, PUMY-HL36/42/48/60NKMU**Stop valve at liquid side****Ball valve at gas side**

*Use 2 wrenches to tighten piping connections.

4. Vacuum evacuation


- Evacuate the air from the indoor unit and the connection piping.
Evacuate with the valve of the outdoor unit closed and evacuate both the connection piping and the indoor unit from the service port provided on the valve of the outdoor unit using a vacuum pump. (Always evacuate from the service port of both liquid pipe and gas pipe.) After the vacuum reaches 0.0943 psig/5 Torr [650 Pa (abs)], continue evacuation for at least 1 hour or more. Then, stop the vacuum pump and leave it for 1 hour. Ensure the degree of vacuum has not increased. (If the degree of vacuum increase is larger than 0.01886 psig/1.0 Torr [130 Pa], water might have entered. Apply pressure to dry nitrogen gas up to 7.25 psig [0.05 MPa, 0.51 kgf/cm²G] and vacuum again.)
- Note: Never perform air purging using refrigerant.
- Vacuumize the refrigerant circuit through the service port of the liquid and gas stop valves. And then open the stop valves completely (for both the liquid and gas stop valves). The outdoor unit has the shut-off valves, so the refrigerant line of the indoor and outdoor units are not connected until the air conditioner operates after being energized.
- If the stop valves are left closed and the unit is operated, the compressor and control valves will be damaged.
- Use a leak detector or soapy water to check for gas leaks at the pipe connection sections of the outdoor unit.
- Do not use the refrigerant from the unit to purge air from the refrigerant circuit.
- After the valve work is completed, tighten the valve caps to the correct torque: 14 to 18 ft·lbs [20 to 25 N·m] (200 to 250 kgf·cm). Failure to replace and tighten the caps may result in refrigerant leakage. In addition, do not damage the insides of the valve caps as they act as a seal to prevent refrigerant leakage.

Note: Triple Evacuation

- Evacuate the system to 4,000 microns from both service valves. System manifold gauges must not be used to measure vacuum. A micron gauge must be used at all times.
- Break the vacuum with Nitrogen (N₂) into the discharge service valve to 0 psig [0 MPa, 0 kgf/cm²G].
- Evacuate the system to 1,500 microns from the suction service valve.
- Break the vacuum with Nitrogen (N₂) into the discharge service valve to 0 psig [0 MPa, 0 kgf/cm²G].
- Evacuate the system to 500 microns. System must hold the vacuum at 500 microns for a minimum of 1 hour.
- Conduct a rise test for a minimum of 30 minutes.

5. Insulation work**⚠ Caution:**

Be sure to wrap insulation around the piping. Direct contact with the bare piping may result in burns or frostbite.



- Conduct sufficient anti-condensation and insulation work to prevent water dripping from the refrigerant piping. (liquid pipe/gas pipe)
- Increase insulation depending on the environment where the refrigerant piping is installed. Otherwise, condensation may occur on the surface of the insulation material. (Insulation material heat-resistant temperature: 248°F [120 °C]; thickness: 5/8 in. [15 mm] or more) Note that when the refrigerant piping is used in locations subject to high temperature and humidity such as in the attic, further addition of insulation may be required.
- To insulate the refrigerant piping, apply heat-resistant polyethylene foam between the indoor unit and insulation material as well as to the net between the insulation material filling all gaps. (Condensation forming on the piping may result in condensation in the room or burns when contacting the piping.)
- The indoor parts of the drain pipe should be wrapped with polyethylene foam insulation materials (specific gravity of 0.03, thickness of 3/8 in. [9 mm] or more).
- Use sealant to seal the ends of the thermal insulation around the pipe connection sections to prevent water from entering the thermal insulation.

Refrigerant pipes are protectively wrapped

- The pipes can be protectively wrapped up to a diameter of 3-9/16" [ø90 mm] before or after connecting the pipes. Cut out the knockout in the pipe cover following the groove and wrap the pipes.

Pipe inlet gap


- Use putty or sealant to seal the pipe inlet around the pipes so that no gaps remain. (If the gaps are not closed, noise may be emitted or water and dust may enter the unit, resulting in a breakdown.)

5-5. Valve opening methods

The valve opening method varies according to the outdoor unit model. Use the appropriate method to open the valves.


■ Gas side

1. Remove the cap, pull the handle toward you and rotate the valve 1/4 turn in a counterclockwise direction to open it.
2. Make sure that the stop valve is open completely, push in the handle and rotate the cap back to its original position.




■ Liquid side

1. Remove the cap and turn the valve rod counterclockwise as far as it will go with the use of a 3/16" [4 mm] hexagonal wrench. Stop turning when it hits the stopper.
2. Make sure that the stop valve is open completely and rotate the cap back to its original position.



■ Precautions when using the charge valve

Do not over-tighten the service port during installation, otherwise the valve core may be deformed and loosen, causing a gas leak. After positioning the section B in the desired direction, turn the section A only and tighten it. Do not further tighten the sections A and B together after tightening the section A.



Note:
• The figure in the left is only an example. The stop valve shape, service port position, etc., may vary according to the model.

- Warning:**
- When opening or closing the valve below freezing temperatures, refrigerant may spurt out from the gap between the valve stem and the valve body, resulting in injuries.
 - When installing the unit, securely connect the refrigerant pipes before starting the compressor.

5-6. Additional refrigerant charge

Additional refrigerant charge

Refrigerant for the indoor units and the extended piping is not included in the outdoor unit when the unit is shipped from the factory. Therefore, charge each refrigerant piping system with additional refrigerant at the installation site. In addition, in order to carry out service, enter the size and length of each liquid pipe and additional refrigerant charge amounts in the spaces provided on the "Refrigerant amount" plate on the outdoor unit.

- Note:**
- When the unit is stopped, charge the unit with the additional refrigerant through the liquid stop valve after the pipe extensions and indoor units have been vacuumized.
 - When the unit is operating, add refrigerant to the gas check valve using a safety charger. Do not add liquid refrigerant directly to the check valve.

Calculation of additional refrigerant charge

■ Calculating formula and reference values

Additional refrigerant charge	=	Amount for the liquid pipe size of ø6.35	+	Amount for the liquid pipe size of ø9.52	+	Total capacity of connected indoor units	Amount for the indoor units	
		(ft) × 0.22 (oz/ft) (m) × 20.0 (g/m)		(ft) × 0.58 (oz/ft) (m) × 54.0 (g/m)		27 or less	L36/48/60NKMU HL36/42/48/60NKMU	
							8 lbs 14 oz [4.0 kg]	
							28 to 54	11 lbs 1 oz [5.0 kg]
							55 or more	11 lbs 8 oz [5.2 kg]

■ Included refrigerant amount when shipped from the factory

- PUMY-L36/48NKMU: 2 lbs 11 oz [1.2 kg]
- PUMY-HL36/42/48/60NKMU, PUMY-L60NKMU: 6 lbs 10 oz [3.0 kg]

■ Calculation example

Condition

Outdoor unit: PUMY-L48NKMU	A: ø9.52 98 ft [30 m]
Indoor unit 1: Model 24	a: ø9.52 49 ft [15 m]
Indoor unit 2: Model 15	b: ø6.35 32 ft [10 m]
Indoor unit 3: Model 08	c: ø6.35 32 ft [10 m]
Indoor unit 4: Model 08	d: ø6.35 66 ft [20 m]

Calculation

- The total length of each liquid line: $\phi 9.52: A + a = 30 + 15 = 148 \text{ ft [45 m]}$
 $\phi 6.35: b + c + d = 10 + 10 + 20 = 131 \text{ ft [40 m]}$
- The total capacity of connected indoor units: $24 + 15 + 08 + 08 = 55$
- Additional refrigerant charge: $131 \text{ ft} \times 0.22 \text{ oz/ft} + 148 \text{ ft} \times 0.58 \text{ oz/ft} + 11 \text{ lbs } 8 \text{ oz} = 18 \text{ lbs } 11 \text{ oz}$
 $[40 \text{ m} \times 20.0 \text{ g/m} / 1000 + 45 \text{ m} \times 54.0 \text{ g/m} / 1000 + 5.2 \text{ kg} = 8.5 \text{ kg}] \text{ (rounded up)}$

Explanation

- Calculate the additional refrigerant charge using the liquid pipe size and length of the extended piping and total capacity of connected indoor units.
- Calculate the additional refrigerant charge using the procedure shown above, and charge with the additional refrigerant.
- Round up the first decimal place of the calculated value. (For example, if the calculated value is 6.01 kg, the amount of additional refrigerant charge is 6.1 kg.)
- The amount of additional refrigerant, which is calculated from the total capacity of indoor units and the combination of extended pipes, must not exceed the following amount:
PUMY-L36/48NKMU: 29 lbs 1 oz [13.2 kg]
PUMY-HL36/42/48/60NKMU, PUMY-L60NKMU: 25 lbs 2 oz [11.4 kg]

Note:

- After charging the refrigerant, fill in "DATE OF FIRST CHARGE", "ADDITIONAL CHARGE", and "TOTAL CHARGE" columns on the name plate.

6. Drainage piping work

Drainage pipe connection for outdoor units

When drain piping is necessary, use the following drain socket or the drain pan (optional part). However, they cannot be used for PUMY-HL36/42/48/60NKMU (Hyper Heating model).


- Drain socket: PAC-SG61DS-E
- Drain pan: PAC-SH97DP-E

7. Electrical work

7-1. Caution

- Follow ordinance of your governmental organization for technical standard related to electrical equipment, wiring regulations and guidance of each electric power company.
- Use self-extinguishing distribution cables for power supply wiring.
- Wiring for control (hereinafter referred to as transmission lines) shall be apart from power supply wiring by 2 in. [5 cm] or more so that it is not influenced by electric noise from power supply wiring. (Do not insert the transmission lines and power supply wiring in the same conduit.)
- Be sure to provide designated grounding work to the outdoor unit.
- Give some allowance to wiring for electrical part box of indoor and outdoor units, because the box is sometimes removed at service work.
- Never connect the main power source to the terminal block of the transmission line. If connected, electrical parts will be burnt out.
- Use 2-core shielded wire for transmission lines. If transmission lines of different systems are wired with the same multiple-core cable, the resultant poor transmitting and receiving will cause erroneous operations.
- Only the specified transmission line shall be connected to the terminal block for outdoor unit transmission. Erroneous connection does not allow the system to operate.
 - Connect the transmission line connected with the indoor unit to TB3. (TB3 is a terminal block for the transmission line.)
 - Connect others to TB7. (TB7 is a terminal block for centralized control.)
- If connecting with the upper class controller or conducting group operation in different refrigerant systems, the transmission line is required between the outdoor units. Connect the transmission line between the terminal blocks for centralized control (2-wire line with no polarity). When conducting group operation in different refrigerant systems without connecting to the upper class controller, replace the insertion of the short circuit connector of one outdoor unit from CN41 to CN40.
- Before turning on the outdoor unit, be sure to turn on the indoor units and the branch boxes.

7-2. Control box and connecting positions of wiring



- Screw on the electrical parts box for ground connection (TB3)
- Screw on the electrical parts box (TB1B)
- Screw on the electrical parts box for ground connection (TB7)

- Connect the wiring between the outdoor unit and the indoor unit/branch box to TB3 on the outdoor unit. Connect the wiring between the outdoor unit and the centralized control system to TB7 on the outdoor unit. When using shielded wires, connect the ground of the shielded wire to the shield terminal S on TB3 or TB7. If the connection of the short circuit connector has been changed from CN41 to CN40, connect the shield terminal S on TB7 to the screw "c" using the included lead wire. Note that the shield terminal S on TB3 is connected to the screw "a" when the unit is shipped from the factory.
- Conduit plates are provided. Remove the knock-out pieces from the piping cover, pass the power supply wiring and the transmission lines through the appropriate knock-out holes, and connect the wires to the terminal block.
- TB1B is for supplying power to the branch box (208/230 V, max. 6A).
- Fix power supply wiring to the terminal block by using buffer bushing for tensile force (PG connection or the like).

⚠ Caution:

Never connect the transmission line for the branch box or the transmission line of the central control system to TB1B. If the transmission lines are connected, the indoor unit, branch box or system controller could be damaged.

7-3. Wiring transmission cables

■ Types of transmission cables

Transmission lines for:	Types:	Diameter:	Remarks:
Outdoor unit to indoor unit/ branch box	2-core shielded wire CVVS, CPEVS or MVVS	More than 1.25 mm ² [AWG 16]	Maximum wiring length: Within 656 ft [200 m]
MA remote controller	2-core sheathed wire (unshielded) CVV	0.3 to 1.25 mm ² [AWG 22 to AWG 16] (0.75 to 1.25 mm ² [AWG 18 to AWG 16]) Connected with simple remote controller	Maximum wiring length: Within 656 ft [200 m]

■ Unit, symbol, and connectable number

Unit		Symbol	Number of connectable units	
Outdoor unit		OC	—	
Indoor unit	City Multi series	M-IC	PUMY-L/HL36	Refer to 3-3. Constraints on indoor unit installation.
			PUMY-HL42	
			PUMY-L/HL48	
			PUMY-L/HL60	
	M, S, P series (A-Control)	A-IC	PUMY-L/HL36	
			PUMY-HL42	
			PUMY-L/HL48	
			PUMY-L/HL60	
Branch box		BC	0 to 2 per outdoor unit *1	
Remote controller	MA	MA-RC	Maximum of 2 per group	
	Wireless	WL-RC	—	

*1. The number of connectable units may be limited depending on some conditions such as capacity of the indoor unit or equivalent power consumption of each unit.

Note:

- See below for the symbols not indicated in the table above:
TB: Terminal block
L, ℓ : Length of the transmission line
The number in the parenthesis is an address.
- Refer to the installation manual of the optional parts as well for the restrictions of connectable indoor units.

1. Operation system with MA-RC

Wiring methods for the operation examples shown below

- Use feed wiring to connect the terminals M1 and M2 on TB3 of OC to the terminals M1 and M2 on TB5 of each M-IC. Use non-polarized 2-core wires.
- Connect the terminals 1 and 2 on TB15 of each M-IC with the terminal block of MA-RC.
- For group operation, connect terminals 1 and 2 on TB15 of each M-IC. Use non-polarized 2-core wire.
- For group operation, set the M-IC with the most functionality in the group as the main M-IC. You only need to set the address for the main M-IC. Set the smallest address to the main M-IC.
- Combination of the 3 operation examples shown below are possible.

Permissible length


Section	Length	Diameter
Maximum length between M-IC and OC ($L1+L2$)	≤ 656 ft [200 m]	AWG 16 [1.25 mm ²] or more
Length between M-IC and MA-RC ($\ell1, \ell2, \ell3+\ell4, \ell5, \ell6+\ell7$)	≤ 656 ft [200 m]	AWG 22 to AWG 16 [0.3 to 1.25 mm ²]

Note:

- If the length is 32 ft [10 m] or greater, use an AWG 16 [1.25 mm²] shielded wire. In this case, the wire length shall satisfy the following inequality.
"Maximum length between M-IC and OC" + "Length between M-IC and MA-RC" ≤ 656 ft [200m]


■ Standard operation (1 MA-RC for each M-IC)

Good




■ Group operation (Multiple M-ICs operate together by 1 MA-RC.)

Good



No good



The second MA-RC cannot be connected with TB15 of the same M-IC that the first MA-RC is connected.

2. Group operation system with 2 or more OCs and an MA-RC

Wiring methods for the operation example shown below

- Always use shielded wires when making connections between OC and M-IC, OC and OC, or M-IC and M-IC wiring.
- Use feed wiring to connect the terminals M1, M2, and S on TB3 of OC to the terminals M1, M2, and S on TB5 of M-IC.
- Connect the terminals 1 and 2 on TB15 of M-IC to the terminal block on the MA-RC. Use non-polarized 2-core wires.
- Connect the terminals M1, M2, and S on TB7 of each OC.
- Do not change the jumper connector CN41 on the outdoor multi controller circuit board.
- Grounding with the terminal S on TB7 is unnecessary. Connect the terminal S on the power supply unit to ground.
- Address settings (on the outdoor unit PCB) are required.


Permissible length

Section	Length	Diameter
Maximum line length via OC ($L1+L2+L3+L4$, $L1+L2+L5+L6$)	≤ 1640 ft [500 m]	AWG 16 [1.25 mm ²] or more
Maximum length between M-IC and OC ($L1$, $L3+L4$, $L2+L5$, $L6$)	≤ 656 ft [200 m]	AWG 16 [1.25 mm ²] or more


Address setting on PCB

Unit	Range	Remarks
Main M-IC	001 to 050	Use the smallest address in the M-ICs in the same group.
Sub M-IC	001 to 050	The address must be in sequence with the main M-IC address.
OC	051 to 100	Add 50 to the smallest M-IC address. The address is automatically set to "100" if "01-50" is entered.
MA-RC	-	Address setting is not necessary.

Good



No good



Never connect TB5 of M-IC with that have been connected to different OC.

3. Operation system with BC and A-IC

Wiring methods for the operation example shown below

- Always use shielded wire when making connections between OC and BC or OC and OC wiring.
- Use feed wiring to connect the terminals M1, M2, and S on TB3 of OC to the terminals M1, M2, and S on TB5 of BC.
- Connect the terminals 1 and 2 on TB5/TB15 of A-IC to the terminal block on the MA-RC. Use non-polarized 2-core wires.
- Connect the terminals M1, M2, and S on TB7 of each OC.
- Do not change the jumper connector CN41 on the outdoor multi controller circuit board.
- Grounding with the terminal S on TB7 is unnecessary. Connect the terminal S on the power supply unit to ground.
- Address settings (on the outdoor unit PCB) are required.


Permissible length

Section	Length	Diameter
Maximum line length via OC ($L1+L2+L3+L4+L5$)	≤ 1640 ft [500 m]	AWG 16 [1.25 mm ²] or more
Maximum length between BC and OC ($L1+L2$, $L3+L4$, $L5$)	≤ 656 ft [200 m]	AWG 16 [1.25 mm ²] or more
Maximum length between BC and A-IC ($L6$)	≤ 82 ft [25 m]	AWG 16 [1.25 mm ²]
Length between A-IC and remote controller ($\ell 1$)	≤ 656 ft [200 m]	AWG 22 to AWG 16 [0.3 to 1.25 mm ²]*


Address setting on PCB

Unit	Range	Remarks
BC	001 to 050	Decide the BC address so that the address of the port does not exceed 50.
A-IC (Ports on BC)	001 to 050	Set addresses to the ports on BC where an A-IC is connected. The address of the first port is the same as that of BC, and the addresses of the other ports are set in sequence. For example, when 5 A-ICs are connected and the BC address (the first port address) is set to 01, the other port addresses are 02, 03, 04, and 05.
OC	051 to 100	Add 50 to the BC address. The address is automatically set to "100" if "01-50" is entered.
MA-RC	-	Address setting is not necessary.

Good



No good




Note:

- Different refrigerant systems cannot be connected together.

7-4. Wiring of main power supply and equipment capacity


Schematic drawing of wiring

■ Without a branch box




■ With a branch box

When power is supplied from an outdoor unit



When power is supplied separately



- a. Switch (Ground fault circuit interrupter)
- b. Outdoor unit
- c. Branch box
- d. A-Control indoor unit (M, S, P series indoor unit)
- e. City multi series indoor unit
- f. Pull box

Note:

- A separate power supply is required for the City Multi indoor unit, as it cannot be powered by an outdoor unit.

Thickness of main power supply wires

When power is supplied separately

Model		Power supply	Minimum wire thickness (mm ² [AWG])		Conduit size	Breaker for wiring*1
			Main cable *2	Ground		
Outdoor unit	L36/48NKMU	208/230 V AC, 60 Hz	5.3 [AWG 10]	5.3 [AWG 10]	1*3	30 A
	HL36/42/48NKMU		8.4 [AWG 8]	8.4 [AWG 8]	1*3	40 A
	L60NKMU		8.4 [AWG 8]	8.4 [AWG 8]	1*3	40 A
	HL60NKMU		13.3 [AWG 6]	13.3 [AWG 6]	1	45 A
Branch box			Refer to the installation manual of the branch box.			

Model	Ground fault circuit interrupter (if necessary)	Minimum circuit ampacity	Maximum rating of overcurrent protector device
Outdoor Unit	L36/48NKMU	30 A 30 mA 0.1 sec. or less	64 A
	HL36/42/48NKMU	40 A 30 mA 0.1 sec. or less	80 A
	L60NKMU	40 A 30 mA 0.1 sec. or less	80 A
	HL60NKMU	45 A 30 mA 0.1 sec. or less	80 A
Branch box		Refer to the installation manual of branch box.	

When power is supplied from the outdoor unit

Model		Power supply	Minimum wire thickness (mm ² [AWG])		Conduit size	Breaker for wiring*1
			Main cable *2	Ground		
Outdoor unit	L36/48NKMU	208/230 V AC, 60 Hz	8.4 [AWG 8]	8.4 [AWG 8]	1*3	40 A
	HL36/42/48NKMU		13.3 [AWG 6]	13.3 [AWG 6]	1	45 A
	L60NKMU		13.3 [AWG 6]	13.3 [AWG 6]	1	50 A
	HL60NKMU		13.3 [AWG 6]	13.3 [AWG 6]	1	55 A
Branch box			Refer to the installation manual of the branch box.			

Model	Ground fault circuit interrupter (if necessary)	Minimum circuit ampacity	Maximum rating of overcurrent protector device
Outdoor Unit	L36/48NKMU	40 A 30 mA 0.1 sec. or less	70 A
	HL36/42/48NKMU	45 A 30 mA 0.1 sec. or less	86 A
	L60NKMU	50 A 30 mA 0.1 sec. or less	90 A
	HL60NKMU	55 A 30 mA 0.1 sec. or less	90 A
Branch box		Refer to the installation manual of the branch box.	

*1. Please follow applicable federal, state, or local codes to prevent potential leakage/electric shock. Or install a ground fault circuit interrupter for the prevention of leakage and electric shock.

*2. Use copper supply wires. Use electric wires with a rated voltage greater than 300 V.

*3. Although the conduit size is larger than the size specified for the wire thickness according to the UL standards, use a conduit size of 1 inch.

Note:

- If a ground fault circuit interrupter is used, it should be compatible with higher harmonics as this unit is equipped with an inverter. Using an inadequate breaker can cause the incorrect operation of inverter.

ON/OFF capacities

Total operating current of the indoor unit	Minimum wire thickness (mm ² /AWG)			Ground fault circuit interrupter (option)*1	Local switch (A)		Breaker for wiring (NFB)
	Main cable	Branch	Ground		Capacity	Fuse	
F*2 = 15 A or less	2.1/14	2.1/14	2.1/14	15 A current sensitivity *3	15	15	15
F*2 = 20 A or less	3.3/12	3.3/12	3.3/12	20 A current sensitivity *3	20	20	20
F*2 = 30 A or less	5.3/10	5.3/10	5.3/10	30 A current sensitivity *3	30	30	30

*1. The ground fault circuit interrupter should support inverter circuit.

The ground fault circuit interrupter should combine using of local switch or circuit breaker.

*2. Please take the larger value of F1 or F2 as the value for F.

F1 = Total operating maximum current of the indoor units × 1.2

F2 = {V1 × (Quantity of Type 1)/C} + {V1 × (Quantity of Type 2)/C} + {V1 × (Quantity of Type 3)/C} + {V1 × (Quantity of Type 4)/C} + ... + {V1 × (Quantity of Type 13)/C}

See the table below for values of V1 and V2.

Calculation examples of "F2"

• Condition: PEFY-NMSU × 4 + PEFY-NMAU × 1, C = 8 (Refer to sample chart below.)

• Calculation: F2 = 18.6 × 4/8 + 30.5 × 1/8

= 13.11

= 16 A breaker (Tripping current = 8 × 16 A at 0.01 second)

*3. Current sensitivity is calculated using the following formula.

G1 = V2 × (Quantity of Type 1) + V2 × (Quantity of Type 2) + V2 × (Quantity of Type 3) + ... + V2 × (Quantity of Type 13) + V3 × (Wire length [km])


G1	Current sensitivity
30 or less	30 mA 0.1 second or less
100 or less	100 mA 0.1 second or less

Wire thickness (mm ² /AWG)	V3
2.1/14	48
3.3/12	56
5.3/10	66

Values of V1 and V2

Indoor unit	V1	V2
Type 1 PEAD-AA·NL	30.5	2.4
Type 2 SVZ-AP·NL, PAA-AA/BA/CA·NL	26.9	2.4
Type 3 SEZ-AD·NL	18.6	3.4
Type 4 PLA-AE·NL, SLZ-AF·NL	17.1	2.4
Type 5 MLZ-KX·NL	10.8	2.4
Type 6 MSZ-FX·NL, MSZ-GX·NL, MFZ-KX·NL	7.4	2.4
Type 7 Branch box	5.1	3.0
Type 8 PVFY-L·NAMU	38.0	1.6
Type 9 PEFY-L·NMAU	30.5	2.3
Type 10 PCFY-L·NKMU	19.8	2.4
Type 11 PEFY-L·NMSU	18.6	2.4
Type 12 PLFY-EL·NEMU, PLFY-L·NFMU	17.1	2.4
Type 13 PKFY-L·NKMU, PKFY-L·NLMU	9.9	2.4

Example chart of operating characteristics




C: Factor of the rated current (minimum value) at the operating time of 0.01 second
Please check the operating characteristics of your breaker as "C" differs depending on the breaker.

Note:

- Use a separate power supply for the outdoor unit and the indoor unit.
- Bear in mind ambient conditions (ambient temperature, direct sunlight, rain water, etc.) when proceeding with the wiring and connections.
- The wire size is the minimum value for metal conduit wiring. The power cord size should be 1 rank thicker considering voltage drops. Make sure the power-supply voltage does not drop more than 10%.
- Specific wiring requirements should adhere to the wiring regulations of the region.
- Power supply cables of parts of appliances for outdoor use shall not be lighter than polychloroprene sheathed flexible cord (design 60245 IEC57). For example, use wiring such as YZW.
- Install an earth line longer than power cables
- Never splice the power cable or the indoor-outdoor-branch box connection cable, otherwise it may result in a smoke, a fire or communication failure.
- Be sure to connect the outdoor-branch box/indoor-branch box connecting cables directly to the units (no intermediate connections). Intermediate connections can lead to communication errors if water enters the cables and causes insufficient insulation to ground or a poor electrical contact at the intermediate connection point. If an intermediate connection is necessary, be sure to take measures to prevent water from entering the cables.

Warning:


- Be sure to use specified wires to connect so that no external force is imparted to terminal connections. If connections are not fixed firmly, it may cause heating or fire.
- Be sure to use the appropriate type of overcurrent protection switch. Note that generated overcurrent may include some amount of direct current.
- Be sure to attach the terminal block covers/panel of the outdoor unit securely. If it is not attached correctly, it could result in a fire or an electric shock due to dust, water, etc.
- Please turn off the main power supply when servicing. And do not touch the B1, B2 terminals when the power is energized. If the isolator should be used between the outdoor unit and the branch box/indoor unit and the branch box, please use the 3-pole type or 2-pole type isolator. (Please refer to the figure below.)
- Turn on the main power when the ambient temperature is -13°F [-25°C] or higher.
- At -13°F [-25°C], the unit will require at least 4 hours of stand-by before operation due to warm electrical parts.



Caution:

- Be careful not to make mis-wiring.
- Firmly tighten the terminal screws to prevent loosening.
- After tightening, pull the wires lightly to confirm that they not move.
- If the connecting wire is incorrectly connected to the terminal block, the unit does not operate normally.
- Some installation site may require attachment of a ground fault circuit interrupter. If no ground fault circuit interrupter is installed, it may cause an electric shock.

- Do not use anything other than breaker and fuse with correct capacity. Using fuse and wire or copper wire with too large capacity may cause a malfunction of unit or fire.
- Properly route wiring so as not to contact the sheet metal edge or a screw tip.
- Refer to the figure below for connection details.



- After using the isolator, be sure to turn off and on the main power supply to reset the system. Otherwise, the outdoor unit may not be able to detect the branch box(es) or indoor units.

7-5. Address settings

Switches for address settings

Outdoor unit

- Rotary switch



SWU2
(Tens digit)



SWU1
(Ones digit)

- Range: 51-100
- Remarks: Add 50 to the smallest indoor unit or branch box address.

Branch box

- Rotary switch



SW12
(Tens digit)



SW11
(Ones digit)

- Range: 01-50
- Remarks: Decide the branch box address first. (Branch box address = Port A address) The other port addresses are set sequentially.
For example, when 5 indoor units are connected and the branch box address (port A address) is set to 01, the other port addresses are 02, 03, 04, and 05.
The branch box address of 47 is not allowable because the port E address exceeds 50 in this case (A: 47, B: 48, C: 49, D: 50, E: 51).

Example when an indoor unit is connected to each port						Remarks
Port	A	B	C	D	E	-
SW1	1	2	3	4	5	6
	ON	ON	ON	ON	ON	-
Address	01	02	03	04	05	-
						Sequential number

M, S, P series indoor unit

Address settings are not required for M, S, P series indoor units.

City Multi series indoor unit

- Rotary switch



SW12
(Tens digit)



SW11
(Ones digit)


- Range: 01-50

Examples

See below for the symbols.


- OC: Outdoor unit
- BC: Branch box
- A-IC: A-Control indoor unit (M, S, P series indoor unit)
- The number in the parenthesis is an address.

Ex. 1: OC + BC1 (5 A-ICs are connected to A, B, C, D, E) + BC2 (3 A-ICs are connected to A, B, C)



- *1. OC address
Start address of BC1 + 50 = 01 + 50 = 51
- *2. BC1 address
A-port address = Start address = 01
B-port address = Start address + 1 = 02
C-port address = Start address + 2 = 03
D-port address = Start address + 3 = 04
E-port address = Start address + 4 = 05
- *3. BC2 address
Start address of BC2
= The largest number in the port addresses of BC1 + 1
= 05 + 1 = 06
A-port address = Start address = 06
B-port address = Start address + 1 = 07
C-port address = Start address + 2 = 08

Ex. 2: OC + BC1 (3 A-ICs are connected to A, C, E) + BC2 (3 A-ICs are connected to A, C, E)



- *1. OC address
Start address of BC1 + 50 = 01 + 50 = 51
- *2. BC1 address
A-port address = Start address = 01
B-port address = N/A
C-port address = Start address + 1 = 02
D-port address = N/A
E-port address = Start address + 2 = 03
- *3. BC2 address
Start address of BC2
= The largest number in the port addresses of BC1 + 1
= 03 + 1 = 04
A-port address = Start address = 04
B-port address = N/A
C-port address = Start address + 1 = 05
D-port address = N/A
E-port address = Start address + 2 = 06

8. Test run

8-1. Before the test run

- After completing installation, wiring, and piping of the indoor and outdoor units, check for refrigerant leakage, looseness in power supply wiring or transmission lines, wrong polarity, and connection of a phase in the supply.
- Use a 500-volt megohmmeter to check that the resistance between the power supply terminals and ground is at least 1 MΩ.
- Do not carry out this test on the terminals for transmission lines (low voltage circuit).

⚠ Warning:

Do not use the air conditioner if the insulation resistance is less than 1 MΩ.

■ **Insulation resistance**

After installation or after the power source to the unit has been cut for an extended period, the insulation resistance will drop below 1 MΩ due to refrigerant accumulation in the compressor. This is not a malfunction. Perform the following procedures.

- Remove the wires from the compressor and measure the insulation resistance of the compressor.
- When the insulation resistance is below 1 MΩ, the resistance may have been dropped due to refrigerant accumulation in the compressor.
- Connect the wires to the compressor and supply power to warm up the compressor for 12 hours.
 - To operate the compressor with refrigerant accumulation, it must be warmed up at least 12 hours to prevent breakdown.
 - The resistance will rise above 1 MΩ after 12 hours when the insulation resistance has been dropped due to refrigerant accumulation.
 - The time necessary to warm up the compressor varies according to atmospheric conditions and refrigerant accumulation.
- Measure the insulation resistance again. If the insulation resistance rises above 1 MΩ, the compressor is not faulty.

⚠ Caution:

- The compressor will not operate unless the power supply phase connection is correct.
- When the power sources of the outdoor unit, indoor unit, and branch box are different, power the outdoor unit last.
- Turn on the power at least 12 hours before starting operation. Starting operation immediately after turning on the main power switch can result in severe damage to internal parts.
- Always keep the power on except during maintenance for safety.

Note:

- The following must be checked as well.
 - Confirm that LED on the control board of the outdoor unit does not flash. It flashes when the outdoor unit is faulty.
 - Confirm that both the gas and liquid stop valves are completely open.

8-2. Test run

Using remote controller

Refer to the installation manual of the indoor unit for details.

- Be sure to perform the test run for each indoor unit. Make sure each indoor unit operates properly following the installation manual attached to the unit.
- If you perform the test run for all indoor units at once, you cannot detect any erroneous connection of the refrigerant pipes and the connecting wires.
- The compressor operation is not available for 3 minutes at least after the power is supplied.
- The compressor can emit noise just after turning on the power supply or when the outside temperature is low.
- Depending on the operating conditions, the outdoor unit fan may stop while the compressor is operating, but this is not a malfunction.

About the restart protective mechanism

- Once the compressor stops, the restart preventive device activates so the compressor will not operate for 3 minutes to protect the air conditioner.

Using SW6 in the outdoor unit

Note:

- When performing a test run from the outdoor unit, all indoor units operate. Therefore, you cannot detect any erroneous connection of refrigerant pipes and the connecting wires. If it aims at detection of any erroneous connection, be sure to carry out the test run from remote controller according to "7-2-1. Using remote controller".

SW6 setting for test run

- Cooling operation: Set SW6-1 to ON; Set SW6-2 to OFF.
- Heating operation: Set SW6-1 to ON; Set SW6-2 to ON.

After performing the test run, set SW6-1 to OFF.

- A few seconds after the compressor starts, a clanging noise may be heard from the inside of the outdoor unit. The noise is coming from the check valve due to the small difference in pressure in the pipes. The unit is not faulty.
- To change the test run operation mode during the test run, stop the test run by turning SW6-1 to OFF first. Change the test run operation mode with SW6-2, and then resume the test run by turning SW6-1 to ON.

8-3. Refrigerant collecting (Pump down)

Perform the following procedure to collect refrigerant when moving an indoor unit or an outdoor unit.

1. Turn off the circuit breaker.
2. Connect the low pressure side of the gauge manifold to the service port of the gas side stop valve.
3. Close the liquid stop valve.
4. Supply power (circuit breaker).
 - Startup of the indoor-outdoor communication takes about 3 minutes after the power (circuit breaker) is turned on. Start the pump-down operation after 3 to 4 minutes since the power (circuit breaker) is turned ON.
5. Perform a test run for cooling operation (SW6-1: ON and SW6-2: OFF). The compressor (outdoor unit) and ventilators (indoor and outdoor units) will start operating and the test run for cooling operation begins. Immediately after performing the test run for cooling operation, set the outdoor service switch SW6-5 (pump down switch) from OFF to ON.
 - Do not continue to operate for a long time with the switch SW6-5 set to ON. Make sure to switch it to OFF after pump down is completed.
 - Only set the SW6-1 to ON if the unit is stopped. However, even if the unit is stopped and the SW6-1 is set to ON less than 3 minutes after the compressor stops, the refrigerant collecting operation cannot be performed. Wait until compressor has been stopped for 3 minutes and then set the SW6-1 to ON again.
6. Fully close the gas stop valve when the pressure on the gauge drops 7.1 - 0.0 psig (approximately 0.5 - 0.0 kgf/cm²)
7. Stop the air conditioner operation (SW6-1: OFF and SW6-2: OFF). Set the outdoor service switch SW6-5 from ON to OFF.
8. Turn off the power supply (circuit breaker).
 - If too much refrigerant has been added to the air conditioner system, the pressure may not drop to 7.1 psig (0.5 kgf/cm²). If this occurs, use a refrigerant collecting device to collect all of the refrigerant in the system, and then recharge the system with the correct amount of refrigerant after the indoor and outdoor units have been relocated.


⚠ Warning:

- When pumping down the refrigerant, stop the compressor before disconnecting the refrigerant pipes. The compressor may burst and cause injury if any foreign substance, such as air, enters the system.
- Do not perform pump down work when there is a gas leak. The intake of air or other gases causes abnormally high pressure in the refrigeration cycle, which may cause explosion or injury.

9. Special Functions


9-1. Outdoor unit input/output connector

■ State (CN51)



- a. Remote control panel
- b. Relay circuit
- c. External output adapter (PAC-SA88HA-E)
- d. Outdoor unit control board
- e. Output power supply
- f. Procure locally.
- g. Max. 32 ft [10 m]
- L1: Error display output
- L2: Compressor operation output
- X, Y: Relay (Coil rating: ≤ 0.9 W, 12 V DC)


■ Auto change over (CN3N)



- a. Remote control panel
- b. Relay circuit
- c. External input adapter (PAC-SC36NA-E)
- d. Outdoor unit control board
- e. Relay power supply
- f. Procure locally.
- g. Max. 32 ft [10 m]
- SW1: Switch
- SW2: Switch
- X, Y: Relay (Contact rating: ≥ 0.1 A, 15 V DC)
- Minimum applicable load: ≤ 1 mA)

	ON	OFF
SW1	Heating	Cooling
SW2	Validating SW1	Invalidating SW1

■ Silent Mode (CN3D)



- a. Remote control panel
- b. Relay circuit
- c. External input adapter (PAC-SC36NA-E)
- d. Outdoor unit control board
- e. Relay power supply
- f. Procure locally.
- g. Max. 32 ft [10 m]
- SW1: Switch
- SW2: Switch
- X, Y: Relay (Contact rating: ≥ 0.1 A, 15 V DC)
- Minimum applicable load: ≤ 1 mA)


	SW1	SW2	Function
Silent mode	ON	-	Silent mode operation

9-2. Precautions when connecting the alarm kit

Connect the alarm kit to the Power Supply Interface for Alarm Kit. Maximum of 8 alarm kits can be connected to the Power Supply Interface for Alarm Kit. For installation details, refer to the manual of the alarm kit and Power Supply Interface for Alarm Kit. (Both are optional parts.)


For City Multi system

- Install the Power Supply Interface for Alarm Kit above the indoor unit installed in the room where you want to install the alarm kit.
- If the indoor unit under the Power Supply Interface for Alarm Kit detects a refrigerant leak, all the alarm kits connected to the Power Supply Interface for Alarm Kit will go off.




For branch box system

- Install the Power Supply Interface for Alarm Kit above the branch box connected to the indoor unit installed in the room where you want to install the alarm kit.
- If the indoor unit under the branch box to which Power Supply Interface for Alarm Kit is connected detects a refrigerant leak, all the alarm kits connected to the Power Supply Interface for Alarm Kit will go off.
- Only one Power Supply Interface for Alarm Kit can be connected per branch box.




9-3. Precautions when connecting MA remote controller in Supervisor Remote Controller mode

- Install the supervisor alarm where required, such as in a hotel or hospital.
- The mode of the MA remote controller with alarm can be changed to the Main Remote Controller mode or Supervisor Remote Controller mode.
- For the setting when MA remote controller in Supervisor Remote Controller mode is connected, refer to the installation manual of the MA remote controller with alarm.



When the supervisor room also has an indoor unit with the same refrigerant system

- When the supervisor room also has an indoor unit with the same refrigerant system, set each MA remote controller to Supervisor Remote Controller mode and Main Remote Controller mode. Do not set both two MA remote controllers to Supervisor Remote Controller mode.
- Refer to the installation manual of the MA remote controller with alarm for details.




Index

1. Confirmation des pièces jointes.....	1	6. Mise en place du tuyau de drainage.....	16
2. Consignes de sécurité	1	7. Installations électriques	16
3. Emplacement d'installation.....	4	8. Essai de fonctionnement	27
4. Installation de l'appareil extérieur	9	9. Fonctions spéciales	28
5. Installation du tuyau de réfrigérant	9		

1. Confirmation des pièces jointes

En plus de ce manuel, la pièce suivante est fournie avec l'appareil extérieur. Elle est utilisée pour la mise à la terre de la borne S du bornier de transmission TB7. Pour plus de détails, consultez la section « 7. Installations électriques ».



2. Consignes de sécurité

2-1. Précautions

Avant d'installer l'appareil, veuillez à lire toute la section « Consignes de sécurité ». Avant de brancher l'appareil au système, veuillez vous adresser à l'autorité chargée de l'alimentation électrique ou obtenir son accord. Une fois les travaux d'installation terminés, expliquez au client les « Consignes de sécurité » et la manière d'entretenir l'appareil conformément au manuel d'utilisation. Ensuite, effectuez un essai pour vous assurer que le fonctionnement est normal. Le manuel d'installation et le manuel d'utilisation doivent être remis à l'utilisateur pour qu'il les conserve. Ces manuels doivent être transmis aux utilisateurs suivants.

⚠ Avertissement :
Décrit les précautions à prendre pour éviter tout risque de blessure ou de décès de l'utilisateur.

⚠ Précaution :
Décrit les précautions à prendre pour éviter d'endommager l'appareil.

⊕ :
Indique une pièce qui doit être mise à la terre.

■ Signification des symboles affichés sur les appareils intérieurs/extérieurs

 	Avertissement (risque d'incendie) Cet appareil utilise un réfrigérant inflammable. Si le réfrigérant fuit et entre en contact avec un feu ou une pièce chauffante, il crée un gaz nocif et il y a un risque d'incendie.
	Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.
	Le personnel d'entretien est tenu de lire attentivement les instructions d'utilisation et le manuel d'installation avant d'utiliser l'appareil.
	Vous trouverez de plus amples informations dans les instructions d'utilisation, le manuel d'installation, etc.

- ⚠ Avertissement :**
- Lisez attentivement les étiquettes apposées sur l'appareil principal.
 - L'appareil ne doit pas être installé par l'utilisateur. Demandez à un revendeur ou à un technicien agréé d'installer l'appareil. Si l'appareil n'est pas installé correctement, il peut en résulter des fuites d'eau, des chocs électriques ou des incendies.
 - Pour les travaux d'installation, suivez les instructions du manuel d'installation et utilisez des outils et des composants de tuyauterie spécialement conçus pour l'utilisation du réfrigérant R454B.
 - Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
 - Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 - Le réfrigérant R454B dans le système HFC est pressurisé 1,6 fois la pression des réfrigérants habituels. Si des composants de tuyauterie non conçus pour le réfrigérant R454B sont utilisés et que l'appareil n'est pas installé correctement, les tuyaux risquent d'éclater et de provoquer des dommages ou des blessures. De plus, des fuites d'eau, des chocs électriques ou des incendies peuvent survenir.
 - Lors de l'installation de l'appareil, utilisez l'équipement de protection et les outils appropriés à des fins de sécurité. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.
 - L'appareil doit être installé conformément aux instructions afin de minimiser les risques de dommages causés par les tremblements de terre, les typhons ou les vents violents. Un appareil mal installé peut tomber et causer des dommages ou des blessures.
 - L'appareil doit être solidement installé sur une structure capable de supporter son poids. Si l'appareil est monté sur une structure instable, il risque de tomber et de provoquer des dommages ou des blessures.
 - Si le climatiseur est installé dans une petite pièce, des mesures doivent être prises pour éviter que la concentration de réfrigérant dans la pièce ne dépasse la limite de sécurité en cas de fuite de réfrigérant. Consultez un revendeur pour connaître les mesures à prendre afin d'éviter le dépassement de la concentration autorisée. Si le réfrigérant fuit et que la limite de concentration est dépassée, il peut en résulter un risque de manque d'oxygène dans la pièce.
 - En cas de fuite de réfrigérant, ventilez la pièce pendant le fonctionnement d'un appareil. Si le réfrigérant entre en contact avec une flamme, des gaz toxiques se dégagent.
 - Tous les travaux électriques doivent être effectués par un technicien qualifié, conformément aux réglementations locales et aux instructions données dans ce manuel. Les appareils doivent être alimentés par des lignes électriques dédiées. Une tension et des disjoncteurs appropriés doivent être utilisés. Des lignes électriques d'une capacité insuffisante ou des travaux électriques incorrects peuvent provoquer des chocs électriques ou des incendies.
 - Veillez à raccorder les cordons d'alimentation et les fils de raccordement des appareils intérieurs, des appareils extérieurs et des boîtiers de dérivation directement aux appareils (pas de raccordements intermédiaires). Les raccordements intermédiaires peuvent entraîner des erreurs de communication si de l'eau pénètre dans les cordons ou les fils, et provoquer une isolation insuffisante par rapport à la terre ou encore un mauvais contact électrique au point de raccordement intermédiaire.
 - Pour les tuyaux sans soudure en cuivre et en alliage de cuivre, utilisez le phosphore de cuivre C1220 pour raccorder les tuyaux de réfrigérant. Si les tuyaux ne sont pas correctement raccordés, l'appareil ne sera pas correctement mis à la terre et un choc électrique peut en résulter.
 - N'utilisez que les câbles spécifiés pour le câblage. Les connexions de câblage doivent être effectuées de manière sûre, sans tension sur les connexions des bornes. De même, il ne faut jamais épisser les câbles pour le câblage (sauf indication contraire dans le présent document). Le non-respect de ces instructions peut entraîner une surchauffe ou un incendie.
 - Le panneau protecteur du bornier de l'appareil extérieur doit être solidement fixé. Si le panneau protecteur est mal monté et que de la poussière et de l'humidité pénètrent dans l'appareil, il y a un risque de choc électrique ou d'incendie.
 - Lors de l'installation, du déplacement ou de l'entretien de l'appareil extérieur, utilisez uniquement le réfrigérant spécifié (R454B) pour charger le circuit de réfrigérant. Ne le mélangez pas avec un autre réfrigérant et ne laissez pas d'air dans le circuit. Si de l'air est mélangé au réfrigérant, il peut être à l'origine d'une pression anormalement élevée dans le circuit de réfrigérant, ce qui peut entraîner une explosion et d'autres dangers. L'utilisation d'un réfrigérant autre que celui spécifié pour le système entraînera une défaillance mécanique, un dysfonctionnement du système ou une panne de l'appareil. Dans le pire des cas, cela pourrait constituer un obstacle sérieux à la sécurité des produits.

- N'effectuez pas de travaux de pompage en cas de fuite de gaz. L'arrivée d'air ou d'autres gaz provoque une pression anormalement élevée dans le cycle de réfrigération, ce qui peut entraîner une explosion ou des blessures.
- N'utilisez que des accessoires autorisés et demandez à un revendeur ou à un technicien agréé de les installer. Si les accessoires ne sont pas correctement installés, des fuites d'eau, des chocs électriques ou des incendies peuvent survenir.
- Ne modifiez pas l'appareil. Consultez un revendeur pour les réparations. Si les modifications ou les réparations ne sont pas effectuées correctement, il peut en résulter des fuites d'eau, des chocs électriques ou des incendies.
- L'utilisateur ne doit jamais tenter de réparer l'appareil ou de le transférer dans un autre endroit. Si l'appareil n'est pas installé correctement, il peut en résulter des fuites d'eau, des chocs électriques ou des incendies. Si le climatiseur doit être réparé ou déplacé, adressez-vous à un revendeur ou à un technicien agréé.
- Une fois l'installation terminée, vérifiez qu'il n'y a pas de fuites de réfrigérant. Si le réfrigérant fuit dans la pièce et entre en contact avec la flamme d'un appareil de chauffage ou d'une cuisinière portable, des gaz toxiques se dégagent.
- Lors de l'ouverture ou de la fermeture de la vanne à des températures inférieures au point de congélation, le réfrigérant peut jaillir de l'espace entre la tige et le corps de la vanne, ce qui peut entraîner des blessures.
- N'utilisez pas d'autres moyens que ceux recommandés par le fabricant pour accélérer le processus de dégivrage ou pour nettoyer.
- L'appareil ne doit pas être stocké dans une pièce où se trouvent des sources d'inflammation en fonctionnement permanent (par exemple, des flammes nues, un appareil au gaz en marche ou un radiateur électrique en marche).
- Ne pas percer ou brûler.
- Sachez que les réfrigérants peuvent ne pas avoir d'odeur.
- La tuyauterie de réfrigérant doit être protégée contre les dommages physiques.
- L'installation de tuyauterie sur le terrain doit être réduite au minimum.
- Les réglementations nationales en matière de gaz doivent être respectées.
- Tous les raccords doivent être accessibles pour inspection avant d'être recouverts ou camouflés.
- Veillez à ce que les orifices de ventilation nécessaires ne soient pas obstrués.
- Les alliages utilisés à l'intérieur pour assembler les raccords contenant des réfrigérants doivent avoir un point de fusion (température dite « Liquidus ») supérieur à 427°C.
- Lorsque vous effectuez des travaux de brasage, veillez à ventiler suffisamment la pièce. Assurez-vous qu'il n'y a pas de matières dangereuses ou inflammables à proximité. Si vous effectuez le travail dans une pièce fermée, une petite pièce ou un endroit similaire, assurez-vous qu'il n'y a pas de fuites de réfrigérant au préalable. Si le réfrigérant fuit et s'accumule, il peut s'enflammer et des gaz toxiques peuvent être libérés.
- En cas de fuite de gaz réfrigérant pendant les travaux d'installation ou pendant le fonctionnement de l'appareil, ventilez la pièce. Si le réfrigérant fuit dans la pièce et entre en contact avec la flamme d'un appareil de chauffage ou d'une cuisinière portable, il peut s'enflammer ou des gaz toxiques se dégagent.
- L'appareil doit être stocké dans un endroit bien ventilé où la taille de la pièce correspond à la surface spécifiée pour son fonctionnement.
- Éloignez les appareils au gaz, les radiateurs électriques et les autres sources d'incendie (sources d'inflammation) de l'endroit où l'installation, la réparation et les autres travaux sur le climatiseur seront effectués. Si le réfrigérant entre en contact avec une flamme, des gaz toxiques peuvent être libérés.
- Ne fumez pas pendant le travail et le transport.
- Lors de l'installation ou du démontage du climatiseur, munissez-vous du détecteur de fuites de réfrigérant.
- Pour des raisons de sécurité, veillez à toujours laisser l'appareil sous tension, sauf pendant les opérations d'entretien.
- Les tuyaux de réfrigérant doivent être protégés contre les forces extérieures.

2-2. Avant l'installation

⚠ Précaution :

- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement inhabituel. Si le climatiseur est installé dans des zones exposées à la vapeur, à l'huile volatile (y compris l'huile de machine), au gaz sulfurique ou à une forte teneur en sel, comme au bord de la mer ou dans des zones où l'appareil sera recouvert de neige, les performances peuvent être considérablement réduites et les pièces internes peuvent être endommagées.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit où des gaz combustibles peuvent fuir, être produits, s'écouler ou s'accumuler. Si des gaz combustibles s'accumulent autour de l'appareil, il peut en résulter un incendie ou une explosion.
- L'appareil extérieur produit de la condensation pendant l'opération de chauffage. Veillez à assurer l'évacuation des eaux autour de l'appareil extérieur si cette condensation est susceptible de causer des dommages.
- Lorsque vous installez l'appareil dans un hôpital ou un bureau de communication, soyez prêt à faire face au bruit et aux interférences électroniques. Les onduleurs, les appareils ménagers, les équipements médicaux à haute fréquence et les équipements de communication radio peuvent entraîner un dysfonctionnement ou une panne du climatiseur. Le climatiseur peut également affecter l'équipement médical, perturbant les soins médicaux, et l'équipement de communication, nuisant à la qualité de l'affichage à l'écran.
- Suivez les instructions ci-dessous pour éviter que les composants abrasifs contenus dans le papier sablé et les outils de coupe ne pénètrent dans le circuit de réfrigérant, car ces composants peuvent provoquer des défaillances du compresseur et des vannes.
 - Pour ébavurer les tuyaux, utilisez un alésoir ou d'autres outils d'ébavurage, et non du papier sablé.
 - Pour couper les tuyaux, utilisez un coupe-tuyaux, et non une meuleuse ou d'autres outils utilisant des matériaux abrasifs.
 - Lorsque vous coupez ou ébavurez des tuyaux, ne laissez pas de copeaux ou d'autres corps étrangers pénétrer dans les tuyaux.
 - Si des copeaux ou d'autres corps étrangers pénètrent dans les tuyaux, essuyez l'intérieur des tuyaux pour les éliminer.

2-3. Avant l'installation (déménagement)

⚠ Précaution :

- Soyez extrêmement prudent lorsque vous transportez les appareils. Deux personnes ou plus sont nécessaires pour manipuler l'appareil, qui pèse au moins 44 lb [20 kg]. N'attrapez pas l'appareil par les banderoles d'emballage. Portez des gants de protection pour retirer l'appareil de son emballage et pour le déplacer, car vous risquez de vous blesser les mains sur les ailettes ou le rebord d'autres pièces.
- Veillez à disposer des matériaux d'emballage en toute sécurité. Les matériaux d'emballage, comme les clous et autres pièces métalliques ou en bois, peuvent provoquer des coupures ou d'autres blessures.
- La base et les fixations de l'appareil extérieur doivent être vérifiées périodiquement pour s'assurer qu'elles ne sont pas desserrées, fissurées ou endommagées. Si ces défauts ne sont pas corrigés, l'appareil peut tomber et causer des dommages ou des blessures.
- Ne nettoyez pas le climatiseur avec de l'eau. Un choc électrique peut en résulter.
- Serrez tous les écrous évasés selon les spécifications à l'aide d'une clé dynamométrique. S'ils sont trop serrés, ils peuvent se rompre après une période prolongée et du réfrigérant peut s'échapper.

2-4. Avant les installations électriques

⚠ Précaution :

- Veillez à installer des disjoncteurs. Si des disjoncteurs ne sont pas installés, vous risquez de vous électrocuter.
- Veuillez respecter les codes fédéraux/provinciaux/locaux en vigueur afin d'éviter les fuites potentielles et les chocs électriques, ou installez un disjoncteur de fuite à la terre pour éviter les fuites et les chocs électriques.
- Pour les lignes électriques, utilisez des câbles standard d'une capacité suffisante. Dans le cas contraire, un court-circuit, une surchauffe ou un incendie peuvent se produire.
- Lors de l'installation des lignes électriques, n'exercez pas de tension sur les câbles. Si les raccords sont desserrés, les câbles peuvent se rompre ou se casser, ce qui peut entraîner une surchauffe ou un incendie.
- Veillez à mettre l'appareil à la terre. Ne connectez pas le fil de terre à des conduites de gaz ou d'eau, à des paratonnerres ou à des lignes téléphoniques de mise à la terre. Si l'appareil n'est pas correctement mis à la terre, vous risquez de vous électrocuter.
- Utilisez des disjoncteurs (disjoncteur de fuite à la terre, interrupteur d'isolement [fusible +B] et disjoncteur à boîtier moulé) ayant la capacité spécifiée. Si la capacité du disjoncteur est supérieure à la capacité spécifiée, il y a risque de panne ou d'incendie.

2-5. Avant de commencer l'exécution de l'essai de fonctionnement

⚠ Précaution :

- Mettez l'interrupteur principal sous tension plus de 12 heures avant de commencer à utiliser l'appareil. Si vous commencez à travailler juste après avoir mis l'appareil sous tension, vous risquez d'endommager gravement les pièces internes. Maintenez l'interrupteur principal sous tension pendant la saison de fonctionnement.
- Avant de commencer à travailler, vérifiez que tous les panneaux, toutes les protections et tous les autres éléments de protection sont correctement installés. Les pièces rotatives, chaudes ou sous haute tension peuvent provoquer des blessures.
- Ne touchez aucun interrupteur avec des mains mouillées. Un choc électrique peut en résulter.
- Ne touchez pas les tuyaux de réfrigérant à mains nues pendant le fonctionnement. Les tuyaux de réfrigérant sont chauds ou froids en fonction de l'état du réfrigérant qui y circule. Si vous touchez les tuyaux, vous risquez des brûlures ou des engelures.
- Après avoir interrompu le fonctionnement, attendez au moins 5 minutes avant d'éteindre l'interrupteur principal. Dans le cas contraire, des fuites d'eau ou des pannes peuvent survenir.

2-6. Utilisation de climatiseurs fonctionnant avec le réfrigérant R454B

⚠ Précaution :

- Pour les tuyaux sans soudure en cuivre et en alliage de cuivre, utilisez le phosphore de cuivre C1220 pour raccorder les tuyaux de réfrigérant. Assurez-vous que l'intérieur des tuyaux est propre et ne contient pas de contaminants nocifs, comme des composés sulfuriques, des oxydants, des débris ou de la poussière. Utilisez des tuyaux ayant l'épaisseur spécifiée. (Consultez le tableau « Longueur et épaisseur des tuyaux » dans la section « 5-1. Précautions pour les appareils utilisant le réfrigérant R454B ».) Tenez compte des points suivants lorsque vous utilisez des tuyaux déjà existants.
 - Remplacez les écrous évasés existants et évasez à nouveau les sections évasées.
 - N'utilisez pas de tuyaux minces. (Consultez le tableau « Longueur et épaisseur des tuyaux » dans la section « 5-1. Précautions pour les appareils utilisant le réfrigérant R454B ».)
- Stockez les tuyaux à utiliser pendant l'installation à l'intérieur et gardez les deux extrémités des tuyaux scellées jusqu'au moment du brasage. (Laissez les coudes, etc., dans leur emballage.) Si de la poussière, des débris ou de l'humidité pénètrent dans le circuit de réfrigérant, une détérioration de l'huile ou une panne du compresseur peut survenir.
- Utilisez de l'huile ester, de l'huile éther ou de l'huile alkylbenzène (en petite quantité) comme huile de réfrigération appliquée aux sections évasées. Si de l'huile minérale est mélangée à l'huile de réfrigération, une détérioration de l'huile peut se produire.
- N'utilisez pas de réfrigérant autre que le R454B. Si un autre réfrigérant est utilisé, le chlore entraînera une détérioration de l'huile.
- Utilisez les outils suivants spécialement conçus pour le réfrigérant R454B. Les outils suivants sont nécessaires pour utiliser le réfrigérant R454B. Contactez votre revendeur le plus proche pour toute question.

Outils (pour R454B)

- Collecteur à jauge
 - Outil d'évasement
 - Tuyau flexible de charge
 - Jauge de réglage de la taille
 - Détecteur de fuite de gaz
 - Adaptateur pour pompe à vide
 - Clé dynamométrique
 - Échelle électronique de charge de réfrigérant
- Assurez-vous d'utiliser les outils appropriés. Si de la poussière, des débris ou de l'humidité pénètrent dans le circuit de réfrigérant, l'huile de réfrigération risque de se détériorer.
- N'utilisez pas de cylindre de charge. Si un cylindre de charge est utilisé, la composition du réfrigérant changera et son efficacité en sera réduite.
 - Câblage

Vérifiez que le câblage ne sera pas soumis à l'usure, à la corrosion, à une pression excessive, à des vibrations, à des rebords tranchants ou à tout autre effet environnemental indésirable. La vérification doit également prendre en compte les effets du vieillissement ou des vibrations continues provenant de sources comme les compresseurs ou les ventilateurs.

- Détection de réfrigérants inflammables

En aucun cas, des sources potentielles d'inflammation ne doivent être utilisées pour la recherche ou la détection de fuites de réfrigérant. Un chalumeau aux halogénures (ou tout autre détecteur utilisant une flamme nue) ne doit pas être utilisé.

Les méthodes de détection des fuites suivantes sont considérées comme acceptables pour tous les systèmes de réfrigérant.

Des détecteurs de fuites électroniques peuvent être utilisés pour détecter les fuites de réfrigérant, mais, dans le cas des RÉFRIGÉRANTS INFLAMMABLES, la sensibilité peut être insuffisante ou nécessiter un réétalonnage. (L'équipement de détection doit être étalonné dans une zone exempte de réfrigérant.)

Assurez-vous que le détecteur ne représente pas une source potentielle d'inflammation et qu'il est adapté au réfrigérant utilisé.

L'équipement de détection des fuites doit être réglé à un pourcentage de la LFL du réfrigérant et doit être étalonné en fonction du réfrigérant utilisé, et le pourcentage de gaz approprié (25 % au maximum) est confirmé.

Les liquides de détection des fuites conviennent également à la plupart des réfrigérants, mais l'utilisation de détergents contenant du chlore doit être évitée, car le chlore peut réagir avec le réfrigérant et corroder la tuyauterie en cuivre.

Si une fuite est suspectée, toute flamme nue doit être enlevée/éteinte.

Si une fuite de réfrigérant nécessitant un brasage est constatée, tout le réfrigérant doit être récupéré dans le système ou isolé (au moyen de vannes d'arrêt) dans une partie du système éloignée de la fuite.

- Démontage et évacuation

Lorsque l'on pénètre dans le circuit de réfrigérant pour effectuer des réparations (ou pour toute autre raison), des procédures conventionnelles doivent être utilisées. Toutefois, pour les réfrigérants inflammables, il est important de suivre les meilleures pratiques, étant donné que l'inflammabilité est un facteur à prendre en considération.

La procédure suivante doit être respectée :

- éliminez le réfrigérant en toute sécurité en respectant les réglementations locales et nationales;
- évacuez;
- purgez le circuit avec du gaz inerte;
- évacuez;
- rincez ou purgez continuellement avec un gaz inerte lors de l'utilisation d'une flamme pour ouvrir le circuit; et
- ouvrez le circuit.

La charge de réfrigérant doit être récupérée dans les bouteilles de récupération appropriées si la ventilation n'est pas autorisée par les codes locaux et nationaux.

Pour les appareils contenant des réfrigérants inflammables, le système doit être purgé avec de l'azote sans oxygène pour rendre l'appareil sûr pour les réfrigérants inflammables. Ce processus peut devoir être répété plusieurs fois.

L'air comprimé ou l'oxygène ne doivent pas être utilisés pour purger les systèmes de réfrigérant.

Pour les appareils contenant des réfrigérants inflammables, la purge des réfrigérants doit être réalisée en brisant le vide dans le système avec de l'azote sans oxygène et en continuant à remplir jusqu'à ce que la pression de travail soit atteinte, puis en ventilant dans l'atmosphère, et enfin en tirant au vide.

Ce processus doit être répété jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réfrigérant dans le système. Lorsque la charge finale d'azote sans oxygène est utilisée, le système doit être purgé jusqu'à la pression atmosphérique pour permettre le travail.

La sortie de la pompe à vide ne doit pas se trouver à proximité de sources d'inflammation potentielles et une ventilation doit être disponible.

- Procédures de charge

Outre les procédures de chargement conventionnelles, les exigences suivantes doivent être respectées :

- Veillez à ce qu'il n'y ait pas de contamination des différents réfrigérants lors de l'utilisation de l'équipement de charge. Les tuyaux ou conduites doivent être aussi courts que possible afin de minimiser la quantité de réfrigérant qu'ils contiennent.
- Les bouteilles doivent être maintenues dans une position appropriée, conformément aux instructions.
- Assurez-vous que le SYSTÈME DE RÉFRIGÉRANT est mis à la terre avant de charger le système en réfrigérant.
- Étiquetez le système lorsque la charge est terminée (si ce n'est pas déjà fait).
- Il faut faire très attention à ne pas trop remplir le SYSTÈME DE RÉFRIGÉRANT.

Avant de recharger le système, celui-ci doit être soumis à un essai de pression avec le gaz de purge approprié. Le système doit faire l'objet d'un essai d'étanchéité à la fin de la charge, mais avant la mise en service. Un test d'étanchéité de suivi doit être effectué avant de quitter le site.

- Récupération

Lorsque vous retirez le réfrigérant d'un système, que ce soit à des fins d'entretien ou de mise hors service, il est recommandé de veiller à ce que tous les réfrigérants soient retirés en toute sécurité.

Lorsque vous transférez le réfrigérant dans des bouteilles, veillez à n'utiliser que des bouteilles de récupération de réfrigérant appropriées. Veillez à disposer du nombre approprié de bouteilles pour contenir la charge totale du système.

Toutes les bouteilles à utiliser sont désignées pour le réfrigérant récupéré et étiquetées pour ce réfrigérant (c'est-à-dire, des bouteilles spéciales pour la récupération du réfrigérant). Les bouteilles doivent être équipées d'une vanne de décompression et des vannes de fermeture associées en bon état de fonctionnement.

Les bouteilles de récupération vides sont évacuées et, si possible, refroidies avant la récupération.

L'équipement de récupération doit être en bon état de fonctionnement et accompagné d'un ensemble d'instructions concernant l'équipement disponible et doit être adapté à la récupération du réfrigérant inflammable.

En cas de doute, il convient de consulter le fabricant. De plus, un jeu de balances étalonnées doit être disponible et en bon état de fonctionnement. Les tuyaux doivent être complets avec des raccords étanches et en bon état.

Le réfrigérant récupéré doit être traité conformément à la réglementation locale dans la bouteille de récupération appropriée, et le bordereau de transfert de mise au rebut correspondant doit être établi. Ne mélangez pas les réfrigérants dans les unités de récupération et surtout pas dans les bouteilles.

Si les compresseurs ou les huiles de compresseur doivent être retirés, assurez-vous qu'ils ont été évacués à un niveau acceptable pour garantir qu'il ne reste pas de RÉFRIGÉRANTS INFLAMMABLES dans le lubrifiant.


Le corps du compresseur ne doit pas être chauffé par une flamme nue ou d'autres sources d'allumage pour accélérer ce processus. Lorsque l'huile est vidangée d'un système, cette opération doit être effectuée en toute sécurité.

3. Emplacement d'installation

3-1. Choix du lieu d'installation de l'appareil extérieur

- Évitez les endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de chaleur.
- Choisissez un emplacement où le bruit émis par l'appareil ne gênera pas les voisins.
- Choisissez un emplacement permettant un câblage facile et un accès aux tuyaux de la source d'alimentation et de l'appareil intérieur.
- Évitez les endroits où des gaz combustibles peuvent fuir, être produits, s'écouler ou s'accumuler.
- Notez que de l'eau peut s'écouler de l'appareil pendant son fonctionnement.
- Choisissez un endroit plat qui peut supporter le poids et les vibrations de l'appareil.
- Évitez les endroits où l'appareil peut être recouvert par la neige. Dans les régions où l'on prévoit de fortes chutes de neige, il convient de prendre des précautions particulières, comme surélever le lieu d'installation ou installer un capot sur l'arrivée d'air afin d'éviter que la neige ne la bloque ou qu'elle ne souffle directement contre elle. Cela peut réduire le débit d'air et entraîner un dysfonctionnement.
- Évitez les endroits exposés à l'huile, à la vapeur ou au gaz sulfurique.
- Utilisez les poignées de transport de l'appareil extérieur pour transporter l'appareil. Si l'appareil est porté par le bas, les mains ou les doigts risquent d'être pincés.

3-2. Dimensions extérieures (appareil extérieur)



3-3. Contraintes relatives à l'installation de l'appareil intérieur

Vous devez noter que les appareils intérieurs qui peuvent être branchés à cet appareil extérieur ont les contraintes suivantes :

- Les appareils intérieurs portant les numéros de modèle 04-72 peuvent être branchés.
- Lorsque vous utilisez un boîtier de dérivation, vous pouvez raccorder des appareils intérieurs portant les numéros de modèle 06-36.
- Consultez les tableaux ci-dessous pour déterminer les combinaisons possibles de pièces et d'appareils intérieurs.
- Les combinaisons dans lesquelles la capacité totale des appareils intérieurs dépasse la capacité de l'appareil extérieur réduiront la capacité de refroidissement de chaque appareil intérieur en dessous de leur capacité de refroidissement nominale. Par conséquent, dans la mesure du possible, sélectionnez les appareils intérieurs de manière à ce que la capacité totale ne dépasse pas la capacité de l'appareil extérieur.
- Les systèmes mixtes d'appareils intérieurs avec les séries City Multi/M, P, S sont interdits.

Vérification

- La capacité nominale doit être déterminée en observant les tableaux « Appareils intérieurs City Multi » et des « Appareils intérieurs des séries M, P, S » indiqués ci-dessous.
- Voir également le tableau « Nombre d'appareils intérieurs raccordables ».
- Veillez à ce que la capacité nominale totale reste comprise entre 50 et 130 % de la capacité de l'appareil extérieur.
 - PUMY-L/HL36 : 18 - 46 (37) kBtu/h¹
 - PUMY-HL42 : 21 - 54 (44) kBtu/h¹
 - PUMY-L/HL48 : 24 - 62 (50) kBtu/h¹
 - PUMY-L/HL60 : 30 - 78 (63) kBtu/h¹

Appareils intérieurs City Multi (série L-FY)

Type d'appareil intérieur	L04	L05	L06	L08	L12	L15	L18	L24	L30	L36	L48	L54	L72
Capacité nominale (refroidissement) (kBtu/h)	4	5	6	8	12	15	18	24	30	36	48	54	72

Appareils intérieurs des séries M, P, S

Numéro de modèle	06	09	12	15	18	24	30	36
Capacité nominale (refroidissement) (kBtu/h)	6	9	12	15	18	24	30	36

Maximum nombre d'appareils intérieurs raccordables

Modèles	Maximum nombre d'appareils City Multi intérieurs raccordables	Maximum nombre d'appareils M, S, P série intérieurs raccordables(via le boîtier de dérivation)
L/HL36	11	4 (3) ^{2, 3, 4}
HL42	12	5 (4) ^{2, 3, 4}
L/HL48	12	8 (6) ^{2, 3, 4}
L/HL60	12	8 (6) ^{2, 3, 5}

- *1. Le chiffre entre parenthèses correspond à la capacité nominale totale des appareils intérieurs lorsque 1 ou plusieurs MFZ-KX09, PLA-AE12 ou PLFY-EL12/18 sont raccordés. Veillez à ce que la capacité nominale totale reste comprise entre 50 et 105 % de la capacité de l'appareil extérieur.
- *2. Le chiffre entre parenthèses est le nombre maximum d'appareils qui peuvent être raccordés lorsque 1 ou plusieurs appareils PLA-AE-1N ou PAA-A-A sont raccordés.
- *3. Lors du raccordement d'appareils de la série SVZ, définissez des contraintes supplémentaires pour chaque boîtier de dérivation comme suit :
- Lors du raccordement de 2 appareils de la série SVZ : les appareils intérieurs autres que ceux de la série SVZ ne peuvent pas être raccordés.
 - Lors du raccordement d'un appareil de la série SVZ : la capacité nominale totale (refroidissement) doit être inférieure ou égale à 100 % en incluant l'appareil de la série SVZ (uniquement L60).
Seul 1 appareil SEZ ou 1 PEAD peut être inclus dans le raccordement.
 - Lors du raccordement de 3 appareils ou plus de la série SVZ : consultez votre revendeur.
- *4. Un maximum de 3 appareils de la série SEZ/PEAD peut être raccordé à un boîtier de dérivation.
- *5. Un maximum de 2 appareils de la série SEZ/PEAD peut être raccordé à un boîtier de dérivation.
Lorsque vous raccordez 1 ou plusieurs appareils de la série SEZ/PEAD, la capacité nominale totale (refroidissement) incluant les appareils de la série SEZ/PEAD doit être inférieure ou égale à 100 %.

Gamme d'appareils intérieurs raccordables

Les appareils intérieurs qui ne figurent pas dans le tableau ci-dessous ne peuvent pas être raccordés.

Appareils intérieurs raccordables (City Multi)															
Type de modèle		Nom du modèle	04	05	06	08	12	15	18	24	27	30	36	48	72
Montage mural		PKFY-L	NKMU							•		•			
		NLMU	•		•	•	•	•	•						
Camouflé au plafond	PSE faible	PEFY-L	NMSU		•	•	•	•	•	•					
	PSE moyenne	PEFY-L	NMAU		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Suspendu au plafond		PCFY-L	NKMU					•		•		•	•		

Appareils intérieurs raccordables (City Multi)																
Type de modèle		Nom du modèle	04	05	06	08	12	15	18	24	27	30	36	48	54	72
Cassette au plafond	Débit à 4 voies	PLFY-EL	NEMU				•	•	•	•		•	•	•		
	2 par 2	PLFY-L	NFMU		•		•	•	•	•						
Positions multiples		PV FY-L	NAMU				•	•		•	•		•	•	•	•

Appareils intérieurs raccordables (séries M, P, S)										
Type de modèle		Nom du modèle	06	09	12	15	18	24	30	36
Montage mural	De luxe	MSZ-FX-NL	•	•	•	•	•			
	Standard	MSZ-GX-NL	•	•	•	•	•	•		
Camouflé au plafond	Pression statique faible	SEZ-AD-NL		•	•	•	•			
	Pression statique moyenne	PEAD-AA-NL		•	•	•	•	•	•	•
Cassette au plafond	Débit à 4 voies	PLA-AE-NL			•		•	•	•	•
	2 par 2	SLZ-AF-NL		•	•	•				
	Débit à 1 voie	MLZ-KX-NL	•	•	•		•			
Sur pied		MFZ-KX-NL		•	•	•	•			
Appareil de traitement d'air standard à positions multiples		SVZ-AP-NL			•		•	•	•	•
A-Coil		PAA-AA/BA/CA-NL					•	•	•	•


3-4. Ventilation et espace de service

■ Installation en milieu venteux


Lorsque vous installez l'appareil extérieur sur un toit ou dans un autre endroit non protégé du vent, placez la sortie d'air de l'appareil de manière à ce qu'elle ne soit pas directement exposée à des vents forts.

Un vent fort pénétrant dans la sortie d'air peut entraver le flux d'air normal et entraîner un dysfonctionnement. Vous trouverez ci-dessous trois exemples de précautions à prendre contre les vents violents.


1. Orientez la sortie d'air vers le mur le plus proche, à environ 20 po (500 mm) du mur.
2. Installez un dispositif de protection contre le vent en option si l'appareil est installé dans un endroit où des vents forts provenant d'un typhon ou autre peuvent pénétrer directement dans la sortie d'air.



Dispositif de protection contre le vent



3. Placez l'appareil de manière à ce que la sortie d'air soit perpendiculaire à la direction du vent saisonnier, si possible.




■ En cas d'obstacles autour de l'appareil

- Les dimensions indiquées par les flèches dans les figures ci-dessous sont nécessaires pour garantir les performances du climatiseur. Installez l'appareil dans un endroit aussi large que possible pour permettre un entretien ou des réparations ultérieurs.
- Les dimensions minimales sont indiquées dans les figures ci-dessous. Lorsqu'il y a un obstacle au-dessus de l'appareil, les dimensions maximales sont également indiquées.
- Reportez-vous aux figures pour chaque cas.


po [mm]

Lors de l'installation d'un seul appareil extérieur


a. Obstacles à l'arrière



b. Obstacles à l'arrière et au-dessus




c. Obstacles à l'arrière et sur les côtés




d. Obstacles à l'avant

- Lorsque vous utilisez un guidage de sortie d'air en option, l'espace libre est de 20 po [500 mm] ou plus.




e. Obstacles à l'avant et à l'arrière

- Lorsque vous utilisez un guidage de sortie d'air en option, l'espace libre est de 20 po [500 mm] ou plus.




- Obstacles à l'arrière, sur les côtés et au-dessus - N'installez pas le guidage de sortie d'air en option pour une circulation d'air vers le haut.



Lors de l'installation de plusieurs appareils extérieurs


Laissez un espace de 1 po (25 mm) ou plus entre les appareils.

g. Obstacles à l'arrière




h. Obstacles à l'arrière et au-dessus

- Il ne faut pas installer 4 appareils ou plus côte à côte.
- N'installez pas le guidage de sortie d'air en option pour une circulation d'air vers le haut.




i. Obstacles à l'avant

- Lorsque vous utilisez un guidage de sortie d'air en option, l'espace libre est de 40 po (1000 mm) ou plus.




j. Obstacles à l'avant et à l'arrière

- Lorsque vous utilisez un guidage de sortie d'air en option, l'espace libre est de 40 po [1000 mm] ou plus.




k. Disposition parallèle simple

- Lorsque vous utilisez un guidage de sortie d'air en option installé pour une circulation d'air vers le haut, l'espace libre est de 40 po [1000 mm] ou plus.




l. Disposition parallèle multiple

- Lorsque vous utilisez un guidage de sortie d'air en option installé pour une circulation d'air vers le haut, l'espace libre est de 60 po [1500 mm] ou plus.



m. Disposition superposée

- 2 unités au maximum peuvent être superposées.
- Il ne faut pas installer 3 appareils superposés ou plus côte à côte.




3-5. Surface minimale d'installation


■ Précautions pour l'emplacement d'installation de l'appareil intérieur

- Lisez le manuel d'installation de chaque appareil intérieur, car en fonction du modèle, il existe des restrictions sur la hauteur d'installation.
- Respectez la quantité de réfrigérant indiquée dans le tableau ci-dessous pour la surface au sol où l'appareil intérieur est installé.
- Lorsque vous utilisez des systèmes de conduits pour une ou plusieurs pièces, déterminez d'abord la quantité de réfrigérant du système, puis reportez-vous au manuel d'installation de l'appareil intérieur pour vérifier la restriction de chaque pièce en ce qui concerne la surface minimale.

PUMY-L36/48NKMU



PUMY-L60NKMU, PUMY-HL36/42/48/60NKMU




Surface d'installation minimale et quantité de réfrigérant

M _{max} -1							
PUMY-L36/48NKMU				PUMY-L60NKMU PUMY-HL36/42/48/60NKMU			
A _{min} *1		M _{max}		A _{min} *1		M _{max}	
[m²]	[pi²]	[kg]	[lb, oz]	[m²]	[pi²]	[kg]	[lb, oz]
9	97	9,2	20 4	9	97	12,5	27 8
10	108	10,6	23 5	10	108	14,3	31 8
11	118	11,9	26 3	11	118	14,4	31 11
12	129	13,2	29 1	12	129	14,4	31 11
13	140	14,4	31 11	13	140	14,4	31 11
14	151	14,4	31 11	14	151	14,4	31 11
15	161	14,4	31 11	15	161	14,4	31 11
16	172	14,4	31 11	16	172	14,4	31 11
17	183	14,4	31 11	17	183	14,4	31 11
18	194	14,4	31 11	18	194	14,4	31 11
19	205	14,4	31 11	19	205	14,4	31 11
20	215	14,4	31 11	20	215	14,4	31 11

- *1. Les restrictions d'installation sont déterminées en fonction de la quantité de fuite de réfrigérant, car les vannes de fermeture sont montées sur l'appareil extérieur. Calculez le M_{max} en fonction de la surface d'installation minimale.


Lors de l'installation d'appareils intérieurs au niveau le plus bas du sous-sol
PUMY-L36/48/60NKMU, PUMY-HL36/42/48/60NKMU



*2. Lorsque vous installez un appareil intérieur au niveau le plus bas du sous-sol, veillez à ce que le réfrigérant ne s'accumule pas. Calculez le M_{max} sur la base de la surface totale du niveau le plus bas du sous-sol.

M_{max-2} (Lors de l'installation d'appareils intérieurs au niveau le plus bas du sous-sol)				
PUMY-L36/48/60NKMU PUMY-HL36/42/48/60NKMU				
TA^2		M_{max}		
[m²]	[pi²]	[kg]	[lb, oz]	
9	97	2,9	6	6
10	108	3,2	7	0
11	118	3,5	7	11
12	129	3,9	8	9
13	140	4,2	9	4
14	151	4,5	9	14
15	161	4,8	10	9
20	215	6,5	14	5
25	269	8,1	17	13
30	323	9,7	21	6
35	377	11,3	24	14
40	431	13,0	28	10
45	484	14,4	31	11
50	538	14,4	31	11
55	592	14,4	31	11
60	646	14,4	31	11

Lors de la désactivation du capteur de réfrigérant de l'appareil intérieur
PUMY-L36/48/60NKMU, PUMY-HL36/42/48/60NKMU



*3. Les capteurs de réfrigérant peuvent être désactivés dans certains appareils intérieurs. Calculez le M_{max} en fonction de la zone d'installation de la pièce où le capteur de réfrigérant doit être désactivé.

M_{max-3} (Lors de la désactivation du capteur de réfrigérant de l'appareil intérieur)				
PUMY-L36/48/60NKMU PUMY-HL36/42/48/60NKMU				
A^3		M_{max}		
[m²]	[pi²]	[kg]	[lb, oz]	
9	97	2,4	5	4
10	108	2,7	5	15
11	118	2,9	6	6
12	129	3,2	7	0
13	140	3,5	7	11
14	151	3,7	8	2
15	161	4,0	8	13
20	215	5,4	11	14
25	269	6,7	14	12
30	323	8,1	17	13
35	377	9,4	20	11
40	431	10,8	23	12
45	484	12,1	26	10
50	538	13,5	29	12
55	592	14,4	31	11
60	646	14,4	31	11

3-6. Précautions pour le système R454B


Le climatiseur utilise du R454B, un réfrigérant légèrement inflammable. Ce système est soutenu par la norme de sécurité conforme au système de réfrigérant à étanchéité renforcée de l'UL60335-2-40. Installez l'appareil conformément aux exigences suivantes afin que le système puisse satisfaire aux normes.

- Pour le raccordement de la tuyauterie, utilisez un joint mécanique (brasage, raccord évasé, etc.) conforme à la dernière version de la norme ISO14903. Veillez à ce que la tuyauterie installée dans une pièce soit bien protégée contre les dommages provoqués par une force extérieure.
- Veillez à installer l'appareil intérieur dans une pièce où les conditions indiquées au point « 3-5. Surface minimale d'installation » est respectée.
- Lorsque les sources d'alimentation de l'appareil extérieur, de l'appareil intérieur et du boîtier de dérivation sont différentes, alimentez l'appareil extérieur en dernier.
- SYSTÈME DE DÉTECTION DES FUITES installé. L'appareil doit être alimenté, sauf pendant l'entretien.
- Apposez l'étiquette ci-jointe sur le disjoncteur et expliquez-la aux clients. Lorsque le disjoncteur de câblage ou l'interrupteur d'isolement est à OFF (hors tension), le système de détection des fuites ne fonctionne pas, car il n'est pas alimenté en électricité.
- Un capteur de réfrigérant est nécessaire pour ce système. Lorsqu'il détecte une fuite de réfrigérant ou une anomalie, le système ferme les vannes de fermeture et procède à la récupération du réfrigérant.
- Activez le commutateur DIP 6-6 après un essai de fonctionnement. Cela permet au système de récupérer le réfrigérant même si la communication échoue.
- L'appareil intérieur est équipé d'un capteur de réfrigérant. Retirez le capteur de réfrigérant pour simuler le fonctionnement de l'appareil intérieur en mode de récupération du réfrigérant (action d'atténuation). Lorsque l'opération de récupération du réfrigérant est terminée avec succès, le ventilateur de l'appareil extérieur s'arrête. L'appareil intérieur fonctionne en mode de récupération du réfrigérant pendant un maximum de 10 minutes.
- Prenez les mesures appropriées lors de l'entretien du climatiseur. Sinon, le climatiseur risque de ne pas fonctionner à nouveau après la récupération du réfrigérant.
- Le capteur doit être remplacé lorsqu'il détecte une fuite de réfrigérant. Reportez-vous au manuel d'installation de l'appareil intérieur.
- Les capteurs de réfrigérant peuvent être désactivés dans certains appareils intérieurs lorsque le M_{max-3} (voir « 3-5. Surface minimale d'installation ») est satisfait. Reportez-vous au manuel d'installation de l'appareil intérieur pour plus de détails sur la désactivation du capteur de réfrigérant.
- Faites particulièrement attention aux lieux d'installation, comme les sous-sols ou autres où le gaz réfrigérant peut s'accumuler, étant donné qu'il est plus lourd que l'air. Lors de l'installation d'un appareil intérieur au niveau le plus bas du sous-sol, le M_{max-2} (voir « 3-5. Surface minimale d'installation ») doit être respecté.
- Pour certains appareils intérieurs, une alarme se déclenche lorsqu'une fuite de réfrigérant est détectée. De plus, une alarme est disponible en installant la télécommande MA avec alarme ou la trousse d'alarme en option. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel de chaque pièce en option.
- Pour éviter tout risque d'incendie, lorsque l'appareil intérieur mural est raccordé, des raccords évasés doivent être installés dans l'appareil intérieur ou l'appareil extérieur.


3-7. Calcul de la surface minimale d'installation

La quantité maximale de réfrigérant autorisée est calculée en fonction de la surface au sol de chaque pièce où le système est raccordé, de manière à ce que le système puisse satisfaire aux normes de sécurité. Reportez-vous à la section « 3-5. Surface minimale d'installation » pour calculer la quantité maximale de réfrigérant autorisée pour la plus petite pièce où l'appareil intérieur sera installé. Suivez l'organigramme ci-dessous.

Vérifiez la surface d'installation 1



Vérifiez la surface d'installation 2 (lors de la désactivation du capteur de réfrigérant)




*2. Notez que le capteur de réfrigérant ne peut pas être désactivé dans certains appareils intérieurs.

*1. Passez à l'organigramme de droite si vous souhaitez désactiver un capteur de réfrigérant dans n'importe quelle pièce.

4. Installation de l'appareil extérieur

Veillez à installer l'appareil sur une surface solide et plane afin d'éviter les bruits de cliquetis pendant le fonctionnement. (Voir les figures ci-dessous.)

po [mm]



- *1. La dimension de la fondation doit être aussi longue que possible.
- *2. Les fondations doivent être profondément enfoncées dans le sol.
- *3. Veillez à ce que la longueur entre la surface inférieure de la base et le sommet du boulon de fondation ne dépasse pas 1-3/16 po [30 mm]. Fixez fermement la base de l'appareil à l'aide de 4 boulons de fondation M10 dans un endroit solide.

Spécifications des fondations

Boulon de fondation	M10 (3/8 po)
Épaisseur du béton	4-23/32 po [120 mm]
Longueur du boulon	2-3/4 po [70 mm]
Capacité de charge	705 lb [320 kg]

Installation de l'appareil extérieur

- N'obstruez pas l'évent. Si l'évent est bloqué, le fonctionnement de l'appareil est entravé et une panne peut survenir.
- En plus de la base de l'appareil, utilisez les trous d'installation à l'arrière de l'appareil pour fixer les fils, etc., si nécessaire pour installer l'appareil. Utilisez des vis autotaraudeuses (ø13/16 × 19/32 po [ø5 × 15 mm] ou moins) et installez-les sur place.

⚠ Avertissement :

- L'appareil doit être solidement installé sur une structure capable de supporter son poids. Si l'appareil est monté sur une structure instable, il risque de tomber et de provoquer des dommages ou des blessures.
- L'appareil doit être installé conformément aux instructions afin de minimiser les risques de dommages causés par les tremblements de terre, les typhons ou les vents violents. Un appareil mal installé peut tomber et causer des dommages ou des blessures.

⚠ Précaution :

- Installez l'appareil sur une structure rigide afin d'éviter les bruits et les vibrations excessifs.

5. Installation du tuyau de réfrigérant

5-1. Précautions pour les appareils utilisant le réfrigérant R454B

- Lisez attentivement les sections « 2.2 Avant l'installation » à « 2.6 Utilisation de climatiseurs fonctionnant avec le réfrigérant R454B » pour installer des climatiseurs fonctionnant avec le réfrigérant R454B.
- Utilisez de l'huile ester, de l'huile éther ou de l'huile alkylbenzène (en petite quantité) comme huile de réfrigération appliquée aux sections évasées.
- Pour les tuyaux sans soudure en cuivre et en alliage de cuivre, utilisez le phosphore de cuivre C1220 pour raccorder les tuyaux de réfrigérant. Utilisez des tuyaux de réfrigérant ayant les épaisseurs spécifiées dans le tableau « Longueur et épaisseur des tuyaux » ci-dessous. Assurez-vous que l'intérieur des tuyaux est propre et ne contient pas de contaminants nocifs, comme des composés sulfuriques, des oxydants, des débris ou de la poussière.

⚠ Avertissement :


Lors de l'installation, du déplacement ou de l'entretien de l'appareil extérieur, utilisez uniquement le réfrigérant spécifié (R454B) pour charger le circuit de réfrigérant. Ne le mélangez pas avec un autre réfrigérant et ne laissez pas d'air dans le circuit. Si l'air est mélangé au réfrigérant, il peut provoquer une pression anormalement élevée dans le circuit de réfrigérant, ce qui peut entraîner une explosion et d'autres dangers. L'utilisation d'un réfrigérant qui n'est pas spécifié pour le système entraînera une défaillance mécanique, un dysfonctionnement du système ou une panne de l'appareil. Dans le pire des cas, cela pourrait constituer un obstacle sérieux à la sécurité des produits.

Longueur et épaisseur des tuyaux

Longueur du tuyau	Épaisseur
1/4 po [ø6,35 mm], 3/8 po [ø9,52 mm], 1/2 po [ø12,7 mm]	1/32 po [0,8 mm]
ø5/8 po [ø15,88 mm], 3/4 po [ø19,05 mm]	5/128 po [1,0 mm]

Remarque :

- N'utilisez pas de tuyaux plus minces que ceux spécifiés ci-dessus.
- Les épaisseurs indiquées dans le tableau ci-dessus sont basées sur les normes japonaises. Utilisez des tuyaux dont la pression de service maximale est de 601 psi [4,15 MPa] ou plus, conformément aux normes locales.
- Les étiquettes rouges sur les vannes et les bouchons de charge indiquent qu'un réfrigérant inflammable est utilisé. Si vous les avez enlevées pour effectuer des travaux de tuyauterie, veillez à les remettre dans leur position d'origine une fois les travaux terminés.



5-2. Choix de la taille des tuyaux

Préparation de la tuyauterie

Spécifications des tuyaux disponibles dans le commerce

		po [mm]
Diamètre extérieur	Épaisseur de l'isolation	Matériau d'isolation
1/4 [ø6,35]	5/16 [8]	Mousse plastique résistante à la chaleur, densité de 0,045
3/8 [ø9,52]	5/16 [8]	
1/2 [ø12,7]	5/16 [8]	
5/8 [ø15,88]	5/16 [8]	
3/4 [ø19,05]	5/16 [8]	

Tableau de conversion

Nominal	Diamètre extérieur	po [mm]
1/4 F	1/4 [ø6,35]	
3/8 F	3/8 [ø9,52]	
1/2 F	1/2 [ø12,7]	
5/8 F	5/8 [ø15,88]	
3/4 F	3/4 [ø19,05]	

⚠ Précaution :

Veillez à utiliser l'isolant approprié à l'épaisseur. Une épaisseur excessive peut entraîner une installation incorrecte de l'appareil intérieur et un manque d'épaisseur peut entraîner des gouttes de rosée.

⚠ Avertissement :

Lors du pompage du réfrigérant, arrêtez le compresseur avant de débrancher les tuyaux de réfrigérant. Le compresseur peut éclater et provoquer des blessures si une substance étrangère, comme de l'air, pénètre dans le système.

Taille de tuyau

Taille de tuyau entre l'appareil extérieur et la première dérivation/le collecteur/le boîtier ou entre la dérivation et le collecteur/le boîtier de dérivation

Modèle	Conduite de liquide	Conduite de gaz	po [mm]
L36/48, HL36/42/48	3/8 [ø9,52]	5/8 [ø15,88]	
L60/HL60		3/4 [ø19,05] (5/8 [ø15,88*])	

* Uniquement pour les tuyaux entre la dérivation et chaque boîtier de dérivation lorsque 2 boîtiers de dérivation sont raccordés au L60 et que la capacité totale des appareils intérieurs est inférieure ou égale à 53 kBTU/h.

Taille de tuyau entre l'appareil intérieur et la dérivation/le collecteur/le boîtier de dérivation

Série d'appareils intérieurs	Numéro de modèle	Conduite de liquide	Conduite de gaz	po [mm]
City Multi	04, 05, 06, 08, 12, 15, 18	1/4 [ø6,35]	1/2 [ø12,7]	
	24, 27, 30, 36, 48, 54	3/8 [ø9,52]	5/8 [ø15,88]	
	72	3/8 [ø9,52]	3/4 [ø19,05]	
Série M ou S	06, 09, 12	1/4 [ø6,35]	3/8 [ø9,52]	
	15, 18	1/4 [ø6,35]	1/2 [ø12,7]	
	24, 30, 36	3/8 [ø9,52]	5/8 [ø15,88]	
Série P	09	1/4 [ø6,35]	3/8 [ø9,52]	
	12, 15, 18	1/4 [ø6,35]	1/2 [ø12,7]	
	24, 30, 36	3/8 [ø9,52]	5/8 [ø15,88]	


Remarque :

- Lorsque les deux conditions suivantes sont remplies, le diamètre de la conduite de gaz doit être augmenté d'une taille.
- Tous les appareils intérieurs raccordés sont de type A-COIL (PAA).
- La longueur de tuyau totale est inférieure ou égale à 32 pi [10 m].


Taille de la vanne du boîtier de dérivation

Tuyau	Vers l'appareil intérieur					Vers l'appareil extérieur	po [mm]
	A	B	C	D	E		
Conduite de liquide	1/4 [ø6,35]	1/4 [ø6,35]	1/4 [ø6,35]	1/4 [ø6,35]	1/4 [ø6,35]	3/8 [ø9,52]	
Conduite de gaz	3/8 [ø9,52]	3/8 [ø9,52]	3/8 [ø9,52]	3/8 [ø9,52]	1/2 [ø12,7]	5/8 [ø15,88]	


Modèle à 3 dérivation



Modèle à 5 dérivation



Joint de diamètre différent (pièce en option)



Nom du modèle	Diamètre des tuyaux raccordés	Diamètre A	Diamètre B	po [mm]
PAC-SJ88RJ-E	3/8 [ø9,52] → 1/2 [ø12,7]	3/8 [ø9,52]	1/2 [ø12,7]	
PAC-SK88RJ-E	1/2 [ø12,7] → 3/8 [ø9,52]	1/2 [ø12,7]	3/8 [ø9,52]	
PAC-SK89RJ-E	1/2 [ø12,7] → 5/8 [ø15,88]	1/2 [ø12,7]	5/8 [ø15,88]	
PAC-SJ87RJ-E	1/4 [ø6,35] → 3/8 [ø9,52]	1/4 [ø6,35]	3/8 [ø9,52]	
PAC-SK90RJ-E	3/8 [ø9,52] → 5/8 [ø15,88]	3/8 [ø9,52]	5/8 [ø15,88]	
PAC-SK87RJ-E	5/8 [ø15,88] → 3/4 [ø19,05]	5/8 [ø15,88]	3/4 [ø19,05]	


Dérivation/Collecteur

Type	Nom du modèle	Méthode de raccordement
Joint à 2 dérivation	MSDD-50AR2-E*	évasement
	MSDD-50BR-E*	brasage
Joint à 2 dérivation	CMY-Y62-G-E	-
Collecteur à 4 dérivation	CMY-Y64-G-E	-
Collecteur à 8 dérivation	CMY-Y68-G-E	-

* Pour la procédure d'installation, reportez-vous aux manuels d'installation de MSDD-50AR2-E et MSDD-50BR-E.

Accessoires de l'appareil extérieur

Les pièces indiquées ci-dessous sont incluses (uniquement pour PUMY-L36/48NKMU). Utilisez-les pour la tuyauterie sur site.



- a. Silencieuxx1
b. Raccord de tuyau en L.....x1


5-3. Longueur du tuyau et différence de hauteur

Remarque :

- Pour le diamètre des sections indiquées par des lettres majuscules (A, B, C, ...) et minuscules (a, b, c, ...) dans les figures ci-dessous, voir « Taille de tuyau » dans « 5-2 Choix de la taille des tuyaux ».
- Si la taille du tuyau de l'appareil intérieur est différente, utilisez un joint de diamètre différent. Raccordez le joint directement au côté du boîtier de dérivation. Voir « Dérivation/Collecteur » dans « 5-2 Choix de la taille des tuyaux ».
- Utilisez une trousse de tuyauterie de dérivation en option comme dérivation/collecteur. Voir « Dérivation/Collecteur » dans « 5-2 Choix de la taille des tuyaux ».
- La gamme d'appareils intérieurs raccordable dépend du district, de la région ou du pays.

Raccordement sans boîtier de dérivation

■ Raccordement avec dérivations




- i. Appareil extérieur
ii. Première dérivation
iii. Appareil intérieur
L : longueur de tuyau maximum
l : longueur de tuyau maximum après la première dérivation
H : différence de hauteur entre l'appareil extérieur et l'appareil intérieur
h : différence de hauteur entre les appareils intérieurs

		L36/48NKMU	HL36/42/48/60NKMU L60NKMU
Longueur autorisée	Longueur de tuyau totale (A+B+C+D+a+b+c+d+e)	≤ 787 pi [240 m]	≤ 492 pi [150 m]
	L (A+B+C+D+e)	≤ 262 pi [80 m]	≤ 262 pi [80 m]
	l (B+C+D+e)	≤ 98 pi [30 m]	
Différence de hauteur autorisée	H	Lorsque l'appareil extérieur est réglé à un niveau supérieur à celui des appareils intérieurs Lorsque l'appareil extérieur est réglé à un niveau inférieur à celui des appareils intérieurs	
		≤ 164 pi [50 m]	
	h	≤ 131 pi [40 m] (98 pi [30 m]*)	≤ 131 pi [40 m]
		≤ 49 pi [15 m]	

* Lorsque PKFY-L04/06/08/12NLMU est inclus.

■ Raccordement avec un collecteur




- i. Appareil extérieur
ii. Premier collecteur
iii. Appareil intérieur
iv. Bouchon
L : longueur de tuyau maximum
l : longueur de tuyau maximum après le premier collecteur
H : différence de hauteur entre l'appareil extérieur et l'appareil intérieur
h : différence de hauteur entre les appareils intérieurs

		L36/48NKMU	HL36/42/48/60NKMU L60NKMU
Longueur autorisée	Longueur de tuyau totale (A+a+b+c+d+e+f)	≤ 787 pi [240 m]	≤ 492 pi [150 m]
	L (A+f)	≤ 262 pi [80 m]	≤ 262 pi [80 m]
	l (f)	≤ 98 pi [30 m]	
Différence de hauteur autorisée	H	Lorsque l'appareil extérieur est réglé à un niveau supérieur à celui des appareils intérieurs Lorsque l'appareil extérieur est réglé à un niveau inférieur à celui des appareils intérieurs	
		≤ 164 pi [50 m]	
	h	≤ 131 pi [40 m] (98 pi [30 m]*)	≤ 131 pi [40 m]
		≤ 49 pi [15 m]	

* Lorsque PKFY-L04/06/08/12NLMU est inclus.

■ Raccordement avec un collecteur et des dérivation



- i. Appareil extérieur
- ii. Première dérivation
- iii. Dérivation
- iv. Appareil intérieur
- v. Collecteur
- vi. Bouchons à l'aveugle

L : longueur de tuyau maximum

l : longueur de tuyau maximum après la première dérivation

H : différence de hauteur entre l'appareil extérieur et l'appareil intérieur

h : différence de hauteur entre les appareils intérieurs

Longueur autorisée	L36/48NKMU		HL36/42/48/60NKMU
	L60NKMU		
	Longueur de tuyau totale (A+B+C+a+b+c+d+e)		≤ 787 pi [240 m]
	L (A+B+b)		≤ 492 pi [150 m]
Différence de hauteur autorisée	l (B+b)		≤ 262 pi [80 m]
	l (B+b)		≤ 98 pi [30 m]
	H	Lorsque l'appareil extérieur est réglé à un niveau supérieur à celui des appareils intérieurs	≤ 164 pi [50 m]
		Lorsque l'appareil extérieur est réglé à un niveau inférieur à celui des appareils intérieurs	≤ 131 pi [40 m] (98 pi [30 m]*)
h			≤ 131 pi [40 m]
			≤ 49 pi [15 m]


* Lorsque PKFY-L04/06/08/12NLMU est inclus.

Remarque :

- Les tuyaux ne peuvent pas être raccordés après le joint du collecteur.

Raccordement avec le boîtier de dérivation

- Cet appareil est équipé de raccords évasés sur chaque appareil intérieur, sur le boîtier de dérivation et sur les côtés de l'appareil extérieur.
- Retirez le couvercle de vanne de l'appareil extérieur, puis raccordez le tuyau.
- Les tuyaux de réfrigérant sont utilisés pour relier les boîtiers de dérivation et l'appareil extérieur.



- i. Appareil extérieur
- ii. Première dérivation
- iii. Boîtier de dérivation
- iv. Appareil intérieur

L : longueur de tuyau maximum

l : longueur de tuyau maximum après le boîtier de dérivation

$H1$: différence de hauteur entre l'appareil extérieur et l'appareil intérieur

$H2$: différence de hauteur entre l'appareil extérieur et le boîtier de dérivation

$h1$: différence de hauteur entre le boîtier de dérivation et l'appareil intérieur

$h2$: différence de hauteur entre les boîtiers de dérivation

$h3$: différence de hauteur entre les appareils intérieurs

Longueur autorisée	L36/48/60, HL36/42/48/60	
	Longueur de tuyau totale (A+B+C+a+b+c+d+e+f+g+h)	
	≤ 492 pi [150 m]	
	L^{**} (A+C+h)	
	≤ 262 pi [80 m]	
	Longueur de tuyau totale entre l'appareil extérieur et les boîtiers de dérivation (A+B+C)	
Différence de hauteur autorisée	≤ 180 pi [55 m]	
	Longueur de tuyau entre la première dérivation et le boîtier de dérivation le plus éloigné (C)	
	≤ 98 pi [30 m]	
	l (h)	
	≤ 82 pi [25 m]	
	Longueur de tuyau totale entre les boîtiers de dérivation et les appareils intérieurs (a+b+c+d+e+f+g+h)	
	≤ 312 pi [95 m]	
	$H1$	Lorsque l'appareil extérieur est réglé à un niveau supérieur à celui des appareils intérieurs
		≤ 164 pi [50 m]
	$H2$	Lorsque l'appareil extérieur est réglé à un niveau inférieur à celui des appareils intérieurs
		≤ 131 pi [40 m]
	$h1+h2$	Lorsque l'appareil extérieur est réglé à un niveau supérieur à celui du boîtier de dérivation
		≤ 164 pi [50 m]
	$h2$	
	≤ 131 pi [40 m]	
	$h1+h2$	
	≤ 49 pi [15 m]	
	$h2$	
	≤ 49 pi [15 m]	
	$h3$	
	≤ 39 pi [12 m]	
Nombre de coudes	A+B+a , A+B+b , A+B+c , A+B+d , A+B+e , A+C+f , A+C+g , A+C+h	
	≤ 15	

*1. Le tableau des spécifications de la tuyauterie n'indique pas de longueur minimale de tuyauterie. Cependant, lorsqu'un appareil intérieur est raccordé à une tuyauterie de moins de 16 pi [5 m], il peut produire un bruit intermittent pendant le fonctionnement normal du système dans des environnements très calmes. Tenez compte de ces informations importantes lors de l'installation et de l'emplacement d'un appareil intérieur dans de tels environnements.


5-4. Procédures d'installation du tuyau de réfrigérant

⚠ Avertissement :

Lors de l'installation de l'appareil, raccordez solidement les tuyaux de réfrigérant avant de démarrer le compresseur.

1. Retrait des panneaux

Retirez le panneau de service (3 vis), le cache-tuyaux avant (2 vis) et le cache-tuyaux arrière (4 vis).



2. Tuyaux de raccordement

Remarque :


- Lorsque vous coudez les tuyaux, veillez à ne pas les casser. Le rayon de coude doit être de 4 à 6 po (100 à 150 mm).
- Veillez à ce que les tuyaux n'entrent pas en contact avec le compresseur. Dans le cas contraire, des bruits ou des vibrations anormales peuvent se produire.
- Pour PUMY-L36/48NKMU
 - Veillez à ce que les vannes soient fermées avant de raccorder le silencieux et le tuyau prolongé.
 - Lorsque vous prolongez le tuyau vers le bas, branchez le silencieux et le tuyau prolongé.
 - Lorsque vous prolongez le tuyau vers l'avant, le côté ou l'arrière, connectez le silencieux, le raccord de tuyau en L (orientez-le dans la direction du prolongement), puis le tuyau prolongé.
- Pour PUMY-HL36/42/48/60NKMU et PUMY-L60NKMU
 - Veillez à ce que les vannes soient fermées avant de raccorder le tuyau prolongé.

⚠ Précaution :


Veillez à connecter le silencieux pour le PUMY-L36/48NKMU, sinon des vibrations ou des bruits anormaux peuvent se produire.

- Commencez toujours à raccorder les tuyaux à partir de l'appareil intérieur.
 - Utilisez les écrous évasés indiqués dans le tableau ci-dessous.
 - Les écrous évasés doivent être serrés à l'aide d'une clé dynamométrique. Utilisez deux clés pour serrer les raccords de tuyauterie comme indiqué dans la figure ci-dessous.

Dimension extérieure du tuyau en cuivre	Dimension extérieure de l'écrou évasé	Couple de serrage pi-lb [N m]
1/4 [ø6,35]	17 (43/64)	10 - 13 [14 - 18]
1/4 [ø6,35]	22 (7/8)	25 - 30 [34 - 42]
3/8 [ø9,52]	22 (7/8)	25 - 30 [34 - 42]
3/8 [ø9,52]	26 (1-3/64)	35 - 44 [49 - 61]
1/2 [ø12,7]	26 (1-3/64)	35 - 44 [49 - 61]
1/2 [ø12,7]	29 (1-9/64)	49 - 59 [68 - 82]
5/8 [ø15,88]	29 (1-9/64)	49 - 59 [68 - 82]
5/8 [ø15,88]	36 (1-27/64)	71 - 87 [100 - 120]
3/4 [ø19,05]	36 (1-27/64)	71 - 87 [100 - 120]



- Éteignez les conduites de liquide et de gaz et appliquez une fine couche d'huile de réfrigération (sur place). Veillez à appliquer de l'huile réfrigérante sur la surface d'appui de l'évasement et du joint avant de serrer un écrou évasé.
 - En cas d'utilisation d'un outil d'évasement habituel, reportez-vous aux figures et au tableau ci-dessous.
 - Pour garantir la dimension A, vous pouvez utiliser une jauge de réglage de la taille.



Dimension extérieure du tuyau en cuivre	Dimension A	Dimensions øB
	Outil d'évasement pour R32/R410A/R454B (type embrayage)	Outil d'évasement pour R22-R407C (type embrayage)
1/4 [ø6,35]	0 - 1/64 [0 - 0,5]	3/64 - 1/16 [1,0 - 1,5]
3/8 [ø9,52]		
1/2 [ø12,7]		
5/8 [ø15,88]		
3/4 [ø19,05]		

- Pour le raccordement, alignez d'abord le centre, puis serrez à la main les 3 ou 4 premiers tours de l'écrou évasé.



3. Méthode d'essai de pression de l'azote pour les tuyaux de réfrigérant

Après avoir raccordé les tuyaux de réfrigérant, vérifiez que les tuyaux raccordés et l'appareil intérieur ne présentent pas de fuites de gaz. Utilisez un détecteur de fuites ou de l'eau savonneuse.



- Connectez les outils pour l'essai.
 - Assurez-vous que les deux vannes sont fermées. Voir la figure ci-dessous pour les vannes.
 - Ajoutez de la pression au circuit de réfrigérant par le port de service de la vanne d'arrêt de liquide et de la vanne de gaz.
- Ajoutez de la pression petit à petit. N'ajoutez pas de pression à la pression spécifiée en une seule fois.
 - Pressurisez à 73 psi [0,5 MPa, 5,1 kgf/cm²G], attendez 5 minutes et assurez-vous que la pression ne diminue pas.
 - Pressurisez à 218 psi [1,5 MPa, 15,3 kgf/cm²G], attendez 5 minutes et assurez-vous que la pression ne diminue pas.
 - Pressurisez à 601 psi [4,15 MPa, 42,3 kgf/cm²G] et mesurez la température ambiante et la pression du réfrigérant.
- Si la pression spécifiée se maintient pendant environ un jour et ne diminue pas, les tuyaux ont passé le test avec succès et il n'y a pas de fuite.
 - Si la température ambiante varie de 1,8°F [1°C], la pression variera d'environ 1,5 psi [0,01 MPa, 0,1 kgf/cm²G]. Effectuez les corrections nécessaires.
- Si la pression diminue au cours des étapes 2 ou 3, il y a une fuite de gaz. Trouvez l'endroit où le gaz fuit.

Remarque :

- Les joints de réfrigérant à l'intérieur, fabriqués sur place, doivent faire l'objet d'un essai d'étanchéité. La méthode doit avoir une sensibilité de 5 grammes par an de réfrigérant ou mieux, sous une pression d'au moins 0,25 fois la **PRESSION MAXIMALE ADMISSIBLE**. Aucune fuite ne doit être détectée.

PUMY-L36/48NKMU**Vanne d'arrêt du côté liquide****Vanne à boule du côté gaz**

* Utilisez deux clés pour serrer les raccords de tuyauterie.

PUMY-L60NKMU, PUMY-HL36/42/48/60NKMU**Vanne d'arrêt du côté liquide****Vanne à boule du côté gaz**

* Utilisez deux clés pour serrer les raccords de tuyauterie.

4. Évacuation du vide


- Évacuez l'air de l'appareil intérieur et de la tuyauterie de raccordement. Évacuez avec la vanne de l'appareil extérieur fermée et évacuez la tuyauterie de raccordement et l'appareil intérieur du port de service prévu sur la vanne de l'appareil extérieur à l'aide d'une pompe à vide. (Il faut toujours évacuer par le port de service de la conduite de liquide et de la conduite de gaz.) Lorsque le vide atteint 0,0943 psi/5 Torr [650 Pa (abs)], poursuivez l'évacuation pendant au moins 1 heure. Ensuite, arrêtez la pompe à vide et laissez-la reposer pendant 1 heure. Assurez-vous que le degré de vide n'a pas augmenté. (Si le degré d'augmentation du vide est supérieur à 0,01886 psi/1,0 Torr [130 Pa], il est possible que de l'eau se soit infiltrée. Appliquez une pression à l'azote gazeux sec jusqu'à 7,25 psi [0,05 MPa, 0,51 kgf/cm²G] et refaites le vide.)
- Remarque : il ne faut jamais effectuer de purge d'air en utilisant du réfrigérant.
- Mettez le circuit de réfrigérant sous vide par le port de service des vannes d'arrêt de liquide et de gaz. Ensuite, ouvrez complètement les vannes d'arrêt (pour les vannes d'arrêt du liquide et du gaz). L'appareil extérieur est équipé de vannes de fermeture, de sorte que les conduites de réfrigérant des appareils intérieurs et extérieurs ne sont pas raccordées tant que le climatiseur ne fonctionne pas après avoir été mis sous tension.
- Si les vannes d'arrêt restent fermées et que l'appareil fonctionne, le compresseur et les vannes de contrôle seront endommagés.
- Utilisez un détecteur de fuites ou de l'eau savonneuse pour vérifier l'absence de fuites de gaz au niveau des sections de raccordement des tuyaux de l'appareil extérieur.
- N'utilisez pas le réfrigérant de l'unité pour purger l'air du circuit de réfrigérant.
- Une fois le travail sur les vannes terminé, serrez les bouchons des vannes au couple correct : 14 à 18 pi-lb [20 à 25 N m] (200 à 250 kgf cm). Si vous ne remettez pas les bouchons en place et ne les serrez pas, vous risquez de provoquer des fuites de réfrigérant. En outre, n'endommagez pas l'intérieur des bouchons des vannes, car ils servent de joint pour empêcher les fuites de réfrigérant.

Remarque : triple évacuation

- Évacuez le système jusqu'à 4 000 microns à partir des deux vannes de service. Les manomètres du collecteur du système ne doivent pas être utilisés pour mesurer la dépression. Une jauge à microns doit être utilisée à tout moment.
- Cassez le vide avec de l'azote (N₂) dans la vanne de service de décharge jusqu'à 0 psi [0 MPa, 0 kgf/cm²G].
- Évacuez le système jusqu'à 1 500 microns de la vanne de service d'aspiration.
- Cassez le vide avec de l'azote (N₂) dans la vanne de service de décharge jusqu'à 0 psi [0 MPa, 0 kgf/cm²G].
- Évacuez le système jusqu'à 500 microns. Le système doit maintenir le vide à 500 microns pendant au moins 1 heure.
- Effectuez un essai de montée en température pendant au moins 30 minutes.

5. Travaux d'isolation**⚠ Précaution :**

Veillez à enrouler l'isolant autour de la tuyauterie. Le contact direct avec la tuyauterie nue peut entraîner des brûlures ou des engelures.



- Effectuez des travaux d'isolation et de lutte contre la condensation adéquats pour éviter que de l'eau ne s'écoule de la tuyauterie du réfrigérant (conduite de liquide/ conduite de gaz).
- Augmentez l'isolation en fonction de l'environnement dans lequel la tuyauterie de réfrigérant est installée. Dans le cas contraire, de la condensation peut se former à la surface du matériau isolant. (Matériau d'isolation résistant à la chaleur : 248°F [120°C]; épaisseur : 5/8 po [15 mm] ou plus) Notez que lorsque le tuyau de réfrigérant est utilisé dans des endroits soumis à des températures et à une humidité élevées, comme dans un grenier, il peut être nécessaire d'ajouter de l'isolant.
- Pour isoler le tuyau de réfrigérant, appliquez de la mousse de polyéthylène résistant à la chaleur entre l'appareil intérieur et le matériau d'isolation, ainsi que sur le filet entre le matériau d'isolation, en remplissant tous les interstices. (La condensation qui se forme sur la tuyauterie peut entraîner de la condensation dans la pièce ou des brûlures en cas de contact avec le tuyau.)
- Les parties intérieures du tuyau de drainage doivent être enveloppées de matériaux d'isolation en mousse de polyéthylène (densité de 0,03, épaisseur de 3/8 po [9 mm] ou plus).
- Utilisez un produit d'étanchéité pour sceller les extrémités de l'isolation thermique autour des sections de raccordement des tuyaux afin d'empêcher l'eau de pénétrer dans l'isolation thermique.

Les tuyaux de réfrigérant sont enveloppés de manière protectrice

- Les tuyaux peuvent être enveloppés de manière protectrice jusqu'à un diamètre de 3-9/16 po [ø90 mm] avant ou après le raccordement des tuyaux. Découpez l'ouverture dans le cache-tuyaux en suivant la rainure et enroulez les tuyaux.

Espace d'entrée du tuyau


- Utilisez du mastic ou de la pâte à joint pour sceller l'entrée du tuyau autour des tuyaux de manière à ce qu'il n'y ait pas d'espace vide. (Si les interstices ne sont pas fermés, du bruit peut être émis ou de l'eau et de la poussière peuvent pénétrer dans l'appareil, ce qui peut entraîner une panne.)

5-5. Méthodes d'ouverture des vannes

La méthode d'ouverture des vannes varie en fonction du modèle d'appareil extérieur. Utilisez la méthode appropriée pour ouvrir les vannes.


■ Côté gaz

- Retirez le bouchon, tirez la poignée vers vous et tournez la vanne d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir.
- Assurez-vous que la vanne d'arrêt est complètement ouverte, poussez la poignée et tournez le bouchon dans sa position d'origine.




■ Côté liquide

- Retirez le bouchon et tournez la tige de la vanne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée avec l'aide d'une clé hexagonale de 3/16 po [4 mm]. Arrêtez de tourner lorsqu'elle atteint le bouchon.
- Assurez-vous que la vanne d'arrêt est complètement ouverte et remettez le bouchon dans sa position d'origine.



■ Précautions à prendre lors de l'utilisation de la vanne de charge

Ne serrez pas trop le port de service pendant l'installation, sinon le noyau de la vanne risque d'être déformé et de se desserrer, ce qui entraînerait une fuite de gaz. Après avoir positionné la section B dans la direction souhaitée, tournez la section A uniquement et serrez-la. Ne serrez plus les sections A et B ensemble après avoir serré la section A.



Remarque :

- La figure de gauche n'est qu'un exemple. La forme de la vanne d'arrêt, la position du port de service, etc., peuvent varier selon le modèle.

- ⚠ Avertissement :**
- Lors de l'ouverture ou de la fermeture de la vanne à des températures inférieures au point de congélation, le réfrigérant peut jaillir de l'espace entre la tige et le corps de la vanne, ce qui peut entraîner des blessures.
 - Lors de l'installation de l'appareil, raccordez solidement les tuyaux de réfrigérant avant de démarrer le compresseur.

5-6. Charge supplémentaire de réfrigérant

Charge supplémentaire de réfrigérant

Le réfrigérant pour les appareils intérieurs et le tuyau prolongé ne sont pas inclus dans l'appareil extérieur lorsque l'unité est expédiée de l'usine. Par conséquent, chargez chaque système de tuyauterie de réfrigérant avec du réfrigérant supplémentaire sur le site d'installation. De plus, pour effectuer l'entretien, indiquez la taille et la longueur de chaque conduite de liquide et la charge supplémentaire de réfrigérant dans les espaces prévus sur la plaque « Quantité de réfrigérant » de l'appareil extérieur.

- Remarque :**
- Lorsque l'appareil est à l'arrêt, chargez-le avec le réfrigérant supplémentaire par le biais de la vanne d'arrêt de liquide après que les prolongements de tuyau et les appareils intérieurs aient été mis sous vide.
 - Lorsque l'appareil fonctionne, ajoutez du réfrigérant dans le clapet antiretour du gaz à l'aide d'un chargeur de sécurité. N'ajoutez pas de réfrigérant liquide directement dans le clapet antiretour.

Calcul de la charge supplémentaire de réfrigérant

■ Calcul de la formule et des valeurs de référence

Charge supplémentaire de réfrigérant	=	Quantité pour la taille de la conduite de liquide de ø6,35	+	Quantité pour la taille de la conduite de liquide de ø9,52	+	Capacité totale des appareils intérieurs raccordés	Quantité pour les appareils intérieurs
						L36/48/60NKMU	HL36/42/48/60NKMU
		(pi) × 0,22 (oz/pi)		(pi) × 0,58 (oz/pi)		27 ou moins	8 lb 14 oz [4,0 kg]
		(m) × 20,0 (g/m)		(m) × 54,0 (g/m)		28 à 54	11 lb 1 oz [5,0 kg]
						55 ou plus	11 lb 8 oz [5,2 kg]

■ Quantité de réfrigérant incluse lors de l'expédition de l'usine

- PUMY-L36/48NKMU : 2 lb 11 oz [1,2 kg]
- PUMY-HL36/42/48/60NKMU, PUMY-L60NKMU : 6 lb 10 oz [3,0 kg]

■ Exemple de calcul

État

Appareil extérieur : PUMY-L48NKMU	A : ø9,52 98 pi [30 m]
Appareil intérieur 1 : Modèle 24	a : ø9,52 49 pi [15 m]
Appareil intérieur 2 : Modèle 15	b : ø6,35 32 pi [10 m]
Appareil intérieur 3 : Modèle 08	c : ø6,35 32 pi [10 m]
Appareil intérieur 4 : Modèle 08	d : ø6,35 66 pi [20 m]

Calcul

- Longueur totale de chaque conduite de liquide :
 $\text{ø}9,52 : A + a = 30 + 15 = 148 \text{ pi [45 m]}$
 $\text{ø}6,35 : b + c + d = 10 + 10 + 20 = 131 \text{ pi [40 m]}$
- Capacité totale des appareils intérieurs raccordés : $24 + 15 + 08 + 08 = 55$
- Charge supplémentaire de réfrigérant :
 $131 \text{ pi} \times 0,22 \text{ oz/pi} + 148 \text{ pi} \times 0,58 \text{ oz/pi} + 11 \text{ lb } 8 \text{ oz} = 18 \text{ lb } 11 \text{ oz}$
 $[40 \text{ m} \times 20,0 \text{ g/m} / 1000 + 45 \text{ m} \times 54,0 \text{ g/m} / 1000 + 5,2 \text{ kg} = 8,5 \text{ kg}]$ (arrondi à l'unité supérieure)

Explication

- Calculez la charge supplémentaire de réfrigérant en utilisant la taille de la conduite de liquide et la longueur du tuyau prolongé, ainsi que la capacité totale des appareils intérieurs raccordés.
- Calculez la charge de réfrigérant supplémentaire à l'aide de la procédure indiquée ci-dessus et chargez avec le réfrigérant supplémentaire.
- Arrondissez à la première décimale de la valeur calculée. (Par exemple, si la valeur calculée est de 6,01 kg, la quantité de la charge supplémentaire de réfrigérant est de 6,1 kg.)
- La quantité de réfrigérant supplémentaire, calculée à partir de la capacité totale des appareils intérieurs et de la combinaison des tuyaux prolongés, ne doit pas dépasser la quantité suivante :
PUMY-L36/48NKMU : 29 lb 1 oz [13,2 kg]
PUMY-HL36/42/48/60NKMU, PUMY-L60NKMU : 25 lb 2 oz [11,4 kg]

Remarque :

- Après avoir chargé le réfrigérant, remplissez les colonnes « DATE OF FIRST CHARGE » (DATE DE LA PREMIÈRE CHARGE), « ADDITIONAL CHARGE » (CHARGE SUPPLÉMENTAIRE) et « TOTAL CHARGE » (CHARGE TOTALE) sur la plaque signalétique.

6. Mise en place du tuyau de drainage

Raccordement du tuyau de drainage pour les appareils extérieurs

Lorsque des tuyaux de drainage sont nécessaires, utilisez la douille de drainage ou la cuvette de drainage suivante (pièce en option). Cependant, elles ne peuvent pas être utilisées pour le PUMY-HL36/42/48/60NKMU (modèle Hyper Heating).


- Douille de drainage : PAC-SG61DS-E
- Cuvette de drainage : PAC-SH97DP-E

7. Installations électriques

7-1. Précaution

- Suivez l'ordonnance de votre organisation gouvernementale pour les normes techniques relatives à l'équipement électrique, les règles de câblage et les conseils de chaque compagnie d'électricité.
- Utilisez des câbles de distribution autoextinguibles pour le câblage d'alimentation.
- Le câblage de commande (ci-après dénommé « Lignes de transmission ») doit être séparé du câblage d'alimentation de 2 po [5 cm] ou plus, de manière à ne pas être influencé par le bruit électrique du câblage d'alimentation. (N'insérez pas les lignes de transmission et le câblage d'alimentation dans le même conduit.)
- Veillez à ce que la mise à la terre de l'appareil extérieur soit prévue à cet effet.
- Prévoyez une marge pour le câblage du boîtier de commande des appareils intérieurs et extérieurs, car le boîtier est parfois démonté lors des travaux d'entretien.
- Ne connectez jamais la source d'alimentation principale au bornier de la ligne de transmission. En cas de raccordement, les composants électriques seront brûlés.
- Utilisez du fil blindé à 2 fils pour les lignes de transmission. Si les lignes de transmission de différents systèmes sont câblées avec le même câble multiconducteur, les mauvaises transmissions et réceptions qui en résulteront entraîneront des opérations erronées.
- Seule la ligne de transmission spécifiée doit être connectée au bornier pour la transmission de l'appareil extérieur. Un branchement erroné ne permet pas au système de fonctionner.
 - Branchez la ligne de transmission reliée à l'appareil intérieur à TB3. (TB3 est un bornier pour la ligne de transmission.)
 - Branchez les autres à TB7. (TB7 est un bornier pour la commande centralisée.)
- En cas de raccordement avec le contrôleur de classe supérieure ou de fonctionnement en groupe dans différents systèmes de réfrigérant, la ligne de transmission est nécessaire entre les appareils extérieurs. Branchez la ligne de transmission entre les borniers pour la commande centralisée (ligne à 2 fils sans polarité). Lorsque vous effectuez un fonctionnement en groupe dans différents systèmes de réfrigérant sans raccordement au contrôleur de classe supérieure, remplacez l'insertion du connecteur de court-circuit d'un appareil extérieur de CN41 à CN40.
- Avant d'allumer l'appareil extérieur, veillez à allumer les appareils intérieurs et les boîtiers de dérivation.

7-2. Boîtier de commande et positions de raccordement du câblage



- Vis du boîtier de commande pour le raccordement à la terre (TB3)
- Vis du boîtier de commande (TB1B)
- Vis du boîtier de commande pour le raccordement à la terre (TB7)

- Branchez le câblage entre l'appareil extérieur et l'appareil intérieur/le boîtier de dérivation à TB3 sur l'appareil extérieur. Connectez le câblage entre l'appareil extérieur et le système de commande centralisée à TB7 sur l'appareil extérieur. Lorsque vous utilisez des fils blindés, branchez la terre du fil blindé à la borne de blindage S sur TB3 ou TB7. Si le raccordement du connecteur de court-circuit a été modifié de CN41 à CN40, branchez la borne de blindage S sur TB7 à la vis « c » à l'aide du fil conducteur fourni. Notez que la borne de blindage S sur TB3 est branchée à la vis « a » lorsque l'appareil est expédié de l'usine.
- Des plaques pour gaine électrique sont fournies. Retirez les pièces enfonçables du cache-tuyaux, faites passer les câbles d'alimentation et les lignes de transmission par les trous enfonçables appropriés et branchez les câbles au bornier.
- TB1B sert à alimenter le boîtier de dérivation (208/230 V, max. 6 A).
- Fixez le câblage d'alimentation au bornier en utilisant une douille tampon pour la force de traction (branchement PG ou similaire).

⚠ Précaution :

Ne connectez jamais la ligne de transmission du boîtier de dérivation ou la ligne de transmission du système de contrôle central à TB1B. Si les lignes de transmission sont branchées, l'appareil intérieur, le boîtier de dérivation ou le contrôleur de système peuvent être endommagés.

7-3. Câblage des câbles de transmission

■ Types de câbles de transmission

Lignes de transmission pour :	Types :	Diamètre :	Remarques :
Appareil extérieur vers appareil intérieur/boîtier de dérivation	Fil blindé à 2 fils CVVS, CPEVS ou MVVS	Plus de 1,25 mm² [AWG 16]	Longueur maximale du câblage : dans la limite de 656 pi [200 m]
Télécommande MA	Fil sous gaine à 2 conducteurs (non blindé) CVV	0,3 à 1,25 mm² [AWG 22 à AWG 16] (0,75 à 1,25 mm² [AWG 18 à AWG 16]) Branché à l'aide d'une simple télécommande	Longueur maximale du câblage : dans la limite de 656 pi [200 m]

■ Unité, symbole et numéro raccordable

Unité		Symbole	Nombre d'appareils raccordables	
Appareil extérieur		OC	—	
Appareil intérieur	Série City Multi	M-IC	PUMY-L/HL36	Reportez-vous 3-3. Contraintes relatives à l'installation de l'appareil intérieur.
			PUMY-HL42	
			PUMY-L/HL48	
			PUMY-L/HL60	
	Série M, S, P (Commande A)	A-IC	PUMY-L/HL36	
			PUMY-HL42	
			PUMY-L/HL48	
			PUMY-L/HL60	
Boîtier de dérivation		BC	0 à 2 par appareil extérieur *1	
Télécommande	MA	MA-RC	Maximum de 2 par groupe	
	Sans fil	WL-RC	—	

*1. Le nombre d'appareils raccordables peut être limité en fonction de certaines conditions, comme la capacité de l'appareil intérieur ou la consommation d'énergie équivalente de chaque appareil.

Remarque :

- Voir ci-dessous pour les symboles non indiqués dans le tableau ci-dessus :
TB : bornier
L, ℓ : longueur de la ligne de transmission
Le nombre entre parenthèses est une adresse.
- Reportez-vous au manuel d'installation des pièces en option pour connaître les restrictions relatives aux appareils intérieurs pouvant être raccordés.

1. Système d'exploitation avec MA-RC

Les méthodes de câblage pour les exemples d'opération sont indiquées ci-dessous

- Utilisez le câblage d'alimentation pour brancher les bornes M1 et M2 sur TB3 de OC aux bornes M1 et M2 sur TB5 de chaque M-IC. Utilisez des fils à 2 fils non polarisés.
- Connectez les bornes 1 et 2 de TB15 de chaque M-IC au bornier de MA-RC.
- Pour un fonctionnement en groupe, connectez les bornes 1 et 2 sur TB15 de chaque M-IC. Utilisez un fil à 2 fils non polarisé.
- Pour le fonctionnement en groupe, définissez le M-IC ayant le plus de fonctionnalités dans le groupe comme M-IC principal. Vous ne devez régler que l'adresse du M-IC principal. Définissez la plus petite adresse du M-IC principal.
- Il est possible de combiner les trois exemples d'opérations présentés ci-dessous.

Longueur autorisée


Section	Longueur	Diamètre
Longueur maximale entre M-IC et OC (L1+L2)	≤ 656 pi [200 m]	AWG 16 [1,25 mm²] ou plus
Longueur entre M-IC et MA-RC (ℓ1, ℓ2, ℓ3+ℓ4, ℓ5, ℓ6+ℓ7)	≤ 656 pi [200 m]	AWG 22 à AWG 16 [0,3 à 1,25 mm²]

Remarque :

- Si la longueur est égale ou supérieure à 32 pi [10 m], utilisez un fil blindé AWG 16 [1,25 mm²]. Dans ce cas, la longueur du câble doit satisfaire à l'inégalité suivante.
« Longueur maximale entre M-IC et OC » + « Longueur entre M-IC et MA-RC » ≤ 656 pi [200 m]


■ Fonctionnement standard (1 MA-RC pour chaque M-IC)

Bon




■ Fonctionnement en groupe (plusieurs M-IC fonctionnent ensemble par l'intermédiaire d'un MA-RC.)

Bon



Pas bon



Le deuxième MA-RC ne peut pas être branché à TB15 du même M-IC que le premier MA-RC.

2. Système de fonctionnement en groupe avec 2 OC ou plus et un MA-RC

Les méthodes de câblage pour l'exemple d'opération sont indiquées ci-dessous

- Utilisez toujours des fils blindés lorsque vous effectuez des raccordements entre les câblages OC et M-IC, OC et OC, ou M-IC et M-IC.
- Utilisez le câblage d'alimentation pour brancher les bornes M1, M2 et S sur TB3 de OC aux bornes M1, M2 et S sur TB5 de M-IC.
- Branchez les bornes 1 et 2 de TB15 du M-IC au bornier du MA-RC. Utilisez des fils à 2 fils non polarisés.
- Branchez les bornes M1, M2 et S sur TB7 de chaque OC.
- Ne modifiez pas le connecteur de cavalier CN41 sur la carte de circuit imprimé du contrôleur multiple extérieur.
- La mise à la terre avec la borne S sur TB7 n'est pas nécessaire. Connectez la borne S du bloc d'alimentation à la terre.
- Des réglages d'adresse (sur le circuit imprimé de l'appareil extérieur) sont nécessaires.


Longueur autorisée

Section	Longueur	Diamètre
Longueur maximale de la ligne via OC ($L1+L2+L3+L4$, $L1+L2+L5+L6$)	≤ 1640 pi [500 m]	AWG 16 [1,25 mm ²] ou plus
Longueur maximale entre M-IC et OC ($L1$, $L3+L4$, $L2+L5$, $L6$)	≤ 656 pi [200 m]	AWG 16 [1,25 mm ²] ou plus


Réglage de l'adresse sur le circuit imprimé

Unité	Gamme	Remarques
M-IC principal	001 à 050	Utilisez l'adresse la plus petite des M-IC du même groupe.
Sous M-IC	001 à 050	L'adresse doit être en séquence avec l'adresse principale du M-IC.
OC	051 à 100	Ajoutez 50 à la plus petite adresse M-IC. L'adresse est automatiquement réglée sur « 100 » si « 01-50 » est saisi.
MA-RC	-	Le réglage de l'adresse n'est pas nécessaire.

Bon



Pas bon



Ne branchez jamais TB5 du M-IC avec ceux qui ont été branchés à différents OC.

3. Système d'exploitation avec BC et A-IC

Les méthodes de câblage pour l'exemple d'opération sont indiquées ci-dessous

- Utilisez toujours un fil blindé lorsque vous effectuez des raccordements entre les câblages OC et BC ou OC et OC.
- Utilisez le câblage d'alimentation pour brancher les bornes M1, M2 et S sur TB3 de OC aux bornes M1, M2 et S sur TB5 de BC.
- Branchez les bornes 1 et 2 de TB5/TB15 de l'A-IC au bornier du MA-RC. Utilisez des fils à 2 fils non polarisés.
- Branchez les bornes M1, M2 et S sur TB7 de chaque OC.
- Ne modifiez pas le connecteur de cavalier CN41 sur la carte de circuit imprimé du contrôleur multiple extérieur.
- La mise à la terre avec la borne S sur TB7 n'est pas nécessaire. Connectez la borne S du bloc d'alimentation à la terre.
- Des réglages d'adresse (sur le circuit imprimé de l'appareil extérieur) sont nécessaires.


Longueur autorisée

Section	Longueur	Diamètre
Longueur maximale de la ligne via OC (L1+L2+L3+L4+L5)	≤ 1640 pi [500 m]	AWG 16 [1,25 mm ²] ou plus
Longueur maximale entre BC et OC (L1+L2, L3+L4, L5)	≤ 656 pi [200 m]	AWG 16 [1,25 mm ²] ou plus
Longueur maximale entre BC et A-IC (L6)	≤ 82 pi [25 m]	AWG 16 [1,25 mm ²]
Longueur entre A-IC et télécommande (ℓ1)	≤ 656 pi [200 m]	AWG 22 à AWG 16 [0,3 à 1,25 mm ²]*


Réglage de l'adresse sur le circuit imprimé

Unité	Gamme	Remarques
BC	001 à 050	Décidez de l'adresse BC de sorte que l'adresse du port ne dépasse pas 50.
A-IC (Ports sur BC)	001 à 050	Définissez les adresses des ports de BC où un A-IC est connecté. L'adresse du premier port est la même que celle de BC, et les adresses des autres ports sont définies en séquence. Par exemple, lorsque 5 A-IC sont connectés et que l'adresse BC (la première adresse de port) est réglée sur 01, les autres adresses de port sont 02, 03, 04 et 05.
OC	051 à 100	Ajoutez 50 à l'adresse BC. L'adresse est automatiquement réglée sur « 100 » si « 01-50 » est saisi.
MA-RC	-	Le réglage de l'adresse n'est pas nécessaire.

Bon



Pas bon




Remarque :

- Il n'est pas possible de raccorder des systèmes de réfrigérant différents.

7-4. Câblage de l'alimentation principale et capacité de l'équipement


Schéma de câblage

Sans boîtier de dérivation




Avec boîtier de dérivation

Lorsque l'alimentation provient d'un appareil extérieur



Lorsque l'alimentation est fournie séparément



- a. Interrupteur (disjoncteur de fuite à la terre)
- b. Appareil extérieur
- c. Boîtier de dérivation
- d. Appareil intérieur Commande A (appareil intérieur des séries M, S, P)
- e. Appareil intérieur de série City Multi
- f. Boîte de tirage

Remarque : Une alimentation électrique séparée est nécessaire pour l'appareil intérieur City Multi, car elle ne peut pas être alimentée par un appareil extérieur.

Épaisseur des fils d'alimentation principale

Lorsque l'alimentation est fournie séparément

Modèle		Alimentation électrique	Épaisseur minimale du fil (mm ² [AWG])		Taille de la conduite	Disjoncteur pour le câblage*1
			Câble principal *2	Terre		
Appareil extérieur	L36/48NKMU	208/230 V CA, 60 Hz	5,3 [AWG 10]	5,3 [AWG 10]	1*3	30 A
	HL36/42/48NKMU		8,4 [AWG 8]	8,4 [AWG 8]	1*3	40 A
	L60NKMU		8,4 [AWG 8]	8,4 [AWG 8]	1*3	40 A
	HL60NKMU		13,3 [AWG 6]	13,3 [AWG 6]	1	45 A
Boîtier de dérivation		Reportez-vous au manuel d'installation du boîtier de dérivation.				

Modèle		Disjoncteur de fuite à la terre (si nécessaire)	Courant admissible minimal du circuit	Valeur nominale maximale du dispositif de protection contre les surintensités
Appareil extérieur	L36/48NKMU	30 A 30 mA 0,1 sec ou moins	36 A	64 A
	HL36/42/48NKMU	40 A 30 mA 0,1 sec ou moins	45 A	80 A
	L60NKMU	40 A 30 mA 0,1 sec ou moins	45 A	80 A
	HL60NKMU	45 A 30 mA 0,1 sec ou moins	45 A	80 A
Boîtier de dérivation		Reportez-vous au manuel d'installation du boîtier de dérivation.		

Lorsque l'alimentation provient de l'appareil extérieur

Modèle		Alimentation électrique	Épaisseur minimale du fil (mm ² [AWG])		Taille de la conduite	Disjoncteur pour le câblage*1
			Câble principal *2	Terre		
Appareil extérieur	L36/48NKMU	208/230 V CA, 60 Hz	8,4 [AWG 8]	8,4 [AWG 8]	1*3	40 A
	HL36/42/48NKMU		13,3 [AWG 6]	13,3 [AWG 6]	1	45 A
	L60NKMU		13,3 [AWG 6]	13,3 [AWG 6]	1	50 A
	HL60NKMU		13,3 [AWG 6]	13,3 [AWG 6]	1	55 A
Boîtier de dérivation		Reportez-vous au manuel d'installation du boîtier de dérivation.				

Modèle		Disjoncteur de fuite à la terre (si nécessaire)	Courant admissible minimal du circuit	Valeur nominale maximale du dispositif de protection contre les surintensités
Appareil extérieur	L36/48NKMU	40 A 30 mA 0,1 sec ou moins	42 A	70 A
	HL36/42/48NKMU	45 A 30 mA 0,1 sec ou moins	51 A	86 A
	L60NKMU	50 A 30 mA 0,1 sec ou moins	55 A	90 A
	HL60NKMU	55 A 30 mA 0,1 sec ou moins	55 A	90 A
Boîtier de dérivation		Reportez-vous au manuel d'installation du boîtier de dérivation.		

*1. Veuillez respecter les codes fédéraux, provinciaux ou locaux en vigueur afin d'éviter tout risque de fuite ou de choc électrique. Ou installez un disjoncteur de fuite à la terre pour éviter les fuites et les chocs électriques.

*2. Utilisez des fils d'alimentation en cuivre. Utilisez des fils électriques dont la tension nominale est supérieure à 300 V.

*3. Bien que la taille du conduit soit supérieure à la taille spécifiée pour l'épaisseur du fil selon les normes UL, utilisez une taille de conduit de 1 po.

Remarque : Si un disjoncteur de fuite à la terre est utilisé, il doit être compatible avec des harmoniques plus élevées, car cet appareil est équipé d'un onduleur. L'utilisation d'un disjoncteur inadéquat peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'onduleur.

Courant total de fonctionnement de l'appareil intérieur	Épaisseur minimale du fil (mm²/AWG)			Disjoncteur de fuite à la terre (option)*1	Interrupteur local (A)		Disjoncteur pour le câblage (ONF)
	Câble principal	Dérivation	Terre		Capacité	Fusible	
F*2 = 15 A ou moins	2,1/14	2,1/14	2,1/14	Sensibilité au courant 15 A *3	15	15	15
F*2 = 20 A ou moins	3,3/12	3,3/12	3,3/12	Sensibilité au courant 20 A *3	20	20	20
F*2 = 30 A ou moins	5,3/10	5,3/10	5,3/10	Sensibilité au courant 30 A *3	30	30	30

- *1. Le disjoncteur de fuite à la terre doit prendre en charge le circuit de l'onduleur.
Le disjoncteur de fuite à la terre doit être combiné à un interrupteur local ou à un disjoncteur.
- *2. Veuillez prendre la valeur la plus élevée de F1 ou F2 comme valeur de F.
 $F1 = \text{Courant maximal total de fonctionnement des appareils intérieurs} \times 1,2$
 $F2 = \{V1 \times (\text{Quantité de Type 1})/C\} + \{V1 \times (\text{Quantité de Type 2})/C\} + \{V1 \times (\text{Quantité de Type 3})/C\} + \{V1 \times (\text{Quantité de Type 4})/C\} + \dots + \{V1 \times (\text{Quantité de Type 13})/C\}$
 Voir le tableau ci-dessous pour les valeurs de V1 et V2.

Exemples de calcul pour « F2 »

- Condition : PEFY-NMSU $\times 4$ + PEFY-NMAU $\times 1$, C = 8 (voir le tableau ci-dessous.)
- Calcul : $F2 = 18,6 \times 4/8 + 30,5 \times 1/8$
 $= 13,11$
 $= \text{disjoncteur de } 16 \text{ A (courant de déclenchement} = 8 \times 16 \text{ A à } 0,01 \text{ seconde)}$


- *3. La sensibilité au courant est calculée à l'aide de la formule suivante.
 $G1 = V2 \times (\text{Quantité de Type 1}) + V2 \times (\text{Quantité de Type 2}) + V2 \times (\text{Quantité de Type 3}) + \dots + V2 \times (\text{Quantité de Type 13}) + V3 \times (\text{longueur de câble [km]})$

G1	Sensibilité au courant
30 ou moins	30 mA 0,1 seconde ou moins
100 ou moins	100 mA 0,1 seconde ou moins
Épaisseur du fil (mm²/AWG)	V3
2,1/14	48
3,3/12	56
5,3/10	66

Valeurs de V1 et V2

Appareil intérieur	V1	V2
Type 1 PEAD-AA·NL	30,5	2,4
Type 2 SVZ-AP·NL, PAA-AA/BA/CA·NL	26,9	2,4
Type 3 SEZ-AD·NL	18,6	3,4
Type 4 PLA-AE·NL, SLZ-AF·NL	17,1	2,4
Type 5 MLZ-KX·NL	10,8	2,4
Type 6 MSZ-FX·NL, MSZ-GX·NL, MFZ-KX·NL	7,4	2,4
Type 7 Boîtier de dérivation	5,1	3,0
Type 8 PVFY-L·NAMU	38,0	1,6
Type 9 PEFY-L·NMAU	30,5	2,3
Type 10 PCFY-L·NKMU	19,8	2,4
Type 11 PEFY-L·NMSU	18,6	2,4
Type 12 PLFY-EL·NEMU, PLFY-L·NFMU	17,1	2,4
Type 13 PKFY-L·NKMU, PKFY-L·NLMU	9,9	2,4

Exemple de tableau des caractéristiques de fonctionnement



C : Facteur du courant nominal (valeur minimale) au temps de fonctionnement de 0,01 seconde
 Veuillez vérifier les caractéristiques de fonctionnement de votre disjoncteur, car « C » diffère selon le disjoncteur.


Remarque :

- Utilisez une alimentation électrique séparée pour l'appareil extérieur et l'appareil intérieur.
- Tenez compte des conditions ambiantes (température ambiante, lumière directe du soleil, eau de pluie, etc.) lorsque vous procédez au câblage et aux raccordements.
- Le calibre du fil est la valeur minimale pour le câblage dans un conduit métallique. Le cordon d'alimentation doit être plus épais d'un rang en tenant compte des chutes de tension. Assurez-vous que la tension d'alimentation ne chute pas de plus de 10 %.
- Les exigences spécifiques en matière de câblage doivent être conformes aux réglementations régionales en la matière.
- Les cordons d'alimentation des parties d'appareils destinés à être utilisés à l'extérieur ne doivent pas être plus légers qu'un cordon souple gainé de polychloroprène (modèle 60245 CEI57). Par exemple, utilisez un câblage tel que YZW.
- Installez une prise à la terre plus longue que les autres câbles.
- N'épissez jamais le câble d'alimentation ou le câble de raccordement du boîtier de dérivation intérieur-extérieur, sous peine de provoquer un dégagement de fumée, un incendie ou une défaillance de la communication.
- Veillez à raccorder les câbles de raccordement du boîtier de dérivation extérieur/intérieur directement aux appareils (pas de raccordement intermédiaire). Les raccordements intermédiaires peuvent entraîner des erreurs de communication si de l'eau pénètre dans les câbles et provoque une isolation insuffisante par rapport à la terre ou un mauvais contact électrique au point de raccordement intermédiaire. Si un raccordement intermédiaire est nécessaire, veillez à prendre des mesures pour empêcher l'eau de pénétrer dans les câbles.

⚠ Avertissement :

- Veillez à utiliser les fils spécifiés pour les raccordements afin qu'aucune force externe ne soit exercée sur les raccords des bornes. Si les raccordements ne sont pas fixés fermement, cela peut provoquer un échauffement ou un incendie.
- Veillez à utiliser le type d'interrupteur de protection contre les surintensités approprié. Notez que la surintensité générée peut inclure une certaine quantité de courant continu.
- Veillez à bien fixer les couvercles du bornier/le panneau de l'appareil extérieur. Si ce n'est pas fixé correctement, cela peut provoquer un incendie ou des chocs électriques en raison de la poussière, de l'eau, etc.
- Veillez à couper l'alimentation principale lors de l'entretien. Ne touchez pas les bornes B1 et B2 lorsque l'alimentation est sous tension. Si l'isolateur doit être utilisé entre l'appareil extérieur et le boîtier de dérivation/l'appareil intérieur et le boîtier de dérivation, veuillez utiliser un isolateur de type 3 pôles ou de type 2 pôles. (Veuillez vous référer à la figure ci-dessous.)
- Mettez l'appareil sous tension lorsque la température ambiante est égale ou supérieure à -13°F [-25°C].
- À -13°F [-25°C], l'appareil devra être mis en veille pendant au moins 4 heures avant d'être utilisé en raison de l'échauffement des composants électriques.


Isolateur à 2 pôles (interrupteur)



⚠ Précaution :

- Veillez à ne pas faire d'erreur de câblage.
- Serrez fermement les vis des bornes pour éviter qu'elles ne se desserrent.
- Après le serrage, tirez légèrement sur les câbles pour vous assurer qu'ils ne bougent pas.

- Si le câble de raccordement est mal raccordé au bornier, l'appareil ne fonctionne pas normalement.
- Certains sites d'installation peuvent nécessiter l'installation d'un disjoncteur de fuite à la terre. Si aucun disjoncteur de fuite à la terre n'est installé, cela peut provoquer un choc électrique.
- N'utilisez rien d'autre qu'un disjoncteur et un fusible de capacité adéquate. L'utilisation d'un fusible et d'un câble ou d'un câble de cuivre de trop grande capacité peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil ou un incendie.
- Acheminez correctement le câblage de manière à ce qu'il n'entre pas en contact avec le bord de la tôle ou la pointe d'une vis.
- Reportez-vous à la figure ci-dessous pour les détails de raccordement.




- Après avoir utilisé l'isolateur, veuillez à éteindre et rallumer l'alimentation principale pour réinitialiser le système. Sinon, l'appareil extérieur risque de ne pas pouvoir détecter le(s) boîtier(s) de dérivation ou les appareils intérieurs.

7-5. Paramètres d'adresse

Commutateurs pour les paramètres d'adresse

■ Appareil extérieur


- Commutateur rotatif



- Gamme : 51-100
- Remarques : ajoutez 50 à l'adresse du plus petit appareil intérieur ou du plus petit boîtier de dérivation.

■ Boîtier de dérivation

- Commutateur rotatif



- Gamme : 01-50
- Remarques : décidez d'abord de l'adresse du boîtier de dérivation. (Adresse du boîtier de dérivation = adresse du port A) Les autres adresses de port sont définies de manière séquentielle. Par exemple, lorsque 5 appareils intérieurs sont branchés et que l'adresse du boîtier de dérivation (adresse du port A) est réglée sur 01, les autres adresses de port sont 02, 03, 04 et 05. L'adresse du boîtier de dérivation 47 n'est pas autorisée, car l'adresse du port E dépasse 50 dans ce cas (A : 47, B : 48, C : 49, D : 50, E : 51).


Exemple lorsqu'un appareil intérieur est branché à chaque port							Remarques
Port	A	B	C	D	E	-	-
SW1	1	2	3	4	5	6	Réglez SW1 sur ON lorsqu'un appareil intérieur est branché, et sur OFF lorsqu'un appareil intérieur n'est pas branché. SW1-6 n'est pas utilisé.
	ON	ON	ON	ON	ON	-	
Adresse	01	02	03	04	05	-	SW11, 12 Numéro séquentiel

■ Appareil intérieur des séries M, S, P

Le réglage des adresses n'est pas nécessaire pour les appareils intérieurs des séries M, S, P.

■ Appareil intérieur de série City Multi

- Commutateur rotatif




- Gamme : 01-50

Exemples

Voir ci-dessous pour les symboles.


- OC : appareil extérieur
- BC : boîtier de dérivation
- A-IC : appareil intérieur Commande A (appareil intérieur des séries M, S, P)
- Le nombre entre parenthèses est une adresse.

Ex., 1 : OC + BC1 (5 A-IC sont branchés à A, B, C, D, E) + BC2 (3 A-IC sont branchés à A, B, C)



- *1. Adresse OC
Adresse de départ de BC1 + 50 = 01 + 50 = 51
- *2. Adresse BC1
Adresse du port A = Adresse de départ = 01
Adresse du port B = Adresse de départ + 1 = 02
Adresse du port C = Adresse de départ + 2 = 03
Adresse du port D = Adresse de départ + 3 = 04
Adresse du port E = Adresse de départ + 4 = 05
- *3. Adresse BC2
Adresse de départ de BC2
= Le plus grand nombre dans les adresses de port de BC1 + 1
= 05 + 1 = 06
Adresse du port A = Adresse de départ = 06
Adresse du port B = Adresse de départ + 1 = 07
Adresse du port C = Adresse de départ + 2 = 08

Ex., 2 : OC + BC1 (3 A-IC sont branchés à A, C, E) + BC2 (3 A-IC sont branchés à A, C, E)



- *1. Adresse OC
Adresse de départ de BC1 + 50 = 01 + 50 = 51
- *2. Adresse BC1
Adresse du port A = Adresse de départ = 01
Adresse du port B = S.O.
Adresse du port C = Adresse de départ + 1 = 02
Adresse du port D = S.O.
Adresse du port E = Adresse de départ + 2 = 03
- *3. Adresse BC2
Adresse de départ de BC2
= Le plus grand nombre dans les adresses de port de BC1 + 1
= 03 + 1 = 04
Adresse du port A = Adresse de départ = 04
Adresse du port B = S.O.
Adresse du port C = Adresse de départ + 1 = 05
Adresse du port D = S.O.
Adresse du port E = Adresse de départ + 2 = 06

7-6. Schéma de câblage

■ PUMY-L36/48NKMU

Précautions à prendre lors de l'entretien

- ⚠Avertissement:** Quand l'alimentation principale est coupée, la tension dans le condensateur principal chute en environ 2 minutes. Pendant l'entretien, veiller à ce que LED1 de la carte de circuit du multi-contrôleur extérieur s'éteigne, puis attendre pendant au moins 1 minute.
- Des composants autres que les cartes de circuit extérieures peuvent être défectueux : Vérifier et adopter l'action corrective adéquate : en se reportant au manuel d'entretien.
- Ne pas remplacer les cartes de circuit extérieures sans vérifier
- ⚠Précaution:** Ne jamais raccorder la ligne de transmission de l'appareil intérieur ou la ligne de transmission du système de commande centralisé dans le bornier TB1B. Si les lignes de transmission y sont connectées, le bornier de l'appareil intérieur ou le bornier du système de commande centralisé pourrait être endommagé.

REMARQUES :

- Reportez-vous aux schémas de câblage des appareils intérieurs pour plus de détails sur le câblage de chacun d'eux.
 - Fonction d'autodiagnostic
- Les appareils intérieurs et extérieurs peuvent être diagnostiqués automatiquement à l'aide du commutateur d'autodiagnostic (SW4) et de l'indication LED1 (LED1) qui se trouvent sur la carte de circuit imprimé du contrôleur multiple extérieur.
- Indication LED1 : Réglez tous les contacts de SW4 sur OFF.


- Pendant le fonctionnement normal, le voyant LED indique l'état d'entraînement de l'appareil extérieur.

Partie	1	2	3	4	5	6	7	8
Indication	Compresseur en fonctionnement	Toujours allumé	2TS4	SV1	(SV2)	SV3	SV4	SV5

- Lorsqu'une défaillance nécessitant une inspection s'est produite
Le voyant LED indique alternativement le code d'erreur et l'adresse de l'appareil dans laquelle la défaillance s'est produite.

(Exemple)

Lorsque le compresseur et SV1, SV4, SV5 sont en marche pendant le refroidissement.



Code d'erreur	Problème	Code d'erreur	Problème	Code d'erreur	Problème
0403 (E6)	Erreur de communication série ou erreur SW de sélection du modèle	4210 (U9)	Interruption de la suralimentation du compresseur	5300 (U4)	Erreur de courant primaire
1102 (U2)	Problème de température du compresseur	4220 (U9)	Court-circuit de tension/dérivation/erreur de PM/phase ouverte L1/	5701 (P4)	Défaillance de contact de l'interrupteur à boîtier de drainage
1300 (L3)	Problème de basse pression	4230 (U5)	Problème de température de la tension primaire	5558 (F4)	Erreur du capteur de réfrigérant
1302 (U6)	Problème de haute pression ou de protecteur thermique	4250 (U6)	Défaillance du module d'alimentation	6000 (A6)	Erreur d'adresse en duplex
1500 (U7)	Surchauffe en raison d'un problème de basse température de	4250 (U6)	Défaillance du module d'alimentation	6002 (A2)	Erreur matérielle du processeur de transmission
1501 (U2)	Problème lié au manque de réfrigérant	4400 (U6)	Défaillance du ventilateur (appareil extérieur)	6603 (A3)	Erreur du bus de transmission BUSY
1503 (P6)	Protection anti-gel du boîtier de dérivation ou de l'appareil intérieur	5101 (U3)	Thermistance d'entrée d'air (TH21) ouverte/en court-circuit	6606 (A6)	Erreur de communication de signal avec le processeur de transmission
1508 (E6)	Problème de la vanne à 4 voies en mode de chauffage	5102 (U4)	Thermistance de température de la conduite de liquide (TH22) ouverte/en court-circuit ou Thermistance de température du tuyau d'aspiration (TH6) ouverte/en court-circuit	6607 (A7)	Aucune erreur ACK
1521 (F4)	Fuite de réfrigérant	5103 (U4)	Thermistance de température de la conduite de gaz (TH23) ouverte/en court-circuit	6608 (A8)	Erreur de cadre sans réponse
1522 (F4)	Fuite de réfrigérant/Erreur du capteur de réfrigérant/Erreur de communication	5105 (U4)	Thermistance de température de la conduite de liquide extérieure (TH3)	6815 (F4)	Erreur de communication de la télécommande du superviseur MA
2135 (L6)	Protection anti-gel de l'eau de circulation	5106 (U4)	Thermistance de température du tuyau fissuré par hydrogène (TH2)	8831 (E2E4)	Erreur de réception de la communication MA
2500 (P4)	Fuite d'eau	5109 (U4)	Thermistance de température du capteur de haute pression (63HS)	8832 (E2E5)	Erreur d'envoi de la communication MA
2502 (P5)	Protection contre le débordement du drain	5201 (F5)	Défaillance du capteur de basse pression (63LS)	8833 (E2E5)	Erreur d'envoi de la communication MA
2503 (P4)	Anomalie du capteur de vidange	5202 (F3)	Défaillance du capteur de haute pression (63HS)	8834 (E2E4)	Erreur de réception de la communication MA
3121	Température de l'air extérieur hors plage	5203 (F3)	Défaillance du capteur de basse pression (63LS)	7101 (E5)	Erreur de code de capacité
4100 (U6)	Interruption de l'intensité du compresseur (compresseur verrouillé)	5204 (F3)	Défaillance du capteur de haute pression (63HS)	7102 (E5)	Erreur d'un nombre excessif d'appareils et de boîtiers de dérivation
4114 (P6)	Défaillance du ventilateur (appareil intérieur)	5205 (F3)	Défaillance du capteur de haute pression (63HS)	7105 (E5)	Erreur de réglage de l'adresse

* Les codes d'erreur affichés sur les appareils peuvent être différents selon la source d'erreur. Dans ce cas, veuillez vous référer au code d'erreur de la source d'erreur par l'attribut et l'adresse affichées. Reportez-vous au manuel de service pour plus de détails sur les erreurs détectées.

<Demande de saisie de la quantité de réfrigérant>

* La quantité de réfrigérant à l'expédition est indiquée sur la plaque signalétique du produit.


Date	Quantité de réfrigérant à expédition	Refrigerant ajouté à l'expédition	Personne responsable de l'installation
/ /	LB	OZ	LB
/ /	LB	OZ	LB
/ /	LB	OZ	LB
/ /	LB	OZ	LB

Date d'installation	Installateur	Personne responsable de l'installation
/ /	/	/

Appareils intérieurs à connecter

Veuillez utiliser un marqueur permanent ou autre pour éviter la décoration.

Machine A	Machine B	Machine C	Machine D	Machine E	Machine F	Machine G	Machine H	Machine J	Machine K	Machine L	Machine M
Nom du modèle	Nom du modèle	Nom du modèle	Nom du modèle	Nom du modèle	Nom du modèle	Nom du modèle	Nom du modèle	Nom du modèle	Nom du modèle	Nom du modèle	Nom du modèle
Adresse	Adresse	Adresse	Adresse	Adresse	Adresse	Adresse	Adresse	Adresse	Adresse	Adresse	Adresse



SYMBÔLE	NOM	SYMBÔLE	NOM	SYMBÔLE	NOM
SWU1	Commutateur <Sélection de l'adresse de l'appareil, un chiffre>	SWU1	Thermistance <Tuyau d'aspiration>	SWU1	Commutateur <Sélection de l'adresse de l'appareil, un chiffre>
SWU2	Commutateur <Sélection de l'adresse de l'appareil, dix chiffres>	SWU2	Thermistance <Ambiante>	SWU2	Commutateur <Sélection de l'adresse de l'appareil, dix chiffres>
SWP3	Commutateur <Sélection de la fonction>	SWP3	Thermistance <Dispositif de chaleur>	SWP3	Commutateur <Sélection de la fonction>
SS/BH	Connecteur <Connexion pour l'option>	SS/BH	Thermistance <Dispositif de chaleur>	SS/BH	Connecteur <Connexion pour l'option>
CND3	Connecteur <Connexion pour l'option>	CND3	Thermistance <Dispositif de chaleur>	CND3	Connecteur <Connexion pour l'option>
CNS3	Connecteur <Connexion pour l'option>	CNS3	Thermistance <Dispositif de chaleur>	CNS3	Connecteur <Connexion pour l'option>
CN1	Connecteur <Connexion pour l'option>	CN1	Thermistance <Dispositif de chaleur>	CN1	Connecteur <Connexion pour l'option>
LED1	LED <Affichage de l'inspection du fonctionnement>	LED1	Thermistance <Dispositif de chaleur>	LED1	LED <Affichage de l'inspection du fonctionnement>
LED12	Fonctionnement normal (allumé) Erreur (d'ignition) pour la transmission de la commande centrale	LED12	Thermistance <Dispositif de chaleur>	LED12	Fonctionnement normal (allumé) Erreur (d'ignition) pour la transmission de la commande centrale
LED13	Fonctionnement normal (allumé) Erreur (d'ignition) pour la transmission intérieure/extérieure	LED13	Thermistance <Dispositif de chaleur>	LED13	Fonctionnement normal (allumé) Erreur (d'ignition) pour la transmission intérieure/extérieure
F1, F2	LED <Alimentation électrique du micro-ordinateur principal>	F1, F2	Thermistance <Dispositif de chaleur>	F1, F2	LED <Alimentation électrique du micro-ordinateur principal>
X501-X507	Relais	X501-X507	Thermistance <Dispositif de chaleur>	X501-X507	Relais
CNSUB	USB TYPE A	CNSUB	Thermistance <Dispositif de chaleur>	CNSUB	USB TYPE A
M-NET PB	Carte de circuit imprimé d'alimentation M-NET	M-NET PB	Thermistance <Dispositif de chaleur>	M-NET PB	Carte de circuit imprimé d'alimentation M-NET
TB1	Connecteur Bornier <Boîtier de commande>	TB1	Thermistance <Dispositif de chaleur>	TB1	Connecteur Bornier <Boîtier de commande>

*1 SÉLECTION DU MODÈLE
Le carré noir (■) indique la position d'un commutateur.

MODÈLE	SW6	MODÈLE	SW5
PUMY-L36NKMU	OFF	PUMY-L48NKMU	OFF

*2 Utiliser des fils d'alimentation en cuivre.

No	Fonction	SW6	SW4	Indication LED1	Paramètre
1	ON/OFF	1	1	1	1
2	ON/OFF	2	2	2	2
3	ON/OFF	3	3	3	3
4	ON/OFF	4	4	4	4
5	ON/OFF	5	5	5	5
6	ON/OFF	6	6	6	6
7	ON/OFF	7	7	7	7
8	ON/OFF	8	8	8	8
9	ON/OFF	9	9	9	9
10	ON/OFF	10	10	10	10

Inscrivez l'élément qui a modifié les réglages de la fonction sur ON à l'aide de SW4 dans le tableau ci-dessous.
Réinitialisez lors de l'échange d'un tableau de contrôle et commande. Reportez-vous au manuel de service pour plus de détails.
Veuillez utiliser un marqueur permanent ou autre pour éviter la décoration.

Précautions à prendre lors de l'entretien

- ⚠Avertissement:** Quand l'alimentation principale est coupée, la tension dans le condensateur principal chute en environ 2 minutes. Pendant l'entretien, veiller à ce que l'LED1 de la carte de circuit du multi-contrôleur extérieur s'éteigne, puis attendre pendant au moins 1 minute avant de réinstaller les cartes de circuit extérieures pour éviter l'action corrective adéquate en se reportant au manuel d'entretien.
- Ne pas remplacer les cartes de circuit extérieures sans vérifier.
- ⚠Précaution:** Ne jamais raccorder la ligne de transmission de l'appareil intérieur ou la ligne de transmission du système de commande centralisé dans le bornier TB1B. Si les lignes de transmission y sont connectées, le bornier de l'appareil intérieur ou le bornier du système de commande centralisé pourrait être endommagé.

REMARQUES :

- Reportez-vous aux schémas de câblage des appareils intérieurs pour plus de détails sur le câblage de chacun d'eux.
 - Fonction d'autodiagnostic
- Les appareils intérieurs et extérieurs peuvent être diagnostiqués automatiquement à l'aide du commutateur d'autodiagnostic (SW4) et de l'indication LED1 (LED1) qui se trouvent sur la carte de circuit imprimé du contrôleur multiple extérieur.
- Indication LED1 : Réglez tous les contacts de SW4 sur OFF.


- En fonctionnement normal
- Le voyant LED indique l'état de l'entraînement de l'appareil extérieur.

Partie	1	2	3	4	5	6	7	8
Indication	Compresseur en fonctionnement	Toujours allumé	2TS4	SV1	(SV2)	SV3	SV4	SV5

- Lorsqu'une défaillance nécessitant une inspection s'est produite
- Le voyant LED indique alternativement le code d'erreur et l'adresse de l'appareil dans laquelle la défaillance s'est produite.

(Exemple)

Lorsque le compresseur et SV1, SV4, SV5 sont en marche pendant le refroidissement.



Code d'erreur	Problème	Code d'erreur	Problème	Code d'erreur	Problème
0403 (E6)	Erreur de communication série ou erreur SW de sélection du module	4210 (UP)	Interruption de la surtension du compresseur/Défaillance du circuit d'alimentation électrique 12 VCC sur la carte de circuit imprimé	5300 (UH)	Erreur de courant primaire
1102 (U2)	Problème de température du compresseur	4220 (UB)	Court-circuit de tension/surtension/erreur de PA/Phase ouverte L /erreur du capteur de courant primaire/erreur du signal de synchronisation de l'alimentation/erreur de la tension primaire	5701 (P4)	Défaillance de contact de l'interrupteur à flotteur de drainage
1302 (UE)	Problème de haute pression ou de protection thermique	4230 (U5)	Problème de température du dissipateur de chaleur	6000 (AO)	Erreur d'adresse en duplex
1500 (U7)	Surchauffe en raison d'un problème de base température de décharge	4250 (U6)	Défaillance du module d'alimentation	6602 (A2)	Erreur matérielle du processeur de transmission
1501 (U2)	Problème lié au manque de réfrigérant	4400 (U8)	Défaillance du ventilateur (appareil extérieur)	6603 (A3)	Erreur du bus de transmission BUSY
1502 (P6)	Protection antigel du boîtier de dérivation ou de l'appareil intérieur	5101 (U3)	Thermistance d'entrée d'air (TH21) ouvert/en court-circuit ou thermistance de température du compresseur (TH4) ouvert/en court-circuit	6606 (A6)	Erreur de communication de signal avec le processeur de transmission
1508 (EF)	Problème de la vanne à 4 voies en mode de chauffage	5102 (U4)	Thermistance de température de la conduite de liquide (TH22) ouvert/en court-circuit ou thermistance de température du tuyau d'aspiration (TH6)	6607 (A7)	Aucune erreur ACK
1521 (FL)	Fuite de réfrigérant	5103 (U4)	Thermistance de température de la conduite de gaz (TH23) ouvert/en court-circuit ou thermistance de température de la conduite de liquide extérieure (TH3)	6815 (FH)	Erreur de communication de la télécommande du superviseur MA
1922 (PL)	Fuite de réfrigérant/Erreur du capteur de réfrigérant/Erreur de communication	5105 (U4)	Thermistance de température de la conduite de liquide extérieure (TH3) ouvert/en court-circuit	8831 (ED/E4)	Erreur de réception de la communication MA
2135 (L6)	Protection antigel de l'eau de circulation	5106 (U4)	Thermistance de température ambiante (TH7) ouvert/en court-circuit	8832 (E3/E5)	Erreur d'envoi de la communication MA
2500 (PA)	Fuite d'eau	5109 (U4)	Thermistance de température du drain	8834 (ED/E4)	Erreur de réception de la communication MA
2502 (P5)	Protection contre le débordement du drain	5110 (U4)	Thermistance de température du tuyau fissuré par l'hydrogène (TH2)	7100 (EF)	Erreur de capacité totale
2503 (P4)	Anomalie du capteur de vidange	5110 (U4)	Thermistance de température du dissipateur de chaleur (TH8) ouvert/en court-circuit	7101 (EF)	Erreur de code de capacité
3121	Température de l'air extérieur hors plage	5201 (F5)	Défaillance du capteur de haute pression (3HS)	7102 (EF)	Connexion d'un nombre excessif d'appareils et de boîtiers de dérivation
4100 (UF)	Interruption de l'intensité du compresseur (compresseur verrouillé)	5202 (F3)	Défaillance du capteur de basse pression (3LS)	7105 (EE)	Erreur de réglage de l'adresse
4114 (PB)	Défaillance du ventilateur (appareil intérieur)			7130 (EE)	Combinaison d'appareils incompatibles

* Les codes d'erreur affichés sur les appareils peuvent être différents selon la source d'erreur. Dans ce cas, veuillez vous référer au code d'erreur de la source d'erreur par l'attribut et l'adresse affichés. Reportez-vous au manuel de service pour plus de détails sur les erreurs détectées.

<Demande de saisie de la quantité de réfrigérant>
Veuillez à utiliser un marqueur permanent ou autre pour éviter la décoloration.


Date	Quantité de réfrigérant à l'expédition	Réfrigérant ajouté à l'expédition	Installateur
/ /	LB	OZ	LB
/ /	LB	OZ	LB
/ /	LB	OZ	LB
/ /	LB	OZ	LB

Date d'installation	Installateur	Personne responsable de l'installation
/ /		

Appareils intérieurs à connecter

Veuillez à utiliser un marqueur permanent ou autre pour éviter la décoloration.

Machine A	Machine B	Machine C	Machine D	Machine E	Machine F	Machine G	Machine H	Machine J	Machine K	Machine L	Machine M
Nom du modèle	Nom du modèle	Nom du modèle	Nom du modèle	Nom du modèle	Nom du modèle	Nom du modèle	Nom du modèle	Nom du modèle	Nom du modèle	Nom du modèle	Nom du modèle
Adresse	Adresse	Adresse	Adresse	Adresse	Adresse	Adresse	Adresse	Adresse	Adresse	Adresse	Adresse



(LÉGENDE)


SYMBÔLE	NOM	SYMBÔLE	NOM
TB1	Bornier <Alimentation électrique>	SW7	Commutateur <Sélection de la fonction>
TB1B	Bornier <Boîtier de dérivation>	SW1	Commutateur <Sélection de l'adresse de l'appareil, un chiffre>
TB3	Bornier <Châssis/extérieur. Boîtier de dérivation>Type de transmission extérieure	SW2	Commutateur <Sélection de l'adresse de l'appareil, un chiffre>
TB7	Bornier <Contrôle centralisé ligne de transmission>	SW3	Commutateur <Sélection de la fonction>
FUSE1	Fusible <720AL250V>	SSB4	Connecteur <Connexion pour l'option>
MC	Moteur du compresseur	CND3	Connecteur <Connexion pour l'option>
MF1, MF2	Moteur du ventilateur	CND4	Connecteur <Connexion pour l'option>
63H	Electronique Bobine <Vanne à 4 voies>	CND5	Connecteur <Connexion pour l'option>
63HS	Capteur de haute pression	CND6	Connecteur <Connexion pour l'option>
63LS	Capteur de basse pression	LED1	LED <Affichage de l'inspection du fonctionnement>
SV1	Electronique Bobine <Vanne de dérivation>	LED11	Fonctionnement normal (allumé)/Erreur (IC (d'ignition))
SV3	Electronique Bobine <Vanne de dérivation>	LED12	Fonctionnement normal (allumé) Erreur (IC (d'ignition)) pour la transmission de la commande centrale
SV4	Electronique Bobine <Vanne de dérivation>	LED13	Fonctionnement normal (allumé) Erreur (d'ignition) pour la transmission intérieure/extérieure
SV5	Electronique Bobine <Vanne de dérivation>	LED14	LED <Alimentation électrique du micro-ordinateur principal>
TH2	Thermistance <Tuyau fissuré par l'hydrogène>	F1, F2	Fusible <16, 3AL250V>
TH3	Thermistance <Tuyau fissuré par l'hydrogène>	XSD3007	Relais
TH4	Thermistance <Conduite de liquide extérieure>	CND8	Connecteur <Type A>
TH6	Thermistance <Tuyau d'aspiration>	MNET PB	Carte de circuit imprimé d'alimentation M-NET
		TB1	Connexion Bornier <Boîtier de commande>

Réglage de la fonction

No	Fonction	0 : OFF, 1 : ON										Paramètre Indication LED1	
		SW4											
	SW6	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			1										ONOFF
													ONOFF
													ONOFF
													ONOFF
													ONOFF

*1 SÉLECTION DU MODÈLE

Le carré noir (■) indique la position d'un commutateur.



*2 Utiliser des fils d'alimentation en cuivre.

Inscrivez l'élément qui a modifié les réglages de la fonction sur ON à l'aide de SW4 dans le tableau suivant.

Réinstallez les bornes de l'échange d'un tableau de contrôle et commande. Reportez-vous au manuel de service pour plus de détails.

Veuillez à utiliser un marqueur permanent ou autre pour éviter la décoloration.

8. Essai de fonctionnement

8-1. Avant l'exécution de l'essai de fonctionnement

- Une fois l'installation, le câblage et la tuyauterie des appareils intérieurs et extérieurs terminés, vérifiez qu'il n'y a pas de fuite de réfrigérant, que le câblage d'alimentation ou les lignes de transmission ne sont pas trop lâches, que la polarité est incorrecte et qu'il n'y a pas de raccordement d'une phase dans l'alimentation.
- Vérifiez à l'aide d'un mégohmmètre de 500 volts que la résistance entre les bornes de l'alimentation et la terre est d'au moins 1 MΩ.
- N'effectuez pas cet essai sur les bornes des lignes de transmission (circuit basse tension).

⚠ Avertissement :

N'utilisez pas le climatiseur si la résistance de l'isolation est inférieure à 1 MΩ.

■ Résistance de l'isolation

Après l'installation ou après que la source d'alimentation de l'appareil a été coupée pendant une période prolongée, la résistance de l'isolation tombera en dessous de 1 MΩ en raison de l'accumulation de réfrigérant dans le compresseur. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Réalisez les procédures suivantes.

1. Retirez les fils du compresseur et mesurez la résistance de l'isolation du compresseur.
2. Lorsque la résistance de l'isolation est inférieure à 1 MΩ, la résistance peut avoir baissé en raison de l'accumulation de réfrigérant dans le compresseur.
3. Branchez les câbles au compresseur et alimentez l'appareil en électricité pour le faire chauffer pendant 12 heures.
 - Pour faire fonctionner le compresseur en cas d'accumulation de réfrigérant, il doit être réchauffé pendant au moins 12 heures afin d'éviter toute panne.
 - La résistance dépasse 1 MΩ après 12 heures lorsque la résistance de l'isolation a chuté en raison de l'accumulation de réfrigérant.
 - Le temps nécessaire au réchauffement du compresseur varie en fonction des conditions atmosphériques et de l'accumulation de réfrigérant.
4. Mesurez à nouveau la résistance de l'isolation. Si la résistance de l'isolation dépasse 1 MΩ, le compresseur n'est pas défectueux.

⚠ Précaution :

- Le compresseur ne fonctionnera pas si le raccordement des phases de l'alimentation électrique n'est pas correct.
- Lorsque les sources d'alimentation de l'appareil extérieur, de l'appareil intérieur et du boîtier de dérivation sont différentes, alimentez l'appareil extérieur en dernier.
- Mettez l'appareil sous tension au moins 12 heures avant de commencer à travailler. Si vous commencez à utiliser l'appareil immédiatement après avoir activé l'interrupteur principal, vous risquez d'endommager gravement les pièces internes.
- Pour des raisons de sécurité, laissez toujours l'appareil sous tension, sauf pendant les opérations d'entretien.

Remarque :

- Les points suivants doivent également être vérifiés.
 - Vérifiez que le voyant du tableau de contrôle et commande de l'appareil extérieur ne clignote pas. Il clignote lorsque l'appareil extérieur est défectueux.
 - Vérifiez que les vannes d'arrêt de gaz et de liquide sont complètement ouvertes.

8-2. Essai de fonctionnement

Utilisation de la télécommande

Reportez-vous au manuel d'installation de l'appareil intérieur pour plus de détails.

- Veillez à effectuer l'essai de fonctionnement pour chaque appareil intérieur. Assurez-vous que chaque appareil intérieur fonctionne correctement en suivant le manuel d'installation joint à l'unité.
- Si vous effectuez l'essai de fonctionnement pour tous les appareils intérieurs en même temps, vous ne pourrez pas détecter un raccordement erroné des tuyaux de réfrigérant et des câbles de connexion.
- Le compresseur ne fonctionne pas pendant au moins 3 minutes après la mise sous tension.
- Le compresseur peut émettre des bruits juste après la mise sous tension ou lorsque la température extérieure est basse.
- Selon les conditions de fonctionnement, le ventilateur de l'appareil extérieur peut s'arrêter lorsque le compresseur fonctionne, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

À propos du mécanisme de protection contre le redémarrage

- Lorsque le compresseur s'arrête, le mécanisme de protection contre le redémarrage s'active et le compresseur ne fonctionne pas pendant 3 minutes afin de protéger le climatiseur.

Utilisation de SW6 dans l'appareil extérieur

Remarque :

- Lorsque vous effectuez un essai de fonctionnement à partir de l'appareil extérieur, tous les appareils intérieurs fonctionnent. Par conséquent, vous ne pouvez pas détecter un raccordement erroné entre les tuyaux de réfrigérant et les câbles de connexion. S'il s'agit de détecter un raccordement erroné, veillez à effectuer l'essai de fonctionnement à partir de la télécommande conformément à « 7-2-1. Utilisation de la télécommande ».

Réglage du SW6 pour l'essai de fonctionnement

- Fonctionnement du refroidissement : réglez SW6-1 sur ON; réglez SW6-2 sur OFF.
- Fonctionnement du chauffage : réglez SW6-1 sur ON; réglez SW6-2 sur ON.

Après avoir effectué l'essai de fonctionnement, réglez SW6-1 sur OFF.

- Quelques secondes après le démarrage du compresseur, un bruit de claquement peut être entendu à l'intérieur de l'appareil extérieur. Le bruit provient du clapet antiretour en raison de la faible différence de pression dans les tuyaux. L'appareil n'est pas défectueux.
- Pour changer le mode de fonctionnement de l'essai pendant celui-ci, arrêtez-le en mettant d'abord SW6-1 sur OFF. Changez le mode de fonctionnement de l'essai avec SW6-2, puis reprenez-le en mettant SW6-1 sur ON.

8-3. Collecte du réfrigérant (pompage vers le bas)

Effectuez la procédure suivante pour récupérer le réfrigérant lorsque vous déplacez un appareil intérieur ou un appareil extérieur.

- 1. Coupez le disjoncteur.
- 2. Raccordez le côté basse pression du collecteur à jauge au port de service de la vanne d'arrêt du côté gaz.
- 3. Fermez la vanne d'arrêt de liquide.
- 4. Alimentation (disjoncteur).
 - Le démarrage de la communication intérieur-extérieur prend environ 3 minutes après la mise sous tension (disjoncteur). Commencez l'opération de pompage au bout de 3 à 4 minutes après la mise sous tension (disjoncteur).
- 5. Effectuez un essai de fonctionnement du refroidissement (SW6-1 : ON et SW6-2 : OFF). Le compresseur (appareil extérieur) et les ventilateurs (appareils intérieur et extérieur) se mettent en marche et l'essai de fonctionnement du refroidissement commence. Immédiatement après avoir effectué l'essai de fonctionnement pour le refroidissement, réglez l'interrupteur de service extérieur SW6-5 (interrupteur de pompage vers le bas) de OFF à ON.
 - Ne continuez pas à faire fonctionner pendant une longue période avec l'interrupteur SW6-5 sur ON. Veillez à le mettre sur OFF une fois le pompage terminé.
 - Ne mettez le SW6-1 sur ON que si l'appareil est à l'arrêt. Cependant, même si l'appareil est arrêté et que le SW6-1 est réglé sur ON moins de 3 minutes après l'arrêt du compresseur, l'opération de collecte du réfrigérant ne peut pas être effectuée. Attendez que le compresseur soit arrêté pendant 3 minutes, puis remettez le SW6-1 sur ON.
- 6. Fermez complètement la vanne d'arrêt de gaz lorsque la pression sur le manomètre chute de 7,1 à 0,0 psi (environ 0,5 à 0,0 kgf/cm²).
- 7. Arrêtez le fonctionnement du climatiseur (SW6-1 : OFF et SW6-2 : OFF). Réglez l'interrupteur de service extérieur SW6-5 de ON à OFF.
- 8. Coupez l'alimentation électrique (disjoncteur).
 - Si une trop grande quantité de réfrigérant a été ajoutée au système de climatisation, la pression peut ne pas descendre à 7,1 psi (0,5 kgf/cm²). Si cela se produit, utilisez un dispositif de collecte du réfrigérant pour récupérer tout le réfrigérant dans le système, puis rechargez le système avec la quantité correcte de réfrigérant après avoir déplacé les appareils intérieur et extérieur.


⚠ Avertissement :

- Lors du pompage du réfrigérant, arrêtez le compresseur avant de débrancher les tuyaux de réfrigérant. Le compresseur peut éclater et provoquer des blessures si une substance étrangère, comme de l'air, pénètre dans le système.
- N'effectuez pas de travaux de pompage en cas de fuite de gaz. L'arrivée d'air ou d'autres gaz provoque une pression anormalement élevée dans le cycle de réfrigération, ce qui peut entraîner une explosion ou des blessures.

9. Fonctions spéciales


9-1. Connecteur d'entrée/de sortie de l'appareil extérieur

■ État (CN51)



- a. Panneau de télécommande
- b. Circuit du relais
- c. Adaptateur de sortie externe (PAC-SA88HA-E)
- d. Tableau de contrôle et commande de l'appareil extérieur
- e. Alimentation de sortie
- f. Procurez-vous localement.
- g. Max. 32 pi [10 m]
- L1 : Sortie d'affichage des erreurs
- L2 : Sortie de fonctionnement du compresseur
- X, Y : Relais (puissance de la bobine : ≤ 0,9 W, 12 V CC)


■ Commutation automatique (CN3N)



- a. Panneau de télécommande
- b. Circuit du relais
- c. Adaptateur d'entrée externe (PAC-SC36NA-E)
- d. Tableau de contrôle et commande de l'appareil extérieur
- e. Alimentation du relais
- f. Procurez-vous localement.
- g. Max. 32 pi [10 m]
- SW1 : interrupteur
- SW2 : interrupteur
- X, Y : Relais (Capacité de contact : ≥ 0,1 A, 15 V CC
Charge minimale applicable : ≤ 1 mA)

	ON	OFF
SW1	Chauffage	Refroidissement
SW2	Validation de SW1	Invalidation de SW1

■ Mode Silencieux (CN3D)



- a. Panneau de télécommande
- b. Circuit du relais
- c. Adaptateur d'entrée externe (PAC-SC36NA-E)
- d. Tableau de contrôle et commande de l'appareil extérieur
- e. Alimentation du relais
- f. Procurez-vous localement.
- g. Max. 32 pi [10 m]
- SW1 : interrupteur
- SW2 : interrupteur
- X, Y : Relais (Capacité de contact : ≥ 0,1 A, 15 V CC
Charge minimale applicable : ≤ 1 mA)


	SW1	SW2	Fonction
Mode Silencieux	ON	-	Fonctionnement en mode Silencieux

9-2. Précautions à prendre lors du branchement de la trousse d'alarme

Connectez la trousse d'alarme à l'interface d'alimentation pour trousse d'alarme. Un maximum de 8 trousse d'alarme peut être connecté à l'interface d'alimentation pour trousse d'alarme. Pour les détails de l'installation, reportez-vous au manuel de la trousse d'alarme et à l'interface d'alimentation pour trousse d'alarme. (Les deux pièces sont en option.)


Pour système City Multi

- Installez l'interface d'alimentation pour trousse d'alarme au-dessus de l'appareil intérieur installé dans la pièce où vous souhaitez installer la trousse d'alarme.
- Si l'appareil intérieur sous l'interface d'alimentation pour trousse d'alarme détecte une fuite de réfrigérant, toutes les trousse d'alarme connectées à l'interface d'alimentation pour trousse d'alarme se déclenchent.




Pour le système de boîtier de dérivation

- Installez l'interface d'alimentation pour trousse d'alarme au-dessus du boîtier de dérivation branché à l'appareil intérieur installé dans la pièce où vous souhaitez installer la trousse d'alarme.
- Si l'appareil intérieur situé sous le boîtier de dérivation auquel l'interface d'alimentation pour trousse d'alarme est raccordée détecte une fuite de réfrigérant, toutes les trousse d'alarme raccordées à l'interface d'alimentation pour trousse d'alarme se déclenchent.
- Une seule interface d'alimentation pour trousse d'alarme peut être connectée par boîtier de dérivation.




9-3. Précautions à prendre lors de la connexion d'une télécommande MA en mode Télécommande Superviseur

- Installez l'alarme du superviseur là où c'est nécessaire, par exemple, dans un hôtel ou un hôpital.
- Le mode de la télécommande MA avec alarme peut être changé en mode Télécommande Principale ou en mode Télécommande Superviseur.
- Pour le réglage lorsque la télécommande MA en mode Télécommande Superviseur est connectée, reportez-vous au manuel d'installation de la télécommande MA avec alarme.



Lorsque la pièce du superviseur est également équipée d'un appareil intérieur avec le même système de réfrigérant

- Lorsque la pièce du superviseur dispose également d'un appareil intérieur avec le même système de réfrigérant, réglez chaque télécommande MA sur le mode Télécommande Superviseur et sur le mode Télécommande Principale. Ne réglez pas les deux télécommandes MA sur le mode Télécommande Superviseur.
- Reportez-vous au manuel d'installation de la télécommande MA avec alarme pour plus de détails.




Contenido

1. Confirmación de piezas unidas.....	1	6. Instalación de tubería de drenaje	16
2. Precauciones de seguridad	1	7. Instalación eléctrica	16
3. Lugar de instalación.....	4	8. Prueba de funcionamiento.....	23
4. Instalación de la unidad exterior.....	9	9. Funciones especiales	24
5. Instalación de la tubería de refrigerante	9		

1. Confirmación de piezas unidas

Además de este manual, la siguiente parte se suministra con la unidad exterior. Se utiliza para conectar a tierra el terminal S del bloque de terminales de transmisión TB7. Para más detalles, consulte "7. Instalación eléctrica".



2. Precauciones de seguridad

2-1. Precauciones

Antes de instalar la unidad, asegúrese de leer todas las "Precauciones de seguridad". Informe o requiera el consentimiento de la autoridad de suministro antes de conectar la unidad al sistema. Una vez completado el trabajo de instalación, explique al cliente estas "Precauciones de seguridad" y cómo mantener la unidad de acuerdo con el manual de instrucciones. Luego, realice una prueba de funcionamiento para garantizar un funcionamiento normal. El usuario deberá conservar tanto el manual de instalación como el manual de instrucciones. Estos manuales deben ser entregados a los usuarios posteriores.

⚠ Advertencia:
Describe las precauciones que se deben observar para evitar el peligro de lesiones o muerte del usuario.

⚠ Precaución:
Describe las precauciones que se deben observar para evitar daños a la unidad.

⚡:
Indica una pieza que debe contar con conexión a tierra.

■ Significados de los símbolos mostrados en las unidades interior/exterior

 	Advertencia (Riesgo de incendio) Esta unidad utiliza un refrigerante inflamable. Si el refrigerante se fuga y entra en contacto con el fuego o la pieza calefactora, se generarán gases nocivos y existe el riesgo de incendio.
	Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes de la operación.
	Se requiere que el personal de servicio lea atentamente las instrucciones de funcionamiento y el manual de instalación antes del funcionamiento.
	Encontrará más información en las instrucciones de funcionamiento, el manual de instalación y similares.

- ⚠ Advertencia:**
- Lea atentamente las etiquetas adheridas a la unidad principal.
 - La unidad no debe ser instalada por el usuario. Pida a un distribuidor o técnico autorizado que instale la unidad. Si la unidad no se instala correctamente, se podrían producir fugas de agua, descargas eléctricas o incendios.
 - Para el trabajo de instalación, siga las instrucciones del manual de instalación y utilice herramientas y componentes de tubería diseñados específicamente para usar con refrigerante R454B.
 - Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o indicaciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
 - Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
 - El refrigerante R454B en el sistema de HFC está presurizado 1.6 veces la presión de los refrigerantes habituales. Si se utilizan componentes de tubería no diseñados para el refrigerante R454B y la unidad no se instala correctamente, los tubos podrían explotar y causar daños o lesiones. Además, podrían producirse fugas de agua, descargas eléctricas o incendios.
 - Al instalar la unidad, utilice equipo y herramientas de protección adecuados por seguridad. De lo contrario, podrían producirse lesiones.
 - La unidad debe instalarse de acuerdo con las instrucciones para minimizar el riesgo de daños por terremotos, tifones o vientos fuertes. Si una unidad es instalada incorrectamente podría caerse y causar daños o lesiones.
 - La unidad debe instalarse de forma segura sobre una estructura capaz de soportar su peso. Si la unidad se monta sobre una estructura inestable, podría caerse y causar daños o lesiones.
 - Si el aire acondicionado se instala en una habitación pequeña, se deben tomar medidas para evitar que la concentración de refrigerante en la habitación exceda el límite seguro en caso de fuga de refrigerante. Consulte a un distribuidor para conocer las medidas apropiadas para evitar que se exceda la concentración permitida. Si el refrigerante se fuga y hace que se exceda el límite de concentración, podrían presentarse riesgos debido a la falta de oxígeno en la habitación.
 - En caso de que haya fugas de refrigerante durante el funcionamiento, ventile la habitación. Si el refrigerante entra en contacto con una llama, se liberarán gases venenosos.
 - Todo el trabajo eléctrico debe ser realizado por un técnico calificado de acuerdo con las regulaciones locales y las instrucciones proporcionadas en este manual. Las unidades deben ser alimentadas por líneas eléctricas dedicadas y se deben utilizar el voltaje y los disyuntores correctos. Las líneas eléctricas con capacidad insuficiente o trabajos eléctricos incorrectos podrían causar descargas eléctricas o incendios.
 - Asegúrese de conectar los cables de alimentación y los cables de conexión de las unidades interiores, exteriores y cajas de ramificación directamente a las unidades (sin conexiones intermedias). Las conexiones intermedias pueden provocar errores de comunicación si entra agua en los cables y provoca un aislamiento insuficiente a tierra o un mal contacto eléctrico en el punto de conexión intermedia.
 - Utilice fósforo de cobre C1220, para tubos de cobre y de aleaciones de cobre sin soldadura, para conectar las tuberías de refrigerante. Si las tuberías no están conectadas correctamente, la unidad no estará conectada a tierra correctamente y podría producirse una descarga eléctrica.
 - Utilice únicamente los cables especificados para el cableado. Las conexiones del cableado deben realizarse de forma segura sin aplicar tensión en las conexiones de las terminales. Además, nunca empalme los cables para cableado (a menos que se indique lo contrario en este documento). No cumplir con estas instrucciones podría causar sobrecalentamiento o incendio.
 - La cubierta del bloque de terminales de la unidad exterior debe estar sujeto firmemente. Si la cubierta se monta incorrectamente y entra polvo y humedad en la unidad, se podrían producir descargas eléctricas o incendios.
 - Al instalar, reubicar o dar servicio a la unidad exterior, use solamente el refrigerante especificado (R454B) para cargar el circuito de refrigerante. No lo mezcle con ningún otro refrigerante y no deje que quede aire en el circuito. Si se mezcla aire con el refrigerante, puede ser la causa de una presión alta anormal en el circuito de refrigerante y provocar una explosión u otros riesgos. El uso de cualquier refrigerante distinto al especificado para el sistema provocará fallas mecánicas, mal funcionamiento del sistema o daño a la unidad. En el peor de los casos, esto podría representar un grave impedimento para garantizar la seguridad del producto.
 - No realice trabajos de bombeo cuando haya una fuga de gas. La entrada de aire u otros gases provoca una presión anormalmente alta en el ciclo de refrigeración, lo que podría causar una explosión o lesiones.
 - Utilice únicamente accesorios autorizados y solicite a un distribuidor o técnico autorizado que los instale. Si los accesorios se instalan incorrectamente, podrían producirse fugas de agua, descargas eléctricas o incendios.

- No modifique la unidad. Consulte a un distribuidor para realizar las reparaciones. Si las modificaciones o reparaciones no se realizan correctamente, podrían producirse fugas de agua, descargas eléctricas o incendios.
- El usuario nunca debe intentar reparar la unidad ni transferirla a otra ubicación. Si la unidad no se instala correctamente, se podrían producir fugas de agua, descargas eléctricas o incendios. Si es necesario reparar o trasladar el aire acondicionado, consulte a un distribuidor o un técnico autorizado.
- Una vez completada la instalación, verifique si hay fugas de refrigerante. Si el refrigerante se filtra en la habitación y entra en contacto con la llama de un calentador o estufa de cocina portátil, se liberarán gases venenosos.
- Al abrir o cerrar la válvula por debajo de temperaturas bajo cero, el refrigerante podría salir disparado del espacio entre el vástago de la válvula y el cuerpo de la válvula y causar lesiones.
- No utilice medios para acelerar el proceso de descongelación o para limpiar, distintos a los recomendados por el fabricante.
- El aparato no debe almacenarse en una habitación con fuentes de ignición en funcionamiento continuo. (por ejemplo: Llamas abiertas, un aparato que use gas encendido o un calentador eléctrico en funcionamiento).
- No lo perforo ni queme.
- Tenga en cuenta que es posible que los refrigerantes no contengan olor añadido.
- Las tuberías de refrigerante deberán protegerse contra daños físicos.
- Las tuberías instaladas en campo deben mantenerse al mínimo.
- Se debe cumplir con las normas nacionales sobre gases.
- Todas las juntas de campo deberán ser accesibles para su inspección antes de ser cubiertas o encerradas.
- Mantenga las aberturas de ventilación necesarias libres de obstrucciones.
- Las aleaciones utilizadas en interiores para unir conexiones que contienen refrigerante deberán tener un punto de fusión (temperatura del líquido) superior a 427 °C.
- Al realizar trabajos de soldadura fuerte, asegúrese de ventilar suficientemente la habitación. Asegúrese de que no haya materiales peligrosos o inflamables cerca. Cuando realice el trabajo en una habitación cerrada, una habitación pequeña o un lugar similar, asegúrese de que no haya fugas de refrigerante antes de realizar el trabajo. Si el refrigerante se fuga y se acumula, podría encenderse y liberar gases venenosos.
- Si hay una fuga de gas refrigerante durante el trabajo de instalación o el funcionamiento, ventile la habitación. Si el refrigerante se filtra a la habitación y entra en contacto con la llama de un calentador o estufa de cocina portátil, podría encenderse o liberar gases venenosos.
- El aparato deberá almacenarse en un área bien ventilada donde el tamaño de la habitación corresponda a lo especificado para su funcionamiento.
- Mantenga los aparatos que queman gas, calentadores eléctricos y otras fuentes de fuego (fuentes de ignición) lejos del lugar donde se realizará la instalación, reparación y otros trabajos del aire acondicionado. Si el refrigerante entra en contacto con una llama, se podrían liberar gases venenosos.
- No fume durante el trabajo y el transporte.
- Al instalar o retirar el aire acondicionado, lleve consigo el detector de fugas de refrigerante.
- Por motivos de seguridad, asegúrese de mantener siempre la energía encendida, excepto durante el mantenimiento.
- Los tubos de refrigerante deben protegerse contra fuerzas externas.

2-2. Antes de la instalación

⚠ Precaución:

- No utilice la unidad en un entorno inusual. Si el aire acondicionado se instala en áreas expuestas a vapor, aceite volátil (incluido aceite de máquina), gas sulfúrico o alto contenido de sal, como en las costas, o áreas donde la unidad estará cubierta por nieve, el rendimiento podría disminuir significativamente y las piezas internas resultar dañadas.
- No instale la unidad donde puedan producirse, fluir o acumularse gases combustibles. Si se acumula gas combustible alrededor de la unidad, se podría producir un incendio o una explosión.
- La unidad exterior produce condensación durante el funcionamiento de la calefacción. Asegúrese de colocar un drenaje alrededor de la unidad exterior en caso de que dicha condensación pueda causar daños.
- Al instalar la unidad en un hospital o en una oficina de comunicaciones, esté preparado para el ruido y las interferencias electrónicas. Los inversores, los electrodomésticos, los equipos médicos de alta frecuencia y los equipos de comunicaciones por radio pueden provocar un mal funcionamiento o una avería del aparato de aire acondicionado. El aire acondicionado también puede afectar a los equipos médicos, perturbando la atención médica y los equipos de comunicaciones, perjudicando la calidad de visualización de la pantalla.
- Siga las instrucciones a continuación para evitar que los componentes abrasivos del papel de lija y herramientas de corte ingresen al circuito de refrigerante debido a que dichos componentes podrían causar fallas en el compresor y las válvulas.
 - Para desbarbar tuberías, utilice un escariador u otras herramientas de desbarbado, no use papel de lija.
 - Para cortar tuberías, utilice un cortador de tubos, no una esmeriladora u otras herramientas que utilicen materiales abrasivos.
 - Al cortar o desbarbar tuberías, no permita que entren virutas u otros materiales extraños en las tuberías.
 - Si entran virutas u otros materiales extraños en los tubos, limpie el interior de estos para eliminarlas.

2-3. Antes de la instalación (reubicación)

⚠ Precaución:

- Tenga mucho cuidado al transportar las unidades. Se necesitan dos o más personas para manipular la unidad, debido a que su peso es de 44 libras [20 kg] o más. No la manipule usando las bandas de embalaje. Utilice guantes protectores para sacar la unidad del embalaje y moverla, ya que podría lesionarse las manos con las aletas o el borde de otras piezas.
- Asegúrese de desechar de forma segura los materiales de embalaje. Los materiales de embalaje, como clavos y otras piezas metálicas o de madera, podrían causar puñaladas u otras lesiones.
- La base y los accesorios de la unidad exterior deben revisarse periódicamente para detectar aflojamientos, grietas u otros daños. Si dichos defectos no se corrigen, la unidad podría caerse y causar daños o lesiones.
- No limpie la unidad de aire acondicionado con agua. Podría resultar en una descarga eléctrica.
- Apriete todas las tuercas de abocardado según las especificaciones usando una llave dinamométrica. Si se aprietan demasiado, podrían romperse después de un período prolongado y fugar refrigerante.

2-4. Antes del trabajo eléctrico

⚠ Precaución:

- Asegúrese de instalar disyuntores. Si no está instalada, podría producirse una descarga eléctrica.
- Siga los códigos federales, estatales y locales aplicables para evitar posibles fugas o descargas eléctricas, o instale un interruptor de circuito de falla a tierra con conexión a tierra para evitar fugas y descargas eléctricas.
- Para las líneas eléctricas, utilice cables estándar de capacidad suficiente. De lo contrario, podría producirse un cortocircuito, sobrecalentamiento o incendio.
- Al instalar las líneas eléctricas, no aplique tensión a los cables. Si se aflojan las conexiones, los cables podrían romperse o causar un sobrecalentamiento o un incendio.
- Asegúrese de conectar la unidad a tierra. No conecte el cable de tierra a tubos de gas o agua, pararrayos o líneas de tierra telefónicas. Si la unidad no está correctamente conectada a tierra, se puede producir una descarga eléctrica.
- Utilice disyuntores (interruptor de circuito de falla a tierra, interruptor de aislamiento (fusible +B) y disyuntor de caja moldeada) con la capacidad especificada. Si la capacidad del disyuntor es mayor que la capacidad especificada, se podría producir daño o un incendio.

2-5. Antes de iniciar la prueba de funcionamiento

⚠ Precaución:

- Encienda el interruptor principal más de 12 horas antes de comenzar la operación. Iniciar el funcionamiento justo después de encender el interruptor de alimentación podría dañar gravemente las piezas internas. Mantenga el interruptor principal encendido durante la temporada de funcionamiento.
- Antes de comenzar el funcionamiento, verifique que todos los paneles, protecciones y otras partes protectoras estén correctamente instalados. Las piezas giratorias, calientes o de alta tensión pueden provocar lesiones.
- No toque ningún interruptor con las manos mojadas. Podría resultar en una descarga eléctrica.
- No toque los tubos de refrigerante con las manos desnudas durante el funcionamiento. Los tubos de refrigerante están calientes o fríos según el estado del refrigerante que fluye. Si toca las tuberías, podría recibir quemaduras o congelación.
- Después de detener el funcionamiento, asegúrese de esperar al menos 5 minutos antes de apagar el interruptor principal. De lo contrario, podría producirse una fuga de agua o rotura.

2-6. Uso de aires acondicionados con refrigerante R454B

⚠ Precaución:

- Utilice fósforo de cobre C1220, para tubos de cobre y de aleaciones de cobre sin soldadura, para conectar las tuberías de refrigerante. Asegúrese de que el interior de las tuberías esté limpio y no contenga contaminantes dañinos como compuestos sulfúricos, oxidantes, escombros o polvo. Utilice tuberías del espesor especificado. (Consulte la tabla "Longitud y espesor del tubo" en "5-1. Precauciones para dispositivos que utilizan refrigerante R454B"). Tenga en cuenta lo siguiente cuando utilice tuberías existentes.

- Reemplace las tuercas de abocardado existentes y vuelva a abocardar las secciones de abocardado.
- No utilice tubos delgados. (Consulte la tabla "Longitud y espesor del tubo" en "5-1. Precauciones para dispositivos que utilizan refrigerante R454B").
- Guarde los tubos que se utilizarán durante la instalación en el interior y mantenga ambos extremos de los tubos sellados hasta justo antes de la soldadura fuerte. (Deje las juntas de los codos, etc. en su embalaje). Si ingresa polvo, residuos o humedad al circuito de refrigerante, se puede deteriorar el aceite o averiar el compresor.
- Utilice aceite de éster, aceite de éter o aceite de alquilbenceno (pequeña cantidad) como aceite de refrigeración aplicado a las secciones de abocardado. Si se mezcla aceite mineral con el aceite de refrigeración, puede producirse un deterioro del aceite.
- No utilice refrigerante que no sea R454B. Si se utiliza otro refrigerante, el cloro provocará que el aceite se deteriore.
- Utilice las siguientes herramientas diseñadas específicamente para usar con refrigerante R454B. Las siguientes herramientas son necesarias para utilizar refrigerante R454B. Póngase en contacto con su distribuidor más cercano si tiene alguna pregunta.

Herramientas (para R454B)

- Manómetro
- Herramienta de abocardado
- Manguera de carga
- Calibre de ajuste de tamaño
- Detector de fugas de gas
- Adaptador de la bomba de vacío
- Llave dinamométrica
- Báscula electrónica de carga del refrigerante
- Asegúrese de utilizar las herramientas correctas. Si ingresa polvo, residuos o humedad al circuito de refrigerante, se podría deteriorar el aceite de refrigeración.
- No utilice un cilindro de carga. Si se utiliza un cilindro de carga, la composición del refrigerante cambiará y la eficiencia disminuirá.
- Cableado
Verifique que el cableado no tenga desgaste, corrosión, presión excesiva, vibración, bordes afilados o cualquier otro efecto ambiental adverso. La verificación también deberá tener en cuenta los efectos del envejecimiento o la vibración continua de fuentes como compresores o ventiladores.
- Detección de refrigerantes inflamables
Bajo ninguna circunstancia se utilizarán fuentes potenciales de ignición en la búsqueda o detección de fugas de refrigerante. No se debe utilizar una antorcha de haluro (o cualquier otro detector que utilice una llama desnuda).
Los siguientes métodos de detección de fugas se consideran aceptables para todos los sistemas de refrigerante.
Se pueden usar detectores de fugas electrónicos para detectar fugas de refrigerante pero, en el caso de REFRIGERANTES INFLAMABLES, es posible que la sensibilidad no sea adecuada o que sea necesario recalibrarla. (El equipo de detección se calibrará en un área libre de refrigerante).
Asegúrese de que el detector no sea una fuente potencial de ignición y que sea adecuado para el refrigerante utilizado.
El equipo de detección de fugas se configurará en un porcentaje del LFL del refrigerante y se calibrará según el refrigerante empleado, y se confirmará el porcentaje apropiado de gas (25 % como máximo).
Los fluidos de detección de fugas también son adecuados para su uso con la mayoría de los refrigerantes, pero se debe evitar el uso de detergentes que contengan cloro, ya que el cloro puede reaccionar con el refrigerante y corroer los tubos de cobre.
Si se sospecha una fuga, se deberán eliminar/extinguir todas las llamas descubiertas.
Si se encuentra una fuga de refrigerante que requiere soldadura fuerte, todo el refrigerante se recuperará del sistema o se aislará (mediante válvulas de cierre) en una parte del sistema alejada de la fuga.
- Remoción y evacuación
Al irrumpir en el circuito de refrigerante para realizar reparaciones o para cualquier otro fin, se utilizarán procedimientos convencionales. Sin embargo, para los refrigerantes inflamables es importante seguir las mejores prácticas, ya que la inflamabilidad es una consideración.
Se seguirá el siguiente procedimiento:
 - retire el refrigerante de forma segura siguiendo las normativas locales y nacionales;
 - evacúe;
 - purgue el circuito con gas inerte;
 - evacúe;
 - enjuague o purgue continuamente con gas inerte cuando utilice una llama para abrir el circuito; y
 - abra el circuito.

La carga de refrigerante se recuperará en los cilindros de recuperación correctos si los códigos locales y nacionales no permiten la salida de aire.
Para aparatos que contienen refrigerantes inflamables, el sistema se purgará con nitrógeno libre de oxígeno para que el aparato sea seguro para refrigerantes inflamables. Es posible que sea necesario repetir este proceso varias veces.
No se deberá usar aire comprimido ni oxígeno para purgar los sistemas de refrigerante.
Para aparatos que contienen refrigerantes inflamables, la purga de refrigerantes se debe realizar rompiendo el vacío en el sistema con nitrógeno libre de oxígeno y continuar llenando hasta alcanzar la presión de trabajo, luego la salida de aire a la atmósfera y finalmente bajando al vacío.
Este proceso se repetirá hasta que no haya refrigerante dentro del sistema. Cuando se utilice la carga final de nitrógeno libre de oxígeno, el sistema deberá tener una salida de aire a presión atmosférica para permitir que se realice el trabajo.
La salida de la bomba de vacío no deberá estar cerca de ninguna fuente potencial de ignición y deberá haber ventilación disponible.
- Procedimientos de carga
Además de los procedimientos de carga convencionales, se seguirán los siguientes requisitos.
 - Asegúrese de que no se produzca contaminación de diferentes refrigerantes al utilizar el equipo de carga. Las mangueras o líneas serán lo más cortas posible para minimizar la cantidad de refrigerante que contienen.
 - Los cilindros se mantendrán en una posición adecuada según las instrucciones.
 - Asegúrese de que el SISTEMA DE REFRIGERACIÓN esté conectado a tierra antes de cargar el sistema con refrigerante.
 - Etiquete el sistema cuando se complete la carga (si aún no lo ha hecho).
 - Tenga mucho cuidado de no llenar demasiado el SISTEMA DE REFRIGERACIÓN.


Antes de recargar el sistema, realice una prueba de presión con el gas de purga adecuado. El sistema deberá someterse a una prueba de fugas al finalizar la carga pero antes de la puesta en servicio. Deberá realizarse una prueba de fugas de seguimiento antes de abandonar el sitio.
- Recuperación
Al retirar refrigerante de un sistema, ya sea para realizar tareas de mantenimiento o desmantelamiento, se recomienda como buena práctica retirar todos los refrigerantes de forma segura.
Al transferir refrigerante a cilindros, asegúrese de utilizar únicamente cilindros de recuperación de refrigerante adecuados. Asegúrese de que esté disponible la cantidad correcta de cilindros para mantener la carga total del sistema.
Todos los cilindros que se utilizarán están designados para el refrigerante recuperado y etiquetados para dicho refrigerante (es decir, cilindros especiales para la recuperación de refrigerante). Los cilindros deberán estar completos con válvula de alivio de presión y válvulas de cierre asociadas en buen estado de funcionamiento.
Los cilindros de recuperación vacíos deben evacuarse y, si es posible, estar fríos antes de la recuperación.
El equipo de recuperación deberá estar en buen estado de funcionamiento con un conjunto de instrucciones relativas al equipo que estén a la mano y será adecuado para la recuperación del refrigerante inflamable.
En caso de dudas, se debe consultar al fabricante. Además, se deberá disponer de un juego de básculas calibradas y en buen estado de funcionamiento. Las mangueras deberán estar completas y contar con acoplamientos de desconexión sin fugas y en buenas condiciones.
El refrigerante recuperado deberá ser proceso de acuerdo con la legislación local en el cilindro de recuperación correcto y se preparará la nota de transferencia de residuos correspondiente. No mezcle refrigerantes en unidades de recuperación y especialmente en cilindros.
Si se van a retirar compresores o aceites para compresores, asegúrese de que se hayan evacuado a un nivel aceptable para asegurarse de que no quede REFRIGERANTE INFLAMABLE dentro del lubricante.
El cuerpo del compresor no debe calentarse con llamas abiertas u otras fuentes de ignición a fin de acelerar este proceso. Cuando se drene el aceite de un sistema, se deberá realizar de una forma segura.

3. Lugar de instalación

3-1. Elección de la ubicación de instalación de la unidad exterior

- Evite lugares expuestos a la luz de sol directa u otras fuentes de calor.
- Seleccione una ubicación desde la cual el ruido emitido por la unidad no moleste a los vecinos.
- Seleccione una ubicación que permita un fácil acceso del cableado y tubo a la fuente de alimentación y a la unidad interior.
- Evite lugares donde puedan producirse, fluir o acumularse gases combustibles.
- Tenga en cuenta que es posible que se drene agua de la unidad durante el funcionamiento.
- Seleccione una ubicación nivelada que pueda soportar el peso y la vibración de la unidad.
- Evite lugares donde la unidad pueda quedar cubierta por nieve. En áreas donde se prevén fuertes nevadas, se deben tomar precauciones especiales, como elevar el lugar de instalación o instalar una campana en la entrada de aire, para evitar que la nieve bloquee la entrada de aire o sople directamente contra ella. Esto puede reducir el flujo de aire y puede producirse un mal funcionamiento.
- Evite lugares expuestos a aceite, vapor o gas sulfúrico.
- Utilice las asas de transporte de la unidad exterior para transportar la unidad. Si la unidad se transporta cargándola desde abajo, las manos o los dedos podrían quedar prensados.

3-2. Dimensiones exteriores (unidad exterior)



3-3. Restricciones en la instalación de la unidad interior

Debe tener en cuenta que las unidades interiores que se pueden conectar a esta unidad exterior tienen las siguientes limitaciones.

- Se pueden conectar unidades interiores con números de modelo 04-72.
- Cuando se utiliza una caja de ramificación, se pueden conectar unidades interiores con números de modelo 06-36.
- Consulte las tablas a continuación para decidir posibles combinaciones de habitaciones y la unidad interior.
- Las combinaciones en las que la capacidad total de las unidades interiores excede la capacidad de la unidad exterior reducirán la capacidad de enfriamiento de cada unidad interior por debajo de su capacidad de enfriamiento nominal. Por lo tanto, seleccione las unidades interiores de modo que la capacidad total no supere en la medida de lo posible la capacidad de la unidad exterior.
- Están prohibidos los sistemas mixtos de unidades interiores con las series City Multi/M, P, S.

Verificación

- La capacidad nominal debe determinarse observando las tablas de "Unidades interiores City Multi" y "Unidades interiores series M, P, S" que se muestran a continuación.
- Consulte también la tabla de "Número de unidades interiores que se pueden conectar".
- Asegúrese de que la capacidad nominal total se mantenga en el rango del 50 % al 130 % de la capacidad de la unidad exterior.
 - PUMY-L/HL36: 18 – 46 (37) kBtu/h¹
 - PUMY-L/HL42: 21 – 54 (44) kBtu/h¹
 - PUMY-L/HL48: 24 – 62 (50) kBtu/h¹
 - PUMY-L/HL60: 30 – 78 (63) kBtu/h¹

Unidades interiores City Multi (series L·FY)

Tipo de unidad interior	L04	L05	L06	L08	L12	L15	L18	L24	L30	L36	L48	L54	L72
Capacidad nominal (Refrigeración) (kBtu/h)	4	5	6	8	12	15	18	24	30	36	48	54	72

Unidades interiores series M, P, S

N.º de modelo	06	09	12	15	18	24	30	36
Capacidad nominal (Refrigeración) (kBtu/h)	6	9	12	15	18	24	30	36

Número máximo de unidades interiores que se pueden conectar

Modelos	Número máximo de unidades interiores City Multi que se pueden conectar	Número máximo de unidades interiores M, S, P serie que se pueden conectar(a través de una caja de ramificación)
L/HL36	11	4 (3) ^{2,3,4}
HL42	12	5 (4) ^{2,3,4}
L/HL48	12	8 (6) ^{2,3,4}
L/HL60	12	8 (6) ^{2,3,5}

- *1. El número entre paréntesis es la capacidad nominal total de las unidades interiores cuando están conectados 1 o más MFZ-KX09, PLA-AE12 o PLFY-EL12/18. Asegúrese de que la capacidad nominal total se mantenga en el rango del 50 % al 105 % de la capacidad de la unidad exterior.
- *2. El número encerrado entre paréntesis es el número máximo de unidades que se pueden conectar cuando se conectan 1 o más unidades PLA-AE·NL o PAA·A·A.
- *3. Al conectar unidades de la serie SVZ, establezca restricciones adicionales para cada caja de ramificación de la siguiente manera:
- Al conectar 2 unidades de la serie SVZ: No se puede conectar ninguna unidad interior que no sea la serie SVZ.
 - Al conectar 1 unidad de la serie SVZ: La capacidad nominal total (refrigeración) debe ser del 100 % o menos, incluida la unidad de la serie SVZ (solo L60). Solo se puede incluir 1 SEZ o 1 PEAD en la conexión.
 - Si desea conectar 3 o más unidades de la serie SVZ: Consulte a un distribuidor.
- *4. Se pueden conectar un máximo de 3 unidades de la serie SEZ/PEAD a una caja de ramificación.
- *5. Se pueden conectar un máximo de 2 unidades de la serie SEZ/PEAD a una caja de ramificación.
- Al conectar 1 o más unidades de la serie SEZ/PEAD, la capacidad nominal total (enfriamiento), incluidas las unidades de la serie SEZ/PEAD, deberá ser del 100 % o menos.

Línea de unidades interiores que se pueden conectar

No se puede conectar ninguna unidad interior que no aparezca en la siguiente tabla.

		Unidades interiores que se pueden conectar (City Multi)														
Tipo de modelo		Nombre del modelo	04	05	06	08	12	15	18	24	27	30	36	48	54	72
Montado en la pared		PKFY-L								●		●				
		NLMU	●		●	●	●	●	●							
Oculto en el techo	ESP baja	PEFY-L			●	●	●	●	●							
	ESP media	PEFY-L			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Suspendido en el techo		PCFY-L						●		●		●	●			
		NKMU						●		●						

Unidades interiores que se pueden conectar (City Multi)																
Tipo de modelo		Nombre del modelo	04	05	06	08	12	15	18	24	27	30	36	48	54	72
Casete de techo	Flujo de 4 vías	PLFY-EL	NEMU				•	•	•	•		•	•	•		
	2 por 2	PLFY-L	NFMU		•		•	•	•							
Multiposición		PV FY-L	NAMU				•	•	•	•		•	•	•	•	

Unidades interiores conectables (series M, P, S)											
Tipo de modelo		Nombre del modelo	06	09	12	15	18	24	30	36	
Montado en la pared	Deluxe	MSZ-FX-NL	•	•	•	•	•				
	Estándar	MSZ-GX-NL	•	•	•	•	•	•			
Oculto en el techo	Presión estática baja	SEZ-AD-NL		•	•	•	•				
	Presión estática media	PEAD-AA-NL		•	•	•	•	•	•	•	
Casete de techo	Flujo de 4 vías	PLA-AE-NL			•		•	•	•	•	
	2 por 2	SLZ-AF-NL		•	•	•					
	Flujo de 1 vía	MLZ-KX-NL	•	•	•		•				
De pie		MFZ-KX-NL		•	•	•	•				
Manipulador de aire multiposición estándar		SVZ-AP-NL			•		•	•	•	•	
Bobina A		PAA-AA/BA/CA-NL					•	•	•	•	•



3-4. Espacio de ventilación y servicio

■ Instalación en ubicación con mucho viento


Al instalar la unidad exterior en un tejado u otro lugar sin protección del viento, ubique la salida de aire de la unidad de modo que no quede expuesta directamente a vientos fuertes.

El viento fuerte que ingresa en la salida de aire puede impedir el flujo de aire normal y provocar un mal funcionamiento. A continuación se muestran 3 ejemplos de precauciones contra vientos fuertes.

1. Oriente la salida de aire hacia la pared disponible más cercana, aproximadamente 20" (500 mm) alejada de la pared.
2. Instale un deflector de viento opcional si la unidad está instalada en un lugar donde los fuertes vientos de un tifón, etc. puedan entrar directamente en la salida de aire.



3. Coloque la unidad de modo que la salida de aire sople perpendicularmente a la dirección del viento estacional, si es posible.




■ Cuando hay obstáculos alrededor de la unidad

- Las dimensiones indicadas a lo largo de las flechas en las siguientes figuras son necesarias para garantizar el rendimiento del aire acondicionado. Instale la unidad en un lugar lo más amplio posible para servicio o reparaciones posteriores.
- Las dimensiones mínimas se dan en las figuras siguientes. Cuando hay un obstáculo arriba de la unidad, también se indican las dimensiones máximas.
- Consulte las figuras para cada caso.


pulg. [mm]

Al instalar una sola unidad exterior


a. Obstáculos en la parte trasera



b. Obstáculos en la parte trasera y arriba




c. Obstáculos en la parte trasera y lateral




d. Obstáculos al frente

- Cuando se utilizan guías para la salida de aire opcionales, el espacio libre es de 20 pulg. [500 mm] o más.




e. Obstáculos al frente y en la parte trasera

- Cuando se utilizan guías para la salida de aire opcionales, el espacio libre es de 20 pulg. [500 mm] o más.




- f. Obstáculos en la parte trasera, lateral y superior
- No instale guías para la salida de aire opcionales para el flujo de aire ascendente.



Al instalar varias unidades exteriores


Deje un espacio de 1" (25 mm) o más entre las unidades.

g. Obstáculos en la parte trasera




h. Obstáculos en la parte trasera y arriba

- No se deben instalar 4 o más unidades una al lado de la otra.
- No instale las guías para la salida de aire opcionales para el flujo de aire hacia arriba.




i. Obstáculos al frente

- Cuando se utilizan guías para la salida de aire opcionales, el espacio libre es de 40" (1000 mm) o más.




j. Obstáculos al frente y en la parte trasera

- Cuando se utilizan guías para la salida de aire opcionales, el espacio libre es de 40 pulg. [1000 mm] o más.




k. Disposición paralela única

- Cuando se utilizan guías para la salida de aire opcionales instaladas para flujo de aire ascendente, el espacio libre es de 40 pulg. [1000 mm] o más.




l. Disposición paralela múltiple

- Cuando se utilizan guías para la salida de aire opcionales instaladas para flujo de aire hacia arriba, el espacio libre es de 60 pulg. [1500 mm] o más.



m. Disposición apilada

- Se pueden apilar un máximo de 2 unidades.
- No se deben instalar 3 o más unidades apiladas una al lado de la otra.




3-5. Área mínima de instalación


■ Precauciones para la ubicación de instalación de la unidad interior

- Lea el manual de instalación de cada unidad interior porque existen restricciones en la altura de instalación según el modelo.
- Observe la cantidad de refrigerante en la siguiente tabla para el área del piso donde está instalada la unidad interior.
- Cuando utilice sistemas de conductos para una o más habitaciones, primero determine la cantidad de refrigerante del sistema y luego consulte el manual de instalación de la unidad interior para verificar la restricción de área mínima de cada habitación.

PUMY-L36/48NKMU



PUMY-L60NKMU, PUMY-HL36/42/48/60NKMU




Área mínima de instalación y cantidad de refrigerante

M _{máx} -1							
PUMY-L36/48NKMU				PUMY-L60NKMU PUMY-HL36/42/48/60NKMU			
A _{mín} *1		M _{máx}		A _{mín} *1		M _{máx}	
[m²]	[pies²]	[kg]	[lb, oz]	[m²]	[pies²]	[kg]	[lb, oz]
9	97	9.2	20 4	9	97	12.5	27 8
10	108	10.6	23 5	10	108	14.3	31 8
11	118	11.9	26 3	11	118	14.4	31 11
12	129	13.2	29 1	12	129	14.4	31 11
13	140	14.4	31 11	13	140	14.4	31 11
14	151	14.4	31 11	14	151	14.4	31 11
15	161	14.4	31 11	15	161	14.4	31 11
16	172	14.4	31 11	16	172	14.4	31 11
17	183	14.4	31 11	17	183	14.4	31 11
18	194	14.4	31 11	18	194	14.4	31 11
19	205	14.4	31 11	19	205	14.4	31 11
20	215	14.4	31 11	20	215	14.4	31 11

- *1. Las restricciones de instalación se determinan en función de la cantidad de fuga de refrigerante porque las válvulas de cierre están montadas en la unidad exterior. Calcule M_{máx} basándose en el área mínima de instalación.


Al instalar unidades interiores en el piso más abajo del nivel del sótano
PUMY-L36/48/60NKMU, PUMY-HL36/42/48/60NKMU



*2. Al instalar una unidad interior en el piso más abajo del nivel del sótano, asegúrese de que no se acumule refrigerante. Calcule $M_{\max}$ basándose en el área total del piso más abajo del nivel del sótano.

$M_{\max-2}$ (Al instalar unidades interiores en el piso más abajo del nivel del sótano) PUMY-L36/48/60NKMU PUMY-HL36/42/48/60NKMU				
$TA^{1/2}$		$M_{\max}$		
[m²]	[pies²]	[kg]	[lb, oz]	
9	97	2.9	6	6
10	108	3.2	7	0
11	118	3.5	7	11
12	129	3.9	8	9
13	140	4.2	9	4
14	151	4.5	9	14
15	161	4.8	10	9
20	215	6.5	14	5
25	269	8.1	17	13
30	323	9.7	21	6
35	377	11.3	24	14
40	431	13.0	28	10
45	484	14.4	31	11
50	538	14.4	31	11
55	592	14.4	31	11
60	646	14.4	31	11

Al desactivar el sensor de refrigerante de la unidad interior
PUMY-L36/48/60NKMU, PUMY-HL36/42/48/60NKMU



*3. Los sensores de refrigerante se pueden desactivar en algunas unidades interiores. Calcule $M_{\max}$ basándose en el área de instalación de la habitación donde se va a desactivar el sensor de refrigerante.

$M_{\max-3}$ (Al desactivar el sensor de refrigerante de la unidad interior) PUMY-L36/48/60NKMU PUMY-HL36/42/48/60NKMU				
$A^{1/3}$		$M_{\max}$		
[m²]	[pies²]	[kg]	[lb, oz]	
9	97	2.4	5	4
10	108	2.7	5	15
11	118	2.9	6	6
12	129	3.2	7	0
13	140	3.5	7	11
14	151	3.7	8	2
15	161	4.0	8	13
20	215	5.4	11	14
25	269	6.7	14	12
30	323	8.1	17	13
35	377	9.4	20	11
40	431	10.8	23	12
45	484	12.1	26	10
50	538	13.5	29	12
55	592	14.4	31	11
60	646	14.4	31	11

3-6. Precauciones con el sistema R454B


El aire acondicionado utiliza R454B, un refrigerante ligeramente inflamable. Este sistema está respaldado por el estándar de seguridad que cumple con el Sistema de refrigerante de estanqueidad mejorada de UL60335-2-40. Instale la unidad de acuerdo con los siguientes requisitos para que el sistema pueda satisfacer los estándares.

- Para la conexión de la tubería, utilice una junta mecánica (conexión por soldadura fuerte y de abocardado, etc.) que cumpla con la última versión de ISO14903. Asegúrese de que la tubería instalada en una habitación esté protegida de forma segura contra daños debidos a una fuerza externa.
- Asegúrese de instalar una unidad interior en una habitación donde se cumplan las condiciones indicadas en "3-5. Área mínima de instalación".
- Cuando las fuentes de alimentación de la unidad exterior, la unidad interior y la caja de ramificación sean diferentes, encienda la unidad exterior hasta el final.
- SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS instalado. La unidad debe estar alimentada pero no para servicio.
- Coloque la etiqueta adjunta en el disyuntor y explíquela a los clientes. Cuando el disyuntor del cableado o el interruptor de aislamiento está OFF, un sistema de detección de fugas no funciona porque no se suministra electricidad.
- Se requiere un sensor de refrigerante para este sistema. Cuando detecta una fuga o anomalía de refrigerante, el sistema cierra las válvulas de cierre y realiza la recuperación de refrigerante.
- Encienda el interruptor DIP 6-6 después de una prueba de funcionamiento. Esto permite que el sistema realice la recuperación de refrigerante incluso si falla la comunicación.
- La unidad interior está equipada con un sensor de refrigerante. Retire el sensor de refrigerante para simular el funcionamiento de la unidad interior en el modo de recuperación de refrigerante (medida de mitigación). Cuando la operación de recuperación de refrigerante se completa con éxito, el ventilador de la unidad exterior se detiene. La unidad interior funciona en modo de recuperación de refrigerante durante un máximo de 10 minutos.
- Tome las medidas adecuadas al realizar el mantenimiento del aire acondicionado. De lo contrario, es posible que el aire acondicionado no vuelva a funcionar después de la recuperación del refrigerante.
- El sensor debe reemplazarse después de que se detecte una fuga de refrigerante. Consulte el manual de instalación de la unidad interior.
- Los sensores de refrigerante se pueden desactivar en algunas unidades interiores cuando se satisface $M_{\max-3}$ (consulte "3-5. Área mínima de instalación"). Consulte el manual de instalación de la unidad interior para obtener detalles sobre cómo desactivar el sensor de refrigerante.
- Preste especial atención a los lugares de instalación, como un sótano, etc., donde se puede acumular gas de refrigeración, ya que el refrigerante es más pesado que el aire. Al instalar una unidad interior en el piso más abajo del nivel del sótano, se debe satisfacer $M_{\max-2}$ (consulte "3-5. Área mínima de instalación").
- Para algunas unidades interiores, se activará una alarma cuando se detecte una fuga de refrigerante. Además, hay una alarma disponible al instalar el control remoto MA opcional con alarma o el kit de alarma opcional. Para más detalles, consulte el manual de cada pieza opcional.
- Para evitar el riesgo de incendio, cuando se conecta la unidad interior montada en la pared, se deben instalar conexiones de abocardado en las unidades interior o exterior.

3-7. Cálculo del área mínima de instalación


La cantidad máxima de refrigerante permitida se calcula en función del área del piso de cada habitación donde está conectado el sistema para que el sistema pueda cumplir con los estándares de seguridad. Consulte "3-5. Área mínima de instalación" para calcular la cantidad máxima de refrigerante permitida para la habitación más pequeña donde se instalará la unidad interior. Siga el diagrama de flujo a continuación.

Verifique el área de instalación 1



*1. Muévase en el diagrama de flujo de la derecha cuando desee desactivar un sensor de refrigerante en cualquier habitación.

Verifique el área de instalación 2 (al desactivar el sensor de refrigerante)




*2. Tenga en cuenta que el sensor de refrigerante no se puede desactivar en algunas unidades interiores.

4. Instalación de la unidad exterior

Asegúrese de instalar la unidad en una superficie resistente y nivelada para evitar ruidos durante el funcionamiento. (Vea las figuras a continuación).

pulg. [mm]



- *1. El tamaño de los cimientos debe ser lo más largo posible.
- *2. Los cimientos deben estar profundamente enterrados en el suelo.
- *3. Asegúrese de que la longitud entre la superficie inferior de la base y la parte superior del perno de cimentación esté dentro de 1-3/16 pulg. [30 mm]. Asegure la base de la unidad firmemente con pernos de cimentación 4-M10 en un lugar resistente.

Especificaciones de la cimentación

Perno de cimentación	M10 (3/8 pulg.)
Espesor del concreto	4-23/32 pulg. [120 mm]
Longitud del perno	2-3/4 pulg. [70 mm]
Capacidad de carga	705 lb [320 kg]

Instalación de la unidad exterior

- No bloquee la salida de aire. Si la salida de aire está bloqueada, se obstaculizará el funcionamiento y se podrían producir daños.
- Además de la base de la unidad, utilice los orificios de instalación en la parte posterior de la unidad para conectar cables, etc., si es necesario para instalar la unidad. Utilice tornillos autorroscantes (ø13/16 × 19/32 pulg. [ø5 × 15 mm] o menos) e instálelos en el sitio.

⚠ Advertencia:

- La unidad debe instalarse de forma segura sobre una estructura capaz de soportar su peso. Si la unidad se monta sobre una estructura inestable, podría caerse y causar daños o lesiones.
- La unidad debe instalarse de acuerdo con las instrucciones para minimizar el riesgo de daños por terremotos, tifones o vientos fuertes. Si una unidad es instalada incorrectamente podría caerse y causar daños o lesiones.

⚠ Precaución:

- Instale la unidad sobre una estructura rígida para evitar vibraciones o ruidos excesivos durante el funcionamiento.

5. Instalación de la tubería de refrigerante

5-1. Precauciones para dispositivos que utilizan refrigerante R454B

- Lea atentamente desde "2.2 Antes de la instalación" hasta "2.6 Uso de aires acondicionados con refrigerante R454B" para instalar aires acondicionados con refrigerante R454B.
- Utilice aceite de éster, aceite de éter o aceite de alquilbenceno (pequeña cantidad) como aceite de refrigeración aplicado a las secciones de abocardado.
- Utilice fósforo de cobre C1220, para tubos de cobre y de aleaciones de cobre sin soldadura, para conectar las tuberías de refrigerante. Utilice tubos de refrigerante con los espesores especificados en la tabla "Longitud y espesor del tubo" a continuación. Asegúrese de que el interior de las tuberías esté limpio y no contenga contaminantes dañinos como compuestos sulfúricos, oxidantes, escombros o polvo.

⚠ Advertencia:


Al instalar, reubicar o dar servicio a la unidad exterior, use solamente el refrigerante especificado (R454B) para cargar el circuito de refrigerante. No lo mezcle con ningún otro refrigerante y no deje que quede aire en el circuito. Si el aire se mezcla con el refrigerante, puede provocar una presión alta anormal en el circuito de refrigerante y provocar una explosión y otros peligros. El uso de cualquier refrigerante que no esté especificado para el sistema provocará fallas mecánicas, mal funcionamiento del sistema o daños a la unidad. En el peor de los casos, esto podría representar un grave impedimento para garantizar la seguridad del producto.

Longitud y espesor del tubo

Longitud de la tubería	Espesor
1/4 pulg. [ø6.35 mm], 3/8 pulg. [ø9.52 mm], 1/2 pulg. [ø12.7 mm]	1/32 pulg. [0.8 mm]
ø5/8 pulg. [ø15.88 mm], 3/4 pulg. [ø19.05 mm]	5/128 pulg. [1.0 mm]

Nota:

- No utilice tubos más delgados que las especificadas anteriormente.
- Los espesores enumerados en la tabla anterior se basan en estándares japoneses. Utilice tuberías con una presión de trabajo máxima de 601 psig [4.15 MPa] o superior según las normas locales.
- Las etiquetas rojas en las válvulas y los enchufes de carga indican que se utiliza refrigerante inflamable. Si los quitó para realizar trabajos de tubería, asegúrese de volver a colocarlos en sus posiciones originales una vez finalizado el trabajo.



5-2. Seleccionar el tamaño del tubo

Preparación de los tubos

Especificaciones de tubos disponibles comercialmente

		pulg. [mm]
Diámetro exterior	Espesor del aislamiento	Material del aislamiento
1/4 [ø6.35]	5/16 [8]	Espuma plástica resistente al calor de 0.045 de gravedad específica.
3/8 [ø9.52]	5/16 [8]	
1/2 [ø12.7]	5/16 [8]	
5/8 [ø15.88]	5/16 [8]	
3/4 [ø19.05]	5/16 [8]	

Tabla de conversión

Nominal	Diámetro exterior
1/4 F	1/4 [ø6.35]
3/8 F	3/8 [ø9.52]
1/2 F	1/2 [ø12.7]
5/8 F	5/8 [ø15.88]
3/4 F	3/4 [ø19.05]

⚠ Precaución:
Asegúrese de utilizar el aislamiento adecuado para el espesor. Un espesor excesivo puede provocar una instalación incorrecta de la unidad interior y una falta de espesor, lo que puede provocar goteo de rocío.

⚠ Advertencia:
Al bombear el refrigerante, detenga el compresor antes de desconectar los tubos de refrigerante. El compresor puede explotar y causar lesiones si alguna sustancia extraña, como aire, ingresa al sistema.

Tamaño del tubo

Tamaño del tubo entre la unidad exterior y la primera junta/cabezal/caja de ramificación o entre la junta de ramificación y el cabezal/caja de ramificación

Modelo	Tubo de líquido	Tubo de gas
L36/48, HL36/42/48	3/8 [ø9.52]	5/8 [ø15.88]
L60/HL60		3/4 [ø19.05] (5/8 [ø15.88*])

* Solo para tuberías entre la junta de ramificación y cada caja de ramificación cuando hay 2 cajas de ramificación conectadas al L60 y la capacidad total de las unidades interiores es de 53 kBTU/h o menos.

Tamaño del tubo entre la unidad interior y la junta/cabezal/caja de ramificación


Serie de unidades interiores	Número de modelo	Tubo de líquido	Tubo de gas
City Multi	04, 05, 06, 08, 12, 15, 18	1/4 [ø6.35]	1/2 [ø12.7]
	24, 27, 30, 36, 48, 54	3/8 [ø9.52]	5/8 [ø15.88]
	72	3/8 [ø9.52]	3/4 [ø19.05]
Serie M o S	06, 09, 12	1/4 [ø6.35]	3/8 [ø9.52]
	15, 18	1/4 [ø6.35]	1/2 [ø12.7]
	24, 30, 36	3/8 [ø9.52]	5/8 [ø15.88]
Serie P	09	1/4 [ø6.35]	3/8 [ø9.52]
	12, 15, 18	1/4 [ø6.35]	1/2 [ø12.7]
	24, 30, 36	3/8 [ø9.52]	5/8 [ø15.88]

Nota:


- Cuando se cumplan los dos elementos siguientes, el tamaño del tubo de gas se incrementará en un tamaño.
- Todas las unidades interiores conectadas son del tipo bobina A (PAA).
- La longitud total de la tubería es de 32 pies [10 m] o menos.

Tamaño de válvula de caja de ramificación

Tubo	A la unidad interior					A la unidad exterior
	A	B	C	D	E	
Tubo de líquido	1/4 [ø6.35]	1/4 [ø6.35]	1/4 [ø6.35]	1/4 [ø6.35]	1/4 [ø6.35]	3/8 [ø9.52]
Tubo de gas	3/8 [ø9.52]	3/8 [ø9.52]	3/8 [ø9.52]	3/8 [ø9.52]	1/2 [ø12.7]	5/8 [ø15.88]



Junta de diferente diámetro (pieza opcional)



Nombre del modelo	Diámetro de los tubos conectados	Diámetro A	Diámetro B
PAC-SJ88RJ-E	3/8 [ø9.52] → 1/2 [ø12.7]	3/8 [ø9.52]	1/2 [ø12.7]
PAC-SK88RJ-E	1/2 [ø12.7] → 3/8 [ø9.52]	1/2 [ø12.7]	3/8 [ø9.52]
PAC-SK89RJ-E	1/2 [ø12.7] → 5/8 [ø15.88]	1/2 [ø12.7]	5/8 [ø15.88]
PAC-SJ87RJ-E	1/4 [ø6.35] → 3/8 [ø9.52]	1/4 [ø6.35]	3/8 [ø9.52]
PAC-SK90RJ-E	3/8 [ø9.52] → 5/8 [ø15.88]	3/8 [ø9.52]	5/8 [ø15.88]
PAC-SK87RJ-E	5/8 [ø15.88] → 3/4 [ø19.05]	5/8 [ø15.88]	3/4 [ø19.05]


Junta/Cabezal de ramificación

Tipo	Nombre del modelo	Método de conexión
Junta de 2 ramas	MSDD-50AR2-E*	abocardado
	MSDD-50BR-E*	soldadura fuerte
Junta de 2 ramas	CMY-Y62-G-E	-
Cabezal de 4 ramas	CMY-Y64-G-E	-
Cabezal de 8 ramas	CMY-Y68-G-E	-

* Para conocer el procedimiento de instalación, consulte los manuales de instalación de MSDD-50AR2-E y MSDD-50BR-E.

Accesorios de la unidad exterior

Se incluyen las piezas que se muestran a continuación (solo para PUMY-L36/48NKMU). Utilícelos para tuberías en el sitio.



- a. Silenciador.....×1
b. Tubo de la junta en L.....×1


5-3. Longitud del tubo y diferencia de altura

Nota:

- Para conocer el tamaño del tubo de las secciones indicadas con letras mayúsculas (A, B, C, ...) y minúsculas (a, b, c, ...) en las siguientes figuras, consulte "Tamaño del tubo" en "5-2 Seleccionar el tamaño del tubo".
- Si el tamaño del tubo de la unidad interior es diferente, utilice una junta de diferente diámetro. Conecte la junta directamente al lado de la caja de ramificación. Consulte "Junta/Cabezal de ramificación" en "5-2 Seleccionar el tamaño del tubo".
- Utilice un kit de tubería de rama opcional como junta/cabezal de ramificación. Consulte "Junta/Cabezal de ramificación" en "5-2 Seleccionar el tamaño del tubo".
- La gama de unidades interiores conectables depende del distrito/área/país.

Conexión sin caja de ramificación

■ Conexión con junta de ramificación




- i. Unidad exterior
ii. Primera junta de ramificación
iii. Unidad interior
L: Longitud máxima de los tubos
l: Longitud máxima de los tubos después de la primera junta de ramificación
H: Diferencia de altura entre la unidad exterior y la unidad interior
h: Diferencia de altura entre unidades interiores

		L36/48NKMU	HL36/42/48/60NKMU L60NKMU
Longitud permitida	Longitud total de la tubería (A+B+C+D+a+b+c+d+e)	≤ 787 pies [240 m]	≤ 492 pies [150 m]
	L (A+B+C+D+e)	≤ 262 pies [80 m]	≤ 262 pies [80 m]
	l (B+C+D+e)	≤ 98 pies [30 m]	
Diferencia de altura permitida	H	Cuando la unidad exterior está configurada más arriba que las unidades interiores ≤ 164 pies [50 m]	
		≤ 131 pies [40 m] (98 pies [30 m]*)	≤ 131 pies [40 m]
	h	≤ 49 pies [15 m]	

* Cuando PKFY-L04/06/08/12NLMU está incluido.

■ Conexión con un cabezal de ramificación




- i. Unidad exterior
ii. Primer cabezal de ramificación
iii. Unidad interior
iv. Tapa
L: Longitud máxima de los tubos
l: Longitud máxima de los tubos después del primer cabezal de ramificación
H: Diferencia de altura entre la unidad exterior y la unidad interior
h: Diferencia de altura entre unidades interiores

		L36/48NKMU	HL36/42/48/60NKMU L60NKMU
Longitud permitida	Longitud total de la tubería (A+a+b+c+d+e+f)	≤ 787 pies [240 m]	≤ 492 pies [150 m]
	L (A+f)	≤ 262 pies [80 m]	≤ 262 pies [80 m]
	l (f)	≤ 98 pies [30 m]	
Diferencia de altura permitida	H	Cuando la unidad exterior está configurada más arriba que las unidades interiores ≤ 164 pies [50 m]	
		≤ 131 pies [40 m] (98 pies [30 m]*)	≤ 131 pies [40 m]
	h	≤ 49 pies [15 m]	

* Cuando PKFY-L04/06/08/12NLMU está incluido.

■ Conexión tanto con un cabezal de ramificación como con juntas de ramificación



- i. Unidad exterior
- ii. Primera junta de ramificación
- iii. Junta de ramificación
- iv. Unidad interior
- v. Cabezal de ramificación
- vi. Tapas ciegas

L: Longitud máxima de los tubos
 l: Longitud máxima de los tubos después de la primera junta de ramificación
 H: Diferencia de altura entre la unidad exterior y la unidad interior
 h: Diferencia de altura entre unidades interiores

Longitud permitida	Longitud total de la tubería (A+B+C+a+b+c+d+e)		L36/48NKMU	HL36/42/48/60NKMU
	L (A+B+b)		≤ 787 pies [240 m]	≤ 492 pies [150 m]
	l (B+b)		≤ 262 pies [80 m]	≤ 262 pies [80 m]
Diferencia de altura permitida	H		≤ 164 pies [50 m]	
	h		≤ 131 pies [40 m] (98 pies [30 m]*)	≤ 131 pies [40 m]
	h		≤ 49 pies [15 m]	


* Cuando PKFY-L04/06/08/12NLMU está incluido.

Nota:

- Los tubos no se pueden ramificar después de la junta del cabezal.

Conexión con caja de ramificación

- Esta unidad tiene conexiones de abocardado en cada unidad interior y en los lados de la caja de ramificación y de la unidad exterior.
- Retire la tapa de la válvula de la unidad exterior y luego conecte el tubo.
- Se utilizan tubos de refrigerante para conectar las cajas de ramificación y la unidad exterior.



- i. Unidad exterior
- ii. Primera junta de ramificación
- iii. Caja de ramificación
- iv. Unidad interior

L: Longitud máxima de los tubos
 l: Longitud máxima de los tubos después de la caja de ramificación
 H1: Diferencia de altura entre la unidad exterior y la unidad interior
 H2: Diferencia de altura entre la unidad exterior y la caja de ramificación
 h1: Diferencia de altura entre la caja de ramificación y la unidad interior
 h2: Diferencia de altura entre cajas de ramificación
 h3: Diferencia de altura entre unidades interiores

Longitud permitida	Longitud total de la tubería (A+B+C+a+b+c+d+e+f+g+h)		L36/48/60, HL36/42/48/60
	L*1 (A+C+h)		≤ 492 pies [150 m]
	Longitud total de la tubería entre la unidad exterior y las cajas de ramificación (A+B+C)		≤ 262 pies [80 m]
	Longitud del tubo entre la primera junta de ramificación y la caja de ramificación más alejada (C)		≤ 180 pies [55 m]
	l (h)		≤ 98 pies [30 m]
Diferencia de altura permitida	Longitud total de la tubería entre las cajas de ramificación y las unidades interiores (a+b+c+d+e+f+g+h)		≤ 82 pies [25 m]
	H1		≤ 312 pies [95 m]
	H2		≤ 164 pies [50 m]
	h1		≤ 131 pies [40 m]
	h2		≤ 164 pies [50 m]
	h3		≤ 131 pies [40 m]
	h1+h2		≤ 49 pies [15 m]
Número de flexiones		A+B+a , A+B+b , A+B+c , A+B+d , A+B+e , A+C+f , A+C+g , A+C+h	≤ 49 pies [15 m]
			≤ 39 pies [12 m]

*1. La tabla de especificaciones de tuberías no proporciona una longitud mínima de tubería. Sin embargo, cuando una unidad interior está conectada con tuberías de menos de 16 pies [5 m], podría producir ruido intermitente durante el funcionamiento normal del sistema en entornos muy silenciosos. Tenga en cuenta esta importante información al instalar y ubicar una unidad interior en dichos entornos.


5-4. Procedimientos para instalar tuberías de refrigerante

⚠ Advertencia:

Al instalar la unidad, conecte firmemente los tubos de refrigerante antes de arrancar el compresor.

1. Retirar los paneles

Retire el tablero de servicio (3 tornillos), la cubierta de tubería frontal (2 tornillos) y la cubierta de tubería trasera (4 tornillos).



2. Tubos de conexión

Nota:


- Al flexionar los tubos, tenga cuidado de no romperlos. El radio de curvatura será de 4 a 6 pulg. (100 a 150 mm).
- Asegúrese de que los tubos no entren en contacto con el compresor. De lo contrario, podrían producirse ruidos o vibraciones anormales.
- Para PUMY-L36/48NKMU
 - Asegúrese de que las válvulas estén cerradas antes de conectar el silenciador y el tubo extendido.
 - Al extender el tubo hacia abajo, conecte el silenciador y el tubo extendido.
 - Al extender el tubo hacia adelante, hacia los lados o hacia atrás, conecte el silenciador, el tubo de la junta en L (haga que apunte en la dirección de extensión) y luego el tubo extendido.
- Para PUMY-HL36/42/48/60NKMU y PUMY-L60NKMU
 - Asegúrese de que las válvulas estén cerradas antes de conectar el tubo extendido.

⚠ Precaución:

Asegúrese de conectar el silenciador para PUMY-L36/48NKMU; de lo contrario, se pueden producir vibraciones o ruidos anormales.



- Comience siempre conectando los tubos desde la unidad interior.
 - Utilice las tuercas de abocardado que se muestran en la siguiente tabla.
 - Las tuercas de abocardado se deben apretar con una llave dinamométrica. Utilice 2 llaves para apretar las conexiones de las tuberías como se muestra en la siguiente figura.

Dimensión exterior del tubo de cobre	Dimensión exterior de la tuerca de abocardado	Par de apriete en pies·lb [N·m*]
1/4 [ø6.35]	17 (43/64)	10 - 13 [14 - 18]
1/4 [ø6.35]	22 (7/8)	25 - 30 [34 - 42]
3/8 [ø9.52]	22 (7/8)	25 - 30 [34 - 42]
3/8 [ø9.52]	26 (1-3/64)	35 - 44 [49 - 61]
1/2 [ø12.7]	26 (1-3/64)	35 - 44 [49 - 61]
1/2 [ø12.7]	29 (1-9/64)	49 - 59 [68 - 82]
5/8 [ø15.88]	29 (1-9/64)	49 - 59 [68 - 82]
5/8 [ø15.88]	36 (1-27/64)	71 - 87 [100 - 120]
3/4 [ø19.05]	36 (1-27/64)	71 - 87 [100 - 120]



- Abocarde los tubos de líquido y gas y aplique una fina capa de aceite de refrigeración (in situ). Asegúrese de aplicar aceite refrigerante a la superficie de abocardado y de asiento de la junta antes de apretar una tuerca de abocardado.

- Cuando utilice una herramienta de abocardado habitual, consulte las figuras y la tabla a continuación.
- Para garantizar la dimensión A, puede utilizar un calibre de ajuste de tamaño.



Dimensión exterior del tubo de cobre	Dimensión A	Dimensiones øB
1/4 [ø6.35]	Herramienta de abocardado para R32/R410A/R454B (Tipo de embrague)	5/16 - 3/8 [8.7 - 9.1]
3/8 [ø9.52]	Herramienta de abocardado para R22-R407C (Tipo de embrague)	1/2 - 33/64 [12.8 - 13.2]
1/2 [ø12.7]	0 - 1/64 [0 - 0.5]	41/64 - 21/32 [16.2 - 16.6]
5/8 [ø15.88]		49/64 - 25/32 [19.3 - 19.7]
3/4 [ø19.05]		15/16 - 61/64 [23.6 - 24.0]

- Para la conexión, primero alinee el centro y luego apriete las primeras 3 a 4 vueltas de la tuerca de abocardado con la mano.

3. Método de prueba de presión de nitrógeno para tubos de refrigerante

Después de conectar los tubos de refrigerante, verifique que no haya fugas de gas en los tubos conectados y en la unidad interior. Utilice un detector de fugas o agua con jabón.

- Conecte las herramientas de prueba.
 - Asegúrese de que ambas válvulas estén cerradas. Consulte la siguiente figura para ver las válvulas.
 - Agregue presión al circuito de refrigerante a través del puerto de servicio de la válvula de cierre de líquido y la válvula de gas.
- Agregue presión poco a poco. No agregue presión a la presión especificada al mismo tiempo.
 - Presurice a 73 psig [0.5 MPa, 5.1 kgf/cm²G], espere 5 minutos y asegúrese de que la presión no disminuya.
 - Presurice a 218 psig [1.5 MPa, 15.3 kgf/cm²G], espere 5 minutos y asegúrese de que la presión no disminuya.
 - Presurice a 601 psig [4.15 MPa, 42.3 kgf/cm²G] y mida la temperatura ambiente y la presión del refrigerante.
- Si la presión especificada se mantiene durante aproximadamente 1 día y no disminuye, los tubos han pasado la prueba y no hay fugas.
 - Si la temperatura circundante cambia por 1.8 °F [1 °C], la presión cambiará aproximadamente 1.5 psig [0.01 MPa, 0.1 kgf/cm²G]. Haga las correcciones necesarias.


- Si la presión disminuye en los pasos 2 o 3, hay una fuga de gas. Encuentre el punto por donde se escapa el gas.

Nota:


- Las juntas de refrigerante fabricadas en campo en interiores deberán ser sometidas a pruebas de estanqueidad. El método deberá tener una sensibilidad de 5 gramos por año de refrigerante o mejor bajo una presión de al menos 0.25 veces la PRESIÓN MÁXIMA ADMISIBLE. No se detectará ninguna fuga.

PUMY-L36/48NKMU

Válvula de cierre en el lado del líquido




Válvula de bola en el lado del gas




* Utilice 2 llaves para apretar las conexiones de las tuberías.

PUMY-L60NKMU, PUMY-HL36/42/48/60NKMU

Válvula de cierre en el lado del líquido



Válvula de bola en el lado del gas



* Utilice 2 llaves para apretar las conexiones de las tuberías.

4. Evacuación por vacío

- Evacúe el aire de la unidad interior y de la tubería de conexión.
Evacúe con la válvula de la unidad exterior cerrada y evacue tanto la tubería de conexión como la unidad interior desde el puerto de servicio provisto en la válvula de la unidad exterior usando una bomba de vacío. (Siempre evacúe desde el puerto de servicio tanto del tubo de líquido como del tubo de gas). Después de que el vacío alcance 0.0943 psig/5 Torr [650 Pa (abs)], continúe la evacuación durante al menos 1 hora o más. Luego, pare la bomba de vacío y déjela así durante 1 hora. Asegúrese de que el grado de vacío no haya aumentado. (Si el grado de aumento del vacío es mayor que 0.01886 psig/1.0 Torr [130 Pa], es posible que le haya entrado agua. Aplique presión al gas nitrógeno seco hasta 7.25 psig [0.05 MPa, 0.51 kgf/cm²G] y aspire nuevamente).
- Nota: Nunca realice una purga de aire usando refrigerante.
- Succione el circuito de refrigerante a través del puerto de servicio de las válvulas de cierre de líquido y gas. Y luego abra las válvulas de cierre por completo (tanto para las válvulas de cierre de líquido como de gas). La unidad exterior tiene válvulas de cierre, por lo que la línea de refrigerante de las unidades interior y exterior no se conectará hasta que el aire acondicionado funcione después de recibir energía.
- Si las válvulas de cierre se dejan cerradas y se hace funcionar la unidad, se dañarán el compresor y las válvulas de control.
- Utilice un detector de fugas o agua con jabón para comprobar si hay fugas de gas en las secciones de conexión del tubo de la unidad exterior.
- No utilice el refrigerante de la unidad para purgar el aire del circuito de refrigerante.
- Una vez finalizado el trabajo de la válvula, apriete las tapas de las válvulas al par correcto: 14 a 18 pies·lb [20 a 25 N·m] (200 a 250 kgf·cm). No reemplazar y apretar las tapas puede provocar una fuga de refrigerante. Además, no dañe el interior de las tapas de las válvulas, ya que actúan como sello para evitar fugas de refrigerante.


Nota: Triple evacuación

- Evacúe el sistema a 4,000 micrones desde ambas válvulas de servicio. Los manómetros del colector del sistema no se deben utilizar para medir el vacío. Se debe utilizar un calibre de micras en todo momento.
 - Rompa el vacío con nitrógeno (N₂) en la válvula de servicio de descarga a 0 psig [0 MPa, 0 kgf/cm²G].
- Evacúe el sistema a 1,500 micras desde la válvula de servicio de succión.
 - Rompa el vacío con nitrógeno (N₂) en la válvula de servicio de descarga a 0 psig [0 MPa, 0 kgf/cm²G].
- Evacúe el sistema a 500 micras. El sistema debe mantener el vacío a 500 micras por lo menos durante 1 hora.
- Realice una prueba de ascenso durante 30 minutos por lo menos.

5. Trabajos de aislamiento

⚠ Precaución:

Asegúrese de envolver aislamiento alrededor de la tubería. El contacto directo con la tubería desnuda puede provocar quemaduras o congelación.



- Realice suficientes trabajos de aislamiento y anticorrosión para evitar que gotee agua de la tubería de refrigerante. (tubo de líquido/tubo de gas)
- Aumente el aislamiento dependiendo del entorno donde se instale la tubería de refrigerante. De lo contrario, podría producirse condensación en la superficie del material aislante. (Temperatura resistente al calor del material aislante: 248 °F [120 °C]; espesor: 5/8 pulg. [15 mm] o más) Tenga en cuenta que cuando la tubería de refrigerante se utiliza en lugares sujetos a altas temperaturas y humedad, como en el ático, es posible que sea necesario agregar más aislamiento.
- Para aislar la tubería de refrigerante, aplique espuma de polietileno resistente al calor entre la unidad interior y el material aislante, así como a la red entre el material aislante, llenando todos los espacios. (La condensación que se forma en las tuberías podría generar condensación en la habitación o quemaduras al entrar en contacto con las tuberías).
- Las partes interiores del tubo de drenaje deben envolverse con materiales aislantes de espuma de polietileno (gravedad específica de 0.03, espesor de 3/8 pulg. [9 mm] o mayor).
- Utilice sellador para los extremos del aislamiento térmico alrededor de las secciones de conexión del tubo para evitar que entre agua en el aislamiento térmico.

Los tubos de refrigerante están envueltos protectoramente

- Los tubos se pueden envolver protectoramente hasta un diámetro de 3-9/16" [ø90 mm] antes o después de conectarlos. Corte el orificio ciego en la cubierta de tubo siguiendo la ranura y envuelva los tubos.

Espacio de entrada del tubo

- Utilice masilla o sellador para sellar la entrada del tubo alrededor de los tubos para que no queden espacios. (Si los espacios no se cierran, es posible que se emita ruido o que entre agua y polvo en la unidad, lo que causará daños).

5-5. Métodos de apertura de válvulas

El método de apertura de la válvula varía dependiendo del modelo de unidad exterior. Utilice el método adecuado para abrir las válvulas.


■ Lado del gas

- Retire la tapa, jale la manija hacia usted y gire la válvula 1/4 de vuelta en sentido antihorario para abrirla.
- Asegúrese de que la válvula de cierre esté completamente abierta, empuje la manija y gire la tapa a su posición original.




■ Lado del líquido

- Retire la tapa y gire la varilla de la válvula en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta el tope con una llave hexagonal de 3/16" [4 mm]. Deje de girar cuando llegue al tope.
- Asegúrese de que la válvula de cierre esté completamente abierta y gire la tapa hacia su posición original.



■ Precauciones al utilizar la válvula de carga

No apriete demasiado el puerto de servicio durante la instalación, de lo contrario el núcleo de la válvula podría deformarse y aflojarse, causando una fuga de gas. Después de posicionar la sección B en la dirección deseada, gire solo la sección A y apriétela. No apriete más las secciones A y B juntas después de apretar la sección A.



Nota:

- La figura de la izquierda es solo un ejemplo. La forma de la válvula de cierre, la posición del puerto de servicio, etc., pueden variar según el modelo.

- ⚠ Advertencia:**
- Al abrir o cerrar la válvula por debajo de temperaturas bajo cero, el refrigerante podría salir disparado del espacio entre el vástago de la válvula y el cuerpo de la válvula y causar lesiones.
 - Al instalar la unidad, conecte firmemente los tubos de refrigerante antes de arrancar el compresor.

5-6. Carga de refrigerante adicional

Carga de refrigerante adicional

El refrigerante para las unidades interiores y las tuberías extendidas no va incluido en la unidad exterior cuando esta sale de fábrica. Por lo tanto, cargue cada sistema de tuberías de refrigerante con refrigerante adicional en el lugar de instalación. Además, para realizar el servicio, ingrese el tamaño y la longitud de cada tubo de líquido y las cantidades de carga de refrigerante adicional en los espacios provistos en la placa "Cantidad de refrigerante" en la unidad exterior.

- Nota:**
- Cuando la unidad esté parada, cárguela con refrigerante adicional a través de la válvula de cierre de líquido después de que se hayan aspirado las extensiones del tubo y las unidades interiores.
 - Cuando la unidad esté funcionando, agregue refrigerante a la válvula de retención de gas usando un cargador de seguridad. No agregue refrigerante líquido directamente a la válvula de retención.

Cálculo de carga de refrigerante adicional

■ Cálculo de fórmulas y valores de referencia

Carga de refrigerante adicional =	Cantidad para el tamaño del tubo de líquido de ø6.35	+	Cantidad para el tamaño del tubo de líquido de ø9.52	+	Capacidad total de unidades interiores conectadas	Cantidad para las unidades interiores
	(pies) × 0.22 (oz/pies) (m) × 20.0 (g/m)		(pies) × 0.58 (oz/pies) (m) × 54.0 (g/m)		27 o menos	L36/48/60NKMU HL36/42/48/60NKMU 8 lb 14 oz [4.0 kg]
					28 a 54	11 lb 1 oz [5.0 kg]
					55 o más	11 lb 8 oz [5.2 kg]

■ Cantidad de refrigerante incluida cuando se envía desde la fábrica

- PUMY-L36/48NKMU: 2 lb 11 oz [1.2 kg]
- PUMY-HL36/42/48/60NKMU, PUMY-L60NKMU: 6 lb 10 oz [3.0 kg]

■ Ejemplo de cálculo

Condición

Unidad exterior: PUMY-L48NKMU	A: ø9.52 98 pies [30 m]
Unidad interior 1: Modelo 24	a: ø9.52 49 pies [15 m]
Unidad interior 2: Modelo 15	b: ø6.35 32 pies [10 m]
Unidad interior 3: Modelo 08	c: ø6.35 32 pies [10 m]
Unidad interior 4: Modelo 08	d: ø6.35 66 pies [20 m]

Cálculo

- La longitud total de cada línea de líquido: $\text{ø9.52: } A + a = 30 + 15 = 148 \text{ pies [45 m]}$
 $\text{ø6.35: } b + c + d = 10 + 10 + 20 = 131 \text{ pies [40 m]}$
- La capacidad total de las unidades interiores conectadas: $24 + 15 + 08 + 08 = 55$
- Carga de refrigerante adicional: $131 \text{ pies} \times 0.22 \text{ oz/pies} + 148 \text{ pies} \times 0.58 \text{ oz/pies} + 11 \text{ lb } 8 \text{ oz} = 18 \text{ lb } 11 \text{ oz}$
 $[40 \text{ m} \times 20.0 \text{ g/m} / 1000 + 45 \text{ m} \times 54.0 \text{ g/m} / 1000 + 5.2 \text{ kg} = 8.5 \text{ kg}] \text{ (redondeado)}$

Explicación

- Calcule la carga de refrigerante adicional utilizando el tamaño del tubo de líquido y la longitud del tubo extendido y la capacidad total de las unidades interiores conectadas.
- Calcule la carga de refrigerante adicional utilizando el procedimiento que se muestra arriba y cárguela con el refrigerante adicional.
- Redondee hacia arriba el primer decimal del valor calculado. (Por ejemplo, si el valor calculado es 6.01 kg, la cantidad de carga de refrigerante adicional es 6.1 kg).
- La cantidad de refrigerante adicional, que se calcula a partir de la capacidad total de las unidades interiores y la combinación de tuberías extendidas, no debe exceder la siguiente cantidad:
PUMY-L36/48NKMU: 29 lb 1 oz [13.2 kg]
PUMY-HL36/42/48/60NKMU, PUMY-L60NKMU: 25 lb 2 oz [11.4 kg]

Nota:

- Después de cargar el refrigerante, complete las columnas "DATE OF FIRST CHARGE" (FECHA DE LA PRIMERA CARGA), "ADDITIONAL CHARGE" (CARGA ADICIONAL) y "TOTAL CHARGE" (CARGA TOTAL) en la placa de identificación.

6. Instalación de tubería de drenaje

Conexión de tubería de drenaje para unidades exteriores

Cuando sea necesaria la tubería de drenaje, utilice la siguiente toma de drenaje o la bandeja de drenaje (parte opcional). Sin embargo, no se pueden utilizar para PUMY-HL36/42/48/60NKMU (modelo Hyper Heating).


- Toma de drenaje: PAC-SG61DS-E
- Bandeja de drenaje: PAC-SH97DP-E

7. Instalación eléctrica

7-1. Precaución

- Siga los decretos de las organizaciones gubernamentales que rigen sobre estándares técnicos relacionados con equipos eléctricos, regulaciones de cableado y orientación de cada compañía de energía eléctrica.
- Utilice cables de distribución autoextinguibles para el cableado de alimentación.
- El cableado de control (en lo sucesivo denominado líneas de transmisión) debe estar separado del cableado de suministro de energía por 2 pulg. [5 cm] o más para que no se vea influenciado por el ruido eléctrico del cableado de suministro de energía. (No inserte las líneas de transmisión y el cableado de suministro de energía en el mismo conducto).
- Asegúrese de realizar trabajos de conexión a tierra designados para la unidad exterior.
- Deje algo de margen para el cableado de la caja de la pieza eléctrica de las unidades interior y exterior, ya que a veces la caja se retira durante los trabajos de mantenimiento.
- Nunca conecte la fuente de alimentación principal al bloque de terminales de la línea de transmisión. Si está conectado, las piezas eléctricas se quemarán.
- Utilice cable blindado de 2 núcleos para las líneas de transmisión. Si las líneas de transmisión de diferentes sistemas están conectadas con el mismo cable de múltiples núcleos, la transmisión y recepción deficientes resultantes provocarán operaciones erróneas.
- Solo se conectará la línea de transmisión especificada al bloque de terminales para la transmisión de la unidad exterior. Una conexión errónea no permite que el sistema funcione.
 - Conecte la línea de transmisión conectada con la unidad interior a TB3. (TB3 es un bloque de terminales para la línea de transmisión).
 - Conecte otros a TB7. (TB7 es un bloque de terminales para control centralizado).
- Si se conecta con el controlador de clase superior o se realiza un funcionamiento en grupo en diferentes sistemas de refrigerante, se requiere la línea de transmisión entre las unidades exteriores. Conecte la línea de transmisión entre los bloques de terminales para control centralizado (línea de 2 hilos sin polaridad). Cuando realice un funcionamiento en grupo en diferentes sistemas de refrigerante sin conectarse al controlador de clase superior, reemplace la inserción del conector de cortocircuito de una unidad exterior de CN41 a CN40.
- Antes de encender la unidad exterior, asegúrese de encender las unidades interiores y las cajas de ramificación.

7-2. Caja de control y posiciones de conexión del cableado



- Atornille la caja eléctrica para conexión a tierra (TB3)
- Atornille la caja eléctrica (TB1B)
- Atornille la caja eléctrica para conexión a tierra (TB7)

- Conecte el cableado entre la unidad exterior y la unidad interior/caja de ramificación a TB3 en la unidad exterior. Conecte el cableado entre la unidad exterior y el sistema de control centralizado a TB7 en la unidad exterior. Cuando utilice cables blindados, conecte la tierra del cable blindado a la terminal blindado S en TB3 o TB7. Si la conexión del conector de cortocircuito se ha cambiado de CN41 a CN40, conecte la terminal blindada S en TB7 al tornillo "c" usando el cable conductor incluido. Tenga en cuenta que la terminal blindada S en TB3 está conectado al tornillo "a" cuando la unidad sale de fábrica.
- Se proporcionan cajas de conducciones. Retire las piezas troqueladas de la cubierta de la tubería, pase el cableado de la fuente de alimentación y las líneas de transmisión a través de los orificios troquelados apropiados y conecte los cables al bloque de terminales.
- TB1B sirve para suministrar energía a la caja de ramificación (208/230 V, máx. 6 A).
- Fije el cableado de la fuente de alimentación al bloque de terminales utilizando un casquillo amortiguador para la fuerza de tracción (conexión PG o similar).

⚠ Precaución:

Nunca conecte la línea de transmisión de la caja de ramificación o la línea de transmisión del sistema de control central a TB1B. Si las líneas de transmisión están conectadas, la unidad interior, la caja de ramificación o el controlador del sistema podrían dañarse.

7-3. Cableado de la transmisión

Tipos de cables de la transmisión

Líneas de transmisión para:	Tipos:	Diámetro:	Observaciones:
Unidad exterior a unidad interior/caja de ramificación	Cable blindado de 2 hilos CVVS, CPEVS o MVVS	Más que 1.25 mm² [AWG 16]	Longitud máxima del cableado: Dentro de 656 pies [200 m]
Control remoto MA	Cable enfundado de 2 hilos (sin blindaje) CVV	0.3 a 1.25 mm² [AWG 22 a AWG 16] (0.75 a 1.25 mm² [AWG 18 a AWG 16]) Conectado con un simple control remoto	Longitud máxima del cableado: Dentro de 656 pies [200 m]

Unidad, símbolo y número conectable

Unidad		Símbolo	Número de unidades conectables	
Unidad exterior		OC	—	
Unidad interior	Serie City Multi	M-IC	PUMY-L/HL36	Consulte 3-3. Restricciones en la instalación de la unidad interior.
			PUMY-HL42	
			PUMY-L/HL48	
			PUMY-L/HL60	
	Serie M, S, P (Control A)	A-IC	PUMY-L/HL36	
			PUMY-HL42	
			PUMY-L/HL48	
			PUMY-L/HL60	
Caja de ramificación		BC	0 a 2 por unidad exterior *1	
Control remoto	MA	MA-RC	Máximo 2 por grupo	
	Inalámbrico	WL-RC	—	

*1. La cantidad de unidades conectables puede estar limitada dependiendo de algunas condiciones, como la capacidad de la unidad interior o el consumo de energía equivalente de cada unidad.

Nota:

- Consulte a continuación los símbolos no indicados en la tabla anterior:
TB: Bloque de terminales
L, l: Longitud de la línea de transmisión
El número entre paréntesis es una dirección.
- Consulte también el manual de instalación de las piezas opcionales para conocer las restricciones de las unidades interiores conectables.

1. Sistema de funcionamiento con MA-RC

Métodos de cableado para los ejemplos de funcionamiento que se muestran a continuación

- Utilice cableado de alimentación para conectar las terminales M1 y M2 en TB3 de OC a las terminales M1 y M2 en TB5 de cada M-IC. Utilice cables de 2 núcleos no polarizados.
- Conecte las terminales 1 y 2 en TB15 de cada M-IC con el bloque de terminales de MA-RC.
- Para funcionamiento en grupo, conecte las terminales 1 y 2 en TB15 de cada M-IC. Utilice un cable de 2 núcleos no polarizado.
- Para funcionamiento en grupo, configure el M-IC con mayor funcionalidad en el grupo como el M-IC principal. Solo necesita configurar la dirección del M-IC principal. Establezca la dirección más pequeña para el M-IC principal.
- Es posible combinar los 3 ejemplos de operación que se muestran a continuación.

Longitud permitida


Sección	Longitud	Diámetro
Longitud máxima entre M-IC y OC (L1+L2)	≤ 656 pies [200 m]	AWG 16 [1.25 mm²] o más
Longitud entre M-IC y MA-RC (l1, l2, l3+l4, l5, l6+l7)	≤ 656 pies [200 m]	AWG 22 a AWG 16 [0.3 a 1.25 mm²]

Nota:

- Si la longitud es 32 pies [10 m] o mayor, utilice un cable blindado AWG 16 [1.25 mm²]. En este caso, la longitud del cable deberá satisfacer la siguiente desigualdad.
"Longitud máxima entre M-IC y OC" + "Longitud entre M-IC y MA-RC" ≤ 656 pies [200 m]


Funcionamiento estándar (1 MA-RC por cada M-IC)

Buena




■ Funcionamiento en grupo (Varios M-IC funcionan juntos mediante 1 MA-RC).

Buena



Mala



El segundo MA-RC no se puede conectar con TB15 del mismo M-IC al que está conectado el primer MA-RC.

2. Sistema de funcionamiento en grupo con 2 o más OC y un MA-RC

Métodos de cableado para el ejemplo de funcionamiento que se muestra a continuación

- Utilice siempre cables blindados al realizar conexiones entre cableado OC y M-IC, OC y OC, o M-IC y M-IC.
- Utilice cableado de alimentación para conectar las terminales M1, M2 y S en TB3 de OC a las terminales M1, M2 y S en TB5 de M-IC.
- Conecte las terminales 1 y 2 en TB15 de M-IC al bloque de terminales en MA-RC. Utilice cables de 2 núcleos no polarizados.
- Conecte las terminales M1, M2 y S en TB7 de cada OC.
- No cambie el conector de puente CN41 en la placa de circuito del controlador múltiple exterior.
- No es necesaria la conexión a tierra con la terminal S del TB7. Conecte la terminal S de la unidad de fuente de alimentación a tierra.
- Se requieren configuraciones de dirección (en la PCB de la unidad exterior).


Longitud permitida

Sección	Longitud	Diámetro
Longitud máxima de línea a través de OC ($L1+L2+L3+L4$, $L1+L2+L5+L6$)	≤ 1640 pies [500 m]	AWG 16 [1.25 mm ²] o más
Longitud máxima entre M-IC y OC ($L1$, $L3+L4$, $L2+L5$, $L6$)	≤ 656 pies [200 m]	AWG 16 [1.25 mm ²] o más


Configuración de dirección en PCB

Unidad	Rango	Observaciones
M-IC principal	001 a 050	Utilice la dirección más pequeña en los M-IC del mismo grupo.
Sub M-IC	001 a 050	La dirección debe estar en secuencia con la dirección M-IC principal.
OC	051 a 100	Agregue 50 a la dirección M-IC más pequeña. La dirección se establecerá automáticamente en "100" si se ingresa "01-50".
MA-RC	-	La configuración de la dirección no es necesaria.

Buena



Mala



Nunca conecte TB5 de M-IC que hayan sido conectados a diferentes OC.

3. Sistema de funcionamiento con BC y A-IC

Métodos de cableado para el ejemplo de funcionamiento que se muestra a continuación

- Utilice siempre cable blindado al realizar conexiones entre cableado OC y BC o OC y OC.
- Utilice cableado de alimentación para conectar las terminales M1, M2 y S en TB3 de OC a las terminales M1, M2 y S en TB5 de BC.
- Conecte las terminales 1 y 2 en TB5/TB15 de A-IC al bloque de terminales en MA-RC. Utilice cables de 2 núcleos no polarizados.
- Conecte las terminales M1, M2 y S en TB7 de cada OC.
- No cambie el conector de puente CN41 en la placa de circuito del controlador múltiple exterior.
- No es necesaria la conexión a tierra con la terminal S del TB7. Conecte la terminal S de la unidad de fuente de alimentación a tierra.
- Se requieren configuraciones de dirección (en la PCB de la unidad exterior).


Longitud permitida

Sección	Longitud	Diámetro
Longitud máxima de línea a través de OC ($L1+L2+L3+L4+L5$)	≤ 1640 pies [500 m]	AWG 16 [1.25 mm ²] o más
Longitud máxima entre BC y OC ($L1+L2$, $L3+L4$, $L5$)	≤ 656 pies [200 m]	AWG 16 [1.25 mm ²] o más
Longitud máxima entre BC y A-IC ($L6$)	≤ 82 pies [25 m]	AWG 16 [1.25 mm ²]
Longitud entre el A-IC y el control remoto ($\ell 1$)	≤ 656 pies [200 m]	AWG 22 a AWG 16 [0.3 a 1.25 mm ²]*


Configuración de dirección en PCB

Unidad	Rango	Observaciones
BC	001 a 050	Decida la dirección BC para que la dirección del puerto no supere 50.
A-IC (Puertos en BC)	001 a 050	Establezca direcciones para los puertos en BC donde está conectado un A-IC. La dirección del primer puerto es la misma que la del BC y las direcciones de los demás puertos se establecen en secuencia. Por ejemplo, cuando se conectan 5 A-IC y la dirección BC (la primera dirección de puerto) se establece en 01, las otras direcciones de puerto son 02, 03, 04 y 05.
OC	051 a 100	Agregue 50 a la dirección BC. La dirección se establecerá automáticamente en "100" si se ingresa "01-50".
MA-RC	-	La configuración de la dirección no es necesaria.

Buena



Mala




Nota:

- No se pueden conectar diferentes sistemas de refrigerante entre sí.

7-4. Cableado de la fuente de alimentación principal y capacidad del equipo


Dibujo esquemático del cableado

Sin caja de ramificación




Con una caja de ramificación

Cuando se suministra la energía desde una unidad exterior



Cuando se suministra la alimentación por separado



- a. Interruptor (interruptor de circuito de falla a tierra)
- b. Unidad exterior
- c. Caja de ramificación
- d. Unidad interior de Control A (unidad interior series M, S, P)
- e. Unidad interior de la serie City Multi
- f. Caja de acceso

Nota:

- Se requiere una fuente de alimentación independiente para la unidad interior City Multi, ya que no puede recibir alimentación de una unidad exterior.

Espesor de los cable de alimentación

Cuando se suministra la alimentación por separado

Modelo		Fuente de alimentación	Espesor mínimo del cable (mm² [AWG])		Tamaño del conducto	Disyuntor para cableado*1
			Cable principal *2	Tierra		
Unidad exterior	L36/48NKMU	208/230 V CA, 60 Hz	5.3 [AWG 10]	5.3 [AWG 10]	1*3	30 A
	HL36/42/48NKMU		8.4 [AWG 8]	8.4 [AWG 8]	1*3	40 A
	L60NKMU		8.4 [AWG 8]	8.4 [AWG 8]	1*3	40 A
	HL60NKMU		13.3 [AWG 6]	13.3 [AWG 6]	1	45 A
Caja de ramificación			Consulte el manual de instalación de la caja de ramificación.			

Modelo		Interruptor de circuito de falla a tierra (si es necesario)	Ampacidad mínima del circuito	Clasificación máxima del dispositivo protector de sobrecorriente
Unidad exterior	L36/48NKMU	30 A 30 mA 0.1 s o menos	36 A	64 A
	HL36/42/48NKMU	40 A 30 mA 0.1 s o menos	45 A	80 A
	L60NKMU	40 A 30 mA 0.1 s o menos	45 A	80 A
	HL60NKMU	45 A 30 mA 0.1 s o menos	45 A	80 A
Caja de ramificación		Consulte el manual de instalación de la caja de ramificación.		

Cuando la alimentación viene de la unidad exterior

Modelo		Fuente de alimentación	Espesor mínimo del cable (mm² [AWG])		Tamaño del conducto	Disyuntor para cableado*1
			Cable principal *2	Tierra		
Unidad exterior	L36/48NKMU	208/230 V CA, 60 Hz	8.4 [AWG 8]	8.4 [AWG 8]	1*3	40 A
	HL36/42/48NKMU		13.3 [AWG 6]	13.3 [AWG 6]	1	45 A
	L60NKMU		13.3 [AWG 6]	13.3 [AWG 6]	1	50 A
	HL60NKMU		13.3 [AWG 6]	13.3 [AWG 6]	1	55 A
Caja de ramificación			Consulte el manual de instalación de la caja de ramificación.			

Modelo		Interruptor de circuito de falla a tierra (si es necesario)	Ampacidad mínima del circuito	Clasificación máxima del dispositivo protector de sobrecorriente
Unidad exterior	L36/48NKMU	40 A 30 mA 0.1 s o menos	42 A	70 A
	HL36/42/48NKMU	45 A 30 mA 0.1 s o menos	51 A	86 A
	L60NKMU	50 A 30 mA 0.1 s o menos	55 A	90 A
	HL60NKMU	55 A 30 mA 0.1 s o menos	55 A	90 A
Caja de ramificación		Consulte el manual de instalación de la caja de ramificación.		

*1. Siga los códigos federales, estatales o locales aplicables para evitar posibles fugas o descargas eléctricas. O instale un interruptor de circuito de falla a tierra para evitar fugas y descargas eléctricas.

*2. Utilice cables de alimentación de cobre. Utilice cables eléctricos con una tensión nominal superior a 300 V.

*3. Aunque el tamaño del conducto es mayor que el tamaño especificado para el espesor del cable según los estándares UL, utilice un tamaño de conducto de 1 pulg.

Nota:

- Si se utiliza un interruptor de circuito de falla a tierra, debe ser compatible con armónicos más altos ya que esta unidad está equipada con un inversor. El uso de un disyuntor inadecuado puede causar el funcionamiento incorrecto del inversor.

Corriente de funcionamiento total de la unidad interior	Espesor mínimo del cable (mm²/AWG)			Interruptor de circuito de falla a tierra (opcional)*1	Interruptor local (A)		Disyuntor para cableado (NFB)
	Cable principal	Rama	Tierra		Capacidad	Fusible	
F*2 = 15 A o menos	2.1/14	2.1/14	2.1/14	Sensibilidad de corriente de 15 A *3	15	15	15
F*2 = 20 A o menos	3.3/12	3.3/12	3.3/12	Sensibilidad de corriente de 20 A *3	20	20	20
F*2 = 30 A o menos	5.3/10	5.3/10	5.3/10	Sensibilidad de corriente de 30 A *3	30	30	30

*1. El interruptor de circuito de falla a tierra debe soportar el circuito inversor.

El interruptor de circuito de falla a tierra debe combinar el uso de un interruptor local o un disyuntor.

*2. Tome el valor mayor de F1 o F2 como valor para F.

F1 = Corriente máxima operativa total de las unidades interiores × 1.2

F2 = {V1 × (Cantidad de tipo 1)/C} + {V1 × (Cantidad de tipo 2)/C} + {V1 × (Cantidad de tipo 3)/C} + {V1 × (Cantidad de tipo 4)/C} + ... + {V1 × (Cantidad de tipo 13)/C}

Consulte la siguiente tabla para conocer los valores de V1 y V2.

Ejemplos de cálculo de "F2"

• Condición: PEFY-NMSU × 4 + PEFY-NMAU × 1, C = 8 (Consulte el cuadro de muestra a continuación.)

• Cálculo: F2= 18.6 × 4/8 + 30.5 × 1/8

= 13.11

= disyuntor 16 A (Corriente de disparo = 8 × 16 A a 0.01 s)

*3. La sensibilidad actual se calcula utilizando la siguiente fórmula.


G1 = V2 × (Cantidad de tipo 1) + V2 × (Cantidad de tipo 2) + V2 × (Cantidad de tipo 3) + ... + V2 × (Cantidad de tipo 13) + V3 × (Longitud de cable [km])

G1	Sensibilidad actual
30 o menos	30 mA 0.1 s o menos
100 o menos	100 mA 0.1 s o menos
Espesor del cable (mm²/AWG)	V3
2.1/14	48
3.3/12	56
5.3/10	66

Valores de V1 y V2

Unidad interior		V1	V2
Tipo 1	PEAD-AA·NL	30.5	2.4
Tipo 2	SVZ-AP·NL, PAA-AA/BA/CA·NL	26.9	2.4
Tipo 3	SEZ-AD·NL	18.6	3.4
Tipo 4	PLA-AE·NL, SLZ-AF·NL	17.1	2.4
Tipo 5	MLZ-KX·NL	10.8	2.4
Tipo 6	MSZ-FX·NL, MSZ-GX·NL, MFZ-KX·NL	7.4	2.4
Tipo 7	Caja de ramificación	5.1	3.0
Tipo 8	PVFY-L·NAMU	38.0	1.6
Tipo 9	PEFY-L·NMAU	30.5	2.3
Tipo 10	PCFY-L·NKMU	19.8	2.4
Tipo 11	PEFY-L·NMSU	18.6	2.4
Tipo 12	PLFY-EL·NEMU, PLFY-L·NFMU	17.1	2.4
Tipo 13	PKFY-L·NKMU, PKFY-L·NLMU	9.9	2.4

Ejemplo de cuadro de características operativas




C: Factor de la corriente nominal (valor mínimo) en el tiempo de funcionamiento de 0.01 s
Verifique las características de funcionamiento de su disyuntor, ya que "C" difiere según el disyuntor.

Nota:

- Utilice una fuente de alimentación independiente para las unidades exterior y interior.
- Tenga en cuenta las condiciones ambientales (temperatura ambiente, luz solar directa, agua de lluvia, etc.) a la hora de realizar el cableado y las conexiones.
- El tamaño del cable es el valor mínimo para cableado de conductos metálicos. El tamaño del cable de alimentación debe ser 1 rango más grueso considerando las caídas de voltaje. Asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimentación no caiga más del 10 %.
- Los requisitos específicos del cableado deben cumplir con las normas de cableado de la región.
- Los cables de alimentación de partes de aparatos para uso en exteriores no deberán ser más livianos que los cables flexibles revestidos de policloropreno (diseño 60245 IEC57). Por ejemplo, utilice cableado tal como YZW.
- Instale una tierra más larga que otros cables.
- Nunca empalme el cable de alimentación o el cable de conexión de la caja de ramificación interior-exterior, de lo contrario podría producirse humo, incendio o fallo de comunicación.
- Asegúrese de conectar los cables de conexión de la caja de ramificación exterior/interior directamente a las unidades (sin conexiones intermedias). Las conexiones intermedias pueden provocar errores de comunicación si entra agua en los cables y provoca un aislamiento insuficiente a tierra o un mal contacto eléctrico en el punto de conexión intermedia. Si es necesaria una conexión intermedia, asegúrese de tomar medidas para evitar que entre agua en los cables.

⚠ Advertencia:


- Asegúrese de utilizar cables específicos para realizar la conexión de modo que no se ejerza ninguna fuerza externa en las conexiones de las terminales. Si las conexiones no están fijadas firmemente esto podría causar calentamiento o incendio.
- Asegúrese de utilizar el tipo adecuado de interruptor de protección contra sobrecorriente. Tenga en cuenta que la sobrecorriente generada puede incluir cierta cantidad de corriente continua.
- Asegúrese de fijar firmemente las cubiertas/panel del bloque de terminales de la unidad exterior. Si no se fija correctamente, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica debido al polvo o al agua, etc.
- Apague la fuente de alimentación principal cuando realice el mantenimiento. Y no toque las terminales B1, B2 cuando la alimentación esté energizada. Si se debe usar el aislador entre la unidad exterior y la caja de ramificación/unidad interior y la caja de ramificación, utilice el aislador de tipo de 3 polos o de 2 polos. (Consulte la siguiente figura).
- Encienda la alimentación principal cuando la temperatura ambiente sea de -13 °F [-25 °C] o superior.
- A -13 °F [-25 °C], la unidad requerirá al menos 4 horas de espera antes de funcionar debido a las piezas eléctricas calientes.



⚠ Precaución:

- Tenga cuidado de no cablear incorrectamente.
- Apriete firmemente los tornillos de las terminales para evitar que se aflojen.
- Después de apretarlos, jale los cables ligeramente para confirmar que no se muevan.

- Si el cable de conexión está conectado incorrectamente al bloque de terminales, la unidad no funcionará normalmente.
- Algunos sitios de instalación pueden requerir la instalación de un interruptor de circuito de falla a tierra. Si no se instala un interruptor de circuito de falla a tierra esto podría causar una descarga eléctrica.
- No utilice nada más que un disyuntor y un fusible con la capacidad correcta. El uso de fusibles y cable o cables de cobre con una capacidad demasiado grande puede provocar un mal funcionamiento de la unidad o un incendio.
- Dirija correctamente el cableado para que no entre en contacto con el borde de la chapa o la punta de algún tornillo.
- Consulte la siguiente figura para obtener detalles de conexión.



- Después de usar el aislador, asegúrese de apagar y encender la fuente de alimentación principal para restablecer el sistema. De lo contrario, es posible que la unidad exterior no pueda detectar las cajas de ramificación o las unidades interiores.

7-5. Configuración de dirección

Interruptores para la configuración de direcciones

■ Unidad exterior

- Interruptor giratorio



SWU2

(Dígito de decenas)



SWU1

(Dígito de unidades)

- Rango: 51-100
- Observaciones: Agregue 50 a la dirección de la unidad interior o caja de ramificación más pequeña.

■ Caja de ramificación

- Interruptor giratorio



SW12

(Dígito de decenas)



SW11

(Dígito de unidades)

- Rango: 01-50
- Observaciones: Primero decida la dirección de la caja de ramificación. (Dirección de la caja de ramificación = dirección del puerto A) Las otras direcciones de puerto se configuran secuencialmente.
Por ejemplo, cuando se conectan 5 unidades interiores y la dirección de la caja de ramificación (dirección del puerto A) está configurada en 01, las otras direcciones de los puertos son 02, 03, 04 y 05. La dirección de la caja de ramificación 47 no está permitida porque la dirección del puerto E excede 50 en este caso. (A: 47, B: 48, C: 49, D: 50, E: 51).

Ejemplo cuando una unidad interior está conectada a cada puerto							Observaciones
Puerto	A	B	C	D	E	-	-
SW1	1 ON	2 ON	3 ON	4 ON	5 ON	6 -	Configure SW1 en ON cuando una unidad interior esté conectada y en OFF cuando una unidad interior no esté conectada. SW1-6 no está en uso.
Dirección	01	02	03	04	05	-	SW11, 12 Numero secuencial

■ Unidad interior serie M, S, P

No se requieren configuraciones de dirección para las unidades interiores de las series M, S, P.

■ Unidad interior de la serie City Multi

- Interruptor giratorio



SW12

(Dígito de decenas)



SW11

(Dígito de unidades)


- Rango: 01-50

Ejemplos

Vea a continuación los símbolos.


- OC: Unidad exterior
- BC: Caja de ramificación
- A-IC: Unidad interior de control A (unidad interior series M, S, P)
- El número entre paréntesis es una dirección.

Ej. 1: OC + BC1 (5 A-IC están conectados a A, B, C, D, E) + BC2 (3 A-IC están conectados a A, B, C)



- *1. Dirección OC
Dirección de inicio de BC1 + 50 = 01 + 50 = 51
- *2. Dirección BC1
Dirección del puerto A = Dirección de inicio = 01
Dirección del puerto B = Dirección de inicio + 1 = 02
Dirección del puerto C = Dirección de inicio + 2 = 03
Dirección del puerto D = Dirección de inicio + 3 = 04
Dirección del puerto E = Dirección de inicio + 4 = 05
- *3. Dirección BC2
Dirección de inicio de BC2
= El mayor número en las direcciones de puerto de BC1 + 1
= 05 + 1 = 06
Dirección del puerto A = Dirección de inicio = 06
Dirección del puerto B = Dirección de inicio + 1 = 07
Dirección del puerto C = Dirección de inicio + 2 = 08

Ej. 2: OC + BC1 (3 A-IC están conectados a A, C, E) + BC2 (3 A-IC están conectados a A, C, E)



- *1. Dirección OC
Dirección de inicio de BC1 + 50 = 01 + 50 = 51
- *2. Dirección BC1
Dirección del puerto A = Dirección de inicio = 01
Dirección del puerto B = N/A
Dirección del puerto C = Dirección de inicio + 1 = 02
Dirección del puerto D = N/A
Dirección del puerto E = Dirección de inicio + 2 = 03
- *3. Dirección BC2
Dirección de inicio de BC2
= El mayor número en las direcciones de puerto de BC1 + 1
= 03 + 1 = 04
Dirección del puerto A = Dirección de inicio = 04
Dirección del puerto B = N/A
Dirección del puerto C = Dirección de inicio + 1 = 05
Dirección del puerto D = N/A
Dirección del puerto E = Dirección de inicio + 2 = 06

8. Prueba de funcionamiento

8-1. Antes de la prueba de funcionamiento

- Después de completar la instalación, el cableado y las tuberías de las unidades interior y exterior, verifique si hay fugas de refrigerante, si el cableado de suministro de energía o las líneas de transmisión están flojos, si la polaridad es incorrecta y si hay conexión de una fase en la alimentación.
- Utilice un megóhmetro de 500 voltios para verificar que la resistencia entre los terminales de la fuente de alimentación y tierra sea al menos 1 MΩ.
- No realizar esta prueba en las terminales de líneas de transmisión (circuito de baja tensión).

⚠ Advertencia:

No utilice el aire acondicionado si la resistencia de aislamiento es inferior a 1 MΩ.

■ Resistencia de aislamiento

Después de la instalación o después de que la fuente de alimentación de la unidad haya estado cortada durante un período prolongado, la resistencia de aislamiento caerá por debajo de 1 MΩ debido a la acumulación de refrigerante en el compresor. Esto no es una falla de funcionamiento. Realice los siguientes procedimientos.

- Retire los cables del compresor y mida la resistencia de aislamiento del compresor.
- Cuando la resistencia de aislamiento es inferior a 1 MΩ, es posible que la resistencia haya disminuido debido a la acumulación de refrigerante en el compresor.
- Conecte los cables al compresor y suministre energía para calentar el compresor durante 12 horas.
 - Para utilizar el compresor con acumulación de refrigerante, se debe calentar al menos 12 horas antes para evitar daños.
 - La resistencia aumentará por encima de 1 MΩ después de 12 horas cuando la resistencia de aislamiento haya disminuido debido a la acumulación de refrigerante.
 - El tiempo necesario para calentar el compresor varía según las condiciones atmosféricas y la acumulación de refrigerante.
- Mida nuevamente la resistencia de aislamiento. Si la resistencia de aislamiento supera 1 MΩ, el compresor no está defectuoso.

⚠ Precaución:

- El compresor no funcionará a menos que la conexión de la fase de alimentación sea correcta.
- Cuando las fuentes de alimentación de la unidad exterior, la unidad interior y la caja de ramificación sean diferentes, encienda la unidad exterior hasta el final.
- Encienda la alimentación al menos 12 horas antes de comenzar el funcionamiento. Iniciar el funcionamiento inmediatamente después de encender el interruptor principal podría causar daños graves a las piezas internas.
- Mantenga siempre la alimentación encendida, excepto durante el mantenimiento, por seguridad.

Nota:

- También se debe comprobar lo siguiente.
 - Confirme que el LED en el tablero de control de la unidad exterior no parpadee. Parpadeará cuando la unidad exterior muestre fallo.
 - Confirme que las válvulas de cierre de líquido y gas estén completamente abiertas.

8-2. Prueba de funcionamiento

Al usar el control remoto

Consulte el manual de instalación de la unidad interior para obtener más detalles.

- Asegúrese de realizar la prueba de funcionamiento para cada unidad interior. Asegúrese de que cada unidad interior funcione correctamente siguiendo el manual de instalación que se entrega con la unidad.
- Si realiza la prueba de funcionamiento para todas las unidades interiores a la vez, no podrá detectar ninguna conexión errónea de los tubos de refrigerante y los cables de conexión.
- El funcionamiento del compresor no estará disponible durante al menos 3 minutos después de suministrar energía.
- El compresor puede emitir ruido justo después de conectar el suministro eléctrico o cuando la temperatura exterior sea baja.
- Dependiendo de las condiciones de funcionamiento, el ventilador de la unidad exterior puede detenerse mientras el compresor está funcionando, pero esto no es un mal funcionamiento.

Acerca del mecanismo de protección de reinicio

- Una vez que el compresor se detiene, el dispositivo preventivo de reinicio se activa de modo que el compresor no funcionará durante 3 minutos para proteger el aire acondicionado.

Uso de SW6 en la unidad exterior

Nota:

- Al realizar una prueba de funcionamiento desde la unidad exterior, todas las unidades interiores funcionan. Por lo tanto, no se puede detectar ninguna conexión errónea de los tubos de refrigerante y los cables de conexión. Si su objetivo es detectar alguna conexión errónea, asegúrese de realizar la prueba de funcionamiento desde el control remoto de acuerdo con "7-2-1. Al usar el control remoto".

Configuración de SW6 para la prueba de funcionamiento

- Operación de enfriamiento: Configure SW6-1 en ON; configure SW6-2 en OFF.
- Operación de calefacción: Configure SW6-1 en ON; configure SW6-2 en ON.

Después de realizar la prueba de funcionamiento, configure SW6-1 en OFF.

- Unos segundos después de que arranca el compresor, se puede escuchar un ruido metálico desde el interior de la unidad exterior. El ruido proviene de la válvula de retención debido a la pequeña diferencia de presión en las tuberías. La unidad no está defectuosa.
- Para cambiar el modo de prueba de funcionamiento mientras se realiza, primero detenga la prueba de funcionamiento girando SW6-1 a OFF. Cambie el modo de prueba de funcionamiento con SW6-2 y luego reanude la prueba de funcionamiento girando SW6-1 a ON.

8-3. Recolección de refrigerante (bombeo)

Realice el siguiente procedimiento para recolectar refrigerante al mover una unidad interior o una unidad exterior.

- 1. Apague el disyuntor.
- 2. Conecte el lado de baja presión del colector del manómetro al puerto de servicio de la válvula de cierre del lado de gas.
- 3. Cierre la válvula de cierre de líquido.
- 4. Suministro de alimentación (disyuntor).
 - El inicio de la comunicación entre interior y exterior tarda aproximadamente 3 minutos después de que se enciende la alimentación (disyuntor). Inicie la operación de bombeo después de 3 a 4 minutos desde que se enciende la alimentación (disyuntor).
- 5. Realice una prueba de funcionamiento para el funcionamiento de refrigeración (SW6-1: ON y SW6-2: OFF). El compresor (unidad exterior) y los ventiladores (unidades interior y exterior) comenzarán a funcionar y comenzará la prueba de funcionamiento para la operación de refrigeración. Inmediatamente después de realizar la prueba de funcionamiento para la operación de enfriamiento, coloque el interruptor de servicio exterior SW6-5 (interruptor de bombeo) de OFF a ON.
 - No continúe funcionando durante mucho tiempo con el interruptor SW6-5 en ON. Asegúrese de apagarlo después de que se complete el bombeo.
 - Solo configure el SW6-1 en ON si la unidad está detenida. Sin embargo, incluso si la unidad se detiene y el SW6-1 se configura en ON menos de 3 minutos después de que se detiene el compresor, no se puede realizar la operación de recolección de refrigerante. Espere hasta que el compresor se haya detenido durante 3 minutos y luego configure el SW6-1 en ON nuevamente.
- 6. Cierre completamente la válvula de cierre de gas cuando la presión en el manómetro baje de 7.1 a 0.0 psig (aproximadamente de 0.5 a 0.0 kgf/cm²).
- 7. Detenga el funcionamiento del aire acondicionado (SW6-1: OFF y SW6-2: OFF). Coloque el interruptor de servicio exterior SW6-5 de ON a OFF.
- 8. Apague la fuente de alimentación (disyuntor).
 - Si se ha agregado demasiado refrigerante al sistema de aire acondicionado, es posible que la presión no baje a 7.1 psig (0.5 kgf/cm²). Si esto ocurre, utilice un dispositivo recolector de refrigerante para recolectar todo el refrigerante del sistema y luego recargue el sistema con la cantidad correcta de refrigerante después de haber reubicado las unidades interior y exterior.


⚠ Advertencia:

- Al bombear el refrigerante, detenga el compresor antes de desconectar los tubos de refrigerante. El compresor puede explotar y causar lesiones si alguna sustancia extraña, como aire, ingresa al sistema.
- No realice trabajos de bombeo cuando haya una fuga de gas. La entrada de aire u otros gases provoca una presión anormalmente alta en el ciclo de refrigeración, lo que podría causar una explosión o lesiones.

9. Funciones especiales


9-1. Conector de entrada/salida de la unidad exterior

■ Estado (CN51)



- a. Tablero de control remoto
- b. Circuito de relés
- c. Adaptador de salida externa (PAC-SA88HA-E)
- d. Tablero de control de la unidad exterior
- e. Fuente de alimentación de salida
- f. Adquirir localmente.
- g. Máx. 32 pies [10 m]
- L1: Salida de pantalla de errores
- L2: Salida de funcionamiento del compresor
- X, Y: Relé (Clasificación de la bobina: ≤ 0.9 W, 12 V CC)


■ Cambio automático (CN3N)



- a. Tablero de control remoto
- b. Circuito de relés
- c. Adaptador de entrada externa (PAC-SC36NA-E)
- d. Tablero de control de la unidad exterior
- e. Fuente de alimentación del relé
- f. Adquirir localmente.
- g. Máx. 32 pies [10 m]
- SW1: Interruptor
- SW2: Interruptor
- X, Y: Relé (Clasificación del contacto: ≥ 0.1 A, 15 V CC)
- Carga mínima aplicable: ≤ 1 mA)

	ON	OFF
SW1	Calefacción	Refrigeración
SW2	Validando SW1	Invalidando SW1

■ Modo silencioso (CN3D)



- a. Tablero de control remoto
- b. Circuito de relés
- c. Adaptador de entrada externa (PAC-SC36NA-E)
- d. Tablero de control de la unidad exterior
- e. Fuente de alimentación del relé
- f. Adquirir localmente.
- g. Máx. 32 pies [10 m]
- SW1: Interruptor
- SW2: Interruptor
- X, Y: Relé (Clasificación del contacto: ≥ 0.1 A, 15 V CC)
- Carga mínima aplicable: ≤ 1 mA)


	SW1	SW2	Función
Modo silencioso	ON	-	Funcionamiento en modo silencioso

9-2. Precauciones al conectar el kit de alarma

Conecte el kit de alarma a la interfaz de fuente de alimentación para el kit de alarma. Se pueden conectar un máximo de 8 kits de alarma a la interfaz de fuente de alimentación para el kit de alarma. Para obtener detalles de instalación, consulte el manual del kit de alarma y la interfaz de fuente de alimentación para el kit de alarma. (Ambas son piezas opcionales).


Para sistema City Multi

- Instale la interfaz de fuente de alimentación para el kit de alarma encima de la unidad interior instalada en la habitación donde desea instalar el kit de alarma.
- Si la unidad interior debajo de la interfaz de fuente de alimentación para el kit de alarma detecta una fuga de refrigerante, se apagarán todos los kits de alarma conectados a la interfaz de fuente de alimentación para el kit de alarma.




Para el sistema de la caja de ramificación

- Instale la interfaz de fuente de alimentación para el kit de alarma encima de la caja de ramificación conectada a la unidad interior instalada en la habitación donde desea instalar el kit de alarma.
- Si la unidad interior debajo de la caja de ramificación a la que está conectada la interfaz de fuente de alimentación para el kit de alarma detecta una fuga de refrigerante, todos los kits de alarma conectados a la interfaz de fuente de alimentación para el kit de alarma se apagarán.
- Solo se puede conectar una interfaz de fuente de alimentación para el kit de alarma por caja de ramificación.




9-3. Precauciones al conectar el control remoto MA en modo Controlador remoto supervisor

- Instale la alarma de supervisor donde sea necesario, como en un hotel u hospital.
- El modo del control remoto MA con alarma se puede cambiar al modo de control remoto principal o al modo Controlador remoto supervisor.
- Para conocer la configuración cuando se conecta el control remoto MA en modo Controlador remoto supervisor, consulte el manual de instalación del control remoto MA con alarma.



Cuando la sala del supervisor también tiene una unidad interior con el mismo sistema de refrigerante

- Cuando la sala del supervisor también tiene una unidad interior con el mismo sistema de refrigerante, configure cada control remoto MA en el modo Controlador remoto supervisor y en el modo de control remoto principal. No configure ambos control remoto MA en el modo Controlador remoto supervisor.
- Consulte el manual de instalación del control remoto MA con alarma para obtener más detalles.



This product is designed and intended for use in the residential, commercial and light-industrial environment.
Please be sure to put the contact address/telephone number on this manual before handing it to the customer.

mitsubishi electric corporation

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO100-8310, JAPAN